


PŮDORYS KOUPELNA m.č. 5.30 - NOVÝ STAV



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	MĚĎ, ocel
	ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY	MĚĎ, ocel
	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO	RADIK HYGIENE VK (Korado Č.T.)

POZNÁMKA:

- OTOPNÉ PLOCHY TVOŘÍ: OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA KORADO a.s. ČESKÁ TŘEBOVÁ TYP RADIK HYGIENE VK SE ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM A VENTILOVOU VLOŽKOU;
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDE PROVEDENO Z MĚDĚNÉHO NEBO PLASTOVÉHO POTRUBÍ.
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY BUDE VEDENO VE ZDI A OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ tl. 20 mm.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz
KRESLIL:	T. Balažovič	
INVESTOR :	Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové	
MÍSTO :	Hradec Králové	
ODDÍL :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AKCE : DOMOV U BIŘIČKY, K Biřičce 1240, Hradec Králové REKONSTRUKCE KOUPELNY "A"		DATUM : 05/2024
PŮDORYS KOUPELNA m.č. 5.30 - NOVÝ STAV		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:50
		05