

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Váš dopis č.j.: D-16-081/HaVor/24/012

Č.j.: MURK-OVŽP-46965/2024-Pol

Spis. značka: OVŽP-514/2024-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: S/5

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Polívková

Tel.: 494 509 360

Email: iveta.polivkova@rychnov-city.cz

Počet listů dokumentu: 3 počet příloh: 0

PUDIS a.s.

Ing. Hana Voříšková

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

Rychnov nad Kněžnou, 20. června 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DSP na akci: „**I/14 Solnice, obchvat**“ pro vydání stavebního povolení, zpracované Ing. Michalem Rebecem, PUDIS a.s., Nad Vodojemem 2/3258, 100 31 Praha 10, dopracování: ing. Marek Surovčík, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, zak.č.: D-16-081, datum: 08/2020, 05/2024, objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Předložená projektová dokumentace řeší umístění stavby silničního obchvatu města Solnice. Silnice je navržena jako dvoupruhová v návrhové kategorii S 11,5/80 v celkové délce 1,712 km. Součástí stavby jsou dvě jednopruhové okružní křižovatky, čtyři mosty, přeložky silnic nižších tříd, hlukové stěny, retenční příkopy, přeložky vodohospodářských, elektro a sdělovacích a trubních objektů.

Kromě technického řešení stavby dokumentace obsahuje celkové vodohospodářské řešení B.5 s koncepcí hospodaření se srážkovými vodami.

V projektové dokumentaci došlo k rozdělení stavebních objektů SO 111 na SO 111 + SO 111.1, obsahově nezměněno, dále SO 391.1 a SO 391.2 upraveno na SO 391, vzniklý rozdíl je řešen samostatnou dokumentací. Koncepční řešení zůstává nezměněno.

Technické řešení se zejména skládá:

SO 001 Demolice objektu p. č. 350

SO 101 Hlavní trasa silnice I/14. Komunikace vede z části v násypu a z části v zářezu o celkové délce 1,712 km. Dešťové vody z vozovek svahů silničního tělesa budou svedeny podélnými a příčnými sklony do společných příkopů, které budou zaústěny přes retenční příkopy do toků Běla, Dlouhá Strouha, Močinec.

SO 110 Okružní křižovatka v km 1,690

SO 111 Okružní křižovatka v km 0,023

SO 111.1 Okružní křižovatka v km 0,023 – SS KHK

SO 120 Přeložka silnice III/29845 v km 1,177

SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,183

SO 122 Přeložka silnice III/3213 v km 0,000

SO 134 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km 0,485

SO 135 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty v km -0,007
 SO 150 Přeložka polní cesty k silnici III/29845 v km 1,189
 SO 151 Přístupové cesty k pozemkům
 SO 181 Přejížděné dopravní značení
 SO 190 Dopravní značení
 SO 201 Estakáda v km 0,068-0,324
 SO 202 Most v km 0,485. Vodní tok Bělá
 SO 203 Most přes Dlouhou Strouhu v km 0,587
 SO 220 Most na silnici III/29845 v km 1,177
 SO 260 Propust Močince v km 1,481
 SO 320 Úprava vodotečí.
 SO 330-340 Přeložky vodohospodářských sítí
 SO 360-361 Retenční příkopy
 SO 380 Přeložky a úprava meliorací
 SO 391 Vodohospodářská opatření na povodí Bělé
 SO 401 – SO 460.2 přeložky elektro a sdělovacích kabelů
 SO 520 Přeložka plynovodu STL GasNet s.r.o.
 SO 760 Protihluková stěna v km 0,050 vlevo
 SO 801 Vegetační úpravy
 SO 810 Příprava území
 SO 830 Rekultivace území

Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:

I. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě toho vydává podle § 104 odst. 3 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s těmito podmínkami:**

1. Stavební objekty SO 320 Úprava vodotečí, SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA SERVIS, SO 331 Přeložka dešťové kanalizace, SO 340 Přeložka vodovodu AQUA SERVIS, SO 360.1 Retenční příkopy Dlouhá Strouha jih, SO 360.2 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 360.12 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih, SO 361.2 Retenční příkop Močinec sever jsou stavbami vodních děl, k jejichž povolení bude příslušný Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
2. U objektů s retencí povrchových (srážkových) vod a regulovaným odtokem přes vírový ventil, bude doložen výpočet návrhu odtoku a požádáno o jiné nakládání s povrchovými vodami dle žádosti příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil rozsah a členění navrhované stavby. Uvedená stavba kříží významné vodní toky – Bělá a Dlouhá Strouha, vodní tok Močinec, které jsou ve správě Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové.

Dále v rámci stavby a jejího členění, budou stavební objekty SO 320 Úprava vodotečí, SO 330 Přeložka tlakové kanalizace AQUA SERVIS, SO 331 Přeložka dešťové kanalizace, SO 340 Přeložka vodovodu AQUA SERVIS, SO 360.1 Retenční příkopy Dlouhá Strouha jih, SO 360.2 Retenční příkopy Dlouhá Strouha sever, SO 361.1 Retenční příkop Močinec jih, SO 361.2 Retenční příkop Močinec sever stavbami vodních děl, k jejichž povolení je příslušný MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, jako vodoprávní úřad.

Ostatní stavby např. SO 391 vodohospodářské opatření na Bělé (zahrnující prvky drobného odvodnění a nové příkopy podél cest) nejsou stavbami vodního díla a mohou být povoleny u stavby související.

Navrhované objekty retenčních příkopů včetně výustních objektů s česlemi a vírovým ventilem budou zajišťovat i zadržení a regulaci odtoku srážkových vod tak, aby celkový stávající odtok odtok z rozdělených povodí nebyl zvýšen. Projektové dokumentace pro stavební povolení příslušných objektů budou obsahovat výpočty zadržení odtoku těchto vod včetně návrhů vírových ventilů, kdy bude docházet k jinému nakládání s povrchovými vodami.

U objektů s retencí povrchových (srážkových) vod a regulovaným odtokem přes vírový ventil, bude požádáno o jiné nakládání s povrchovými vodami dle žádosti příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. K žádostem vodních děl zasahujících do vodního toku a sloužících k nakládání s vodami musí být doloženo souhlasné stanovisko správce povodí a dotčených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.

II. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Ing. Langerová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. k) a §4) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona, v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 12 posoudil předloženou projektovou dokumentaci DSP a **stanovuje podmínku:** plocha staveniště ZS2 (mimo vlastní stavební činnost) v blízkosti vodního toku Dlouhá Strouha nebude umístěna v bezprostřední návaznosti na horní břehovou hranu vodního toku a bude posunuta mimo pozemek ppč. 5255 v k. ú. Solnice v dostatečné vzdálenosti od koryta tak, aby se předešlo případnému znečištění VT.

Orgán ochrany přírody a krajiny důrazně upozorňuje na skutečnost, že v dotčeném úseku vodního toku Dlouhá Strouha se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů v desítkách až stovkách exemplářů. Jedná se o raka říčního, střevli potoční, skokana zeleného, ropuchu obecnou, užovku obojkovou a další živočichové vázaní na vodní prostředí. Tito živočichové byli prokázáni biologickým hodnocením – hodnocením vlivů na životní prostředí.

Ke stavebním zásahům v rámci výstavby obchvatu Solnice do vodních toků bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do VKP vodních toků Bělá, Dlouhá Strouha, Močinec a jejich údolních niv pod Čj.: OVŽP-34443/2018-6800/2018/La ze dne 29.01.2019, ve kterém byly stanoveny podmínky, které budou obsahem stavebního povolení a je nutné, aby s nimi byla seznámena vybraná realizační firma. Orgán ochrany přírody bude striktně vyžadovat jejich dodržování.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů po posouzení výše uvedených podkladů sděluje, že jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem.

III. Odpadové hospodářství

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává ke stavbě **souhlasné závazné stanovisko a stanoví tyto podmínky:**

1. Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
2. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby - před vydáním kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou předmětnou žádost o vydání závazného stanoviska včetně příloh posoudil a na základě výše uvedených podkladů vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkami z hlediska zákona o odpadech, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje: Ing. Hloušková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ustanovení § 17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“), vydal dne 09.01.2019 pod č.j.: KUKHK-11381/ZP/2018 závazné stanovisko, kterým byl udělen souhlas s trvalým i dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF (odnětí půdy ze ZPF o výměře nad 1 ha) a současně schválen plán rekultivace pozemků dočasně odňatých ze ZPF.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla posouzena předložená žádost a vzhledem k tomu, že záměr je umístěn na pozemcích, které náležejí do zemědělského půdního fondu a záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF, byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF orgánem ochrany zemědělského půdního fondu samostatným závazným stanoviskem na základě podané žádosti. Příslušným orgánem k udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu při dotčení zemědělské půdy nad 1 ha je dle § 17a zákona o ochraně ZPF Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

V. Lesní hospodářství

vyřizuje: Ing. Fojtová

Z hlediska státní správy lesů se závazné stanovisko podle §14 odst.2 zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), nevydává.

Odůvodnění:

Podle projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

VI. Ochrana ovzduší

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen “městský úřad”) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené PD sděluje, že dle předložené projektové dokumentace k výše uvedenému záměru realizace dojde k poklesu emisí hlavních škodlivin ze silničního provozu vlivem převedení části provozu na nově řešený obchvat Solnice k přesunutí imisní zátěže z průjezdu Solnice na obchvat mimo souvislou obytnou zástavbu. Z tohoto důvodu nemáme k realizaci záměru z hlediska kompetencí dle zákona o ochraně ovzduší dalších připomínek.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany ovzduší byla posouzena předmětná žádost a k realizaci záměru z hlediska kompetencí dle zákona o ochraně ovzduší nemáme dalších připomínek.

Poučení účastníků:

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Gabriela Marková
vedoucí oddělení životního prostředí

z.p. Iveta Polívková

Na vědomí:

MÚ Rychnov n. Kn., OVŽP – vodoprávní úřad