

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – modernizace školního statku – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2024-050514
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádáme o doplnění ZD o dokumentaci k odstranění stavby a také s tímto související dokument - závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, ze dne 25. 11. 2021, č.j. KHSHK 39065/2021/HOK.JC/Fi v jehož souladu má být demolice prováděna a oceněna. S ohledem na tuto skutečnost žádáme o posun termínu prohlídky místa plnění po prostudování předaného dokumentu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje dokumentaci k odstranění stavby včetně závazného stanoviska KHS Královéhradeckého kraje č.j. KHSHK 39065/2021/HOK.JC/Fi ze dne 25. 11. 2021.

Zadavatel nestanovuje další termín prohlídky místa plnění.

Dotaz č. 2

Prosím o vysvětlení, co je myšleno pod položkou D+M rošt z C 140/60 mm v množství 621,97 m²?

Odpověď na dotaz č. 2

Jedná se o nosnou konstrukci opláštění stěn, na kterou se montuje LOP (lehký obvodový plášť) z Kingspan panelů. Základní nosný ocelový profil je C 140 x 60 mm. Podrobně je to řešeno v části STA (statika), kde ve statickém výpočtu vyšel profil C 140 x 40 x 2,25 mm. Je nutné dodržet požadavky dokumentace část STA a dodržet montážní postupy a detaily výrobce panelů Kingspan (rozteče sloupků a paždíků dle použitého typu panelu). Výměra 621,97 m² je myšlena jako čistá plocha nosné konstrukce LOP s odečtením veškerých oken a dveří v obvodovém plášti.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 11. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. PD demolice včetně stanoviska KHS č. j. KHSHK 39065/2021/HOK.JC/Fi

Za zástupce zadavatele na základě pověření