

Investor:

Žadatel:

je totožný
s žadatelem

Jiří Šindelář
Sportovní 513/6
50009 Hradec Králové

Vaše značka: **SIN-23-08-22**
Číslo jednací: **VOS/VAS/2023/1095**
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**
Telefon: **+420493544842**
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Název akce: **HOŘICE, p.č. 2350/11 - Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám**

Typ řízení: **Dokumentace pro územní řízení**

Zájmové území

Obec: **Hořice**
Katastr: **Hořice v Podkrkonoší**
Adresa: **Strozzeho 1449, Hořice (okr. Jičín)**
Datum vydání vyjádření: **24.08.2023**
Platnost tohoto vyjádření: **24.08.2024 (12 měsíců)**

Souhlasíme se stavbou vodovodní přípojky pro stavbu "Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba chráněného bydlení Hořice" na p.č. 2350/11 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší dle předložené projektové dokumentace zpracované projektantem Jiřím Šindelářem - Studio INTEL a.r. Hradec Králové v 05/2023.

Při realizaci **vodovodní přípojky** požadujeme dodržet následující požadavky:

- vodovodní přípojka bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové dokumentace a dle Standardů VOS a.s., zveřejněných na webových stránkách www.vosjicin.cz
- případné odchylky od projektové dokumentace, které nepodléhají změně stavebního povolení, stavebník předloží ke schválení vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Hořicích p. Suchánkovi (tel.č. 493 624 168, 603 532 438)
- vodovodní přípojka bude zhotovena z PE DN 63 x 8,6 mm, délka od místa připojení po vodoměrnou šachtu 2,50 m. Vstup a výstup u vodoměrné šachty pak musí odpovídat průměru vodovodní přípojky. Krytí vodovodní přípojky je min 1,50 m
- upozorňujeme na to, že potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu – viz. §11, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. V případě využívání i jiného zdroje vody musí být vnitřní vodovod prokazatelně oddělen s možností kontroly
- vodoměrná šachta - výrobce BAZÉNPLAST Bělá u Turnova o vnitřním průměru DN 1500 mm, pokud se v daném území nevyskytuje podzemní voda. Pokud ano,



bude použita šachta typu spodní voda. K této šachtě pak bude doložena technická dokumentace k posouzení (celková hloubka šachty min. 1,5 m, komínek šachty 30 cm, poklop šachty bude odolný proti UV záření, síla stropu a dna min. 1,5 cm, síla stěny min. 0,80 cm, 3 x příčná výztuž, šachta nebude vyrobena z recyklovaného materiálu, v šachtě bude osazen plastový žebříček - nikoli stupadla). V šachtě požadujeme osadit vzorkovací kohout z důvodu vzdálenosti od místa napojení do objektu více než 50 m.

- zemní práce na vodovodní přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (ZUK), rozhodnutí o dopravní uzavírcce a po řádném vytyčení inženýrských sítí jejich správci - zajišťuje stavebník
- výkopové práce mohou být zahájeny až po povolení vlastníka pozemku p.č. 2421/19 (město Hořice) a po vytyčení všech ostatních podzemních sítí, zajistí investor stavby.
- stavebník požádá provozovatele min. 5 pracovních dní před zahájením zemních prací na přípojce o kontrolu stavební připravenosti - zejména kontrolu materiálu, zajištěného pro vodovodní přípojku a kontrolu vodoměrné šachty (investor předloží doklad o nabytí šachty, dokumentaci šachty a její statické posouzení), zároveň bude dohodnut termín napojení vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad dle kapacity stř. Hořice.
- vytyčení sítí a zařízení ve správě VOS a.s. si objednejte u našeho pracovníka p. Horčíčky (602 939 611), vytyčení bude provedeno za přítomnosti pracovníka stř. Hořice.
- navrtávací pas na vodovod, uzávěr vodovodní přípojky a osazení fakturačního vodoměru provádí výhradně provozovatel
- náklady na zřízení vodovodní přípojky hradí investor této přípojky. Materiál pro napojení na hlavní vodovodní řad investor nehradí, pouze práci spojenou s napojením přípojky na hlavní vodovodní řad. Výkopy a uvedení terénu do původního stavu hradí investor přípojky.
- výkopové práce při odkopávání vodovodního řadu budou prováděny ručně, a to osobou prokazatelně seznámenou s polohou vodovodu. Výkop pro napojení vodovodní přípojky bude zabezpečen pažením. Případné protlaky budou prováděny při odkrytém vodovodním řadu. Odkopaný vodovodní řad i nová vodovodní přípojka budou řádně podpískovány a zapískovány, bude provedena kontrola pracovníkem VOS a. s., stř. Hořice.
- montáž vodovodní přípojky může provést VOS a.s., případně firma k tomu oprávněná dle příslušného živnostenského zákona.
- stavebník zajistí na své náklady příslušné zemní práce včetně osazení vodoměrné šachty a uvedení území, dotčeného stavbou vodovodní přípojky, do původního stavu
- před záhozem zeminou musí být provedena tlaková zkouška vodovodní přípojky za přítomnosti pracovníka provozu VOS a.s., o této zkoušce bude učiněn protokol.
- manipulaci s uzávěrem vodovodní přípojky u vodovodního řadu a s vodoměrem smí provádět pouze pracovníci provozovatele
- při provádění prací na vodovodní přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy
- v případě, že montáž vodovodní přípojky neprovádí VOS a.s., přizve stavebník,



případně zhotovitel přípojky, pracovníka provozního střediska VOS a.s. ke kontrole provedení prací ještě před záhozem zeminou.

- stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného uložení vodovodní přípojky v elektronické formě (data ve formátu *.dgn - datový model GEOVAP), které předá VOS a.s. (možno objednat u pracovníka GIS Bc. Tadeáše Pittharda – tel.: 493 544 812, e-mail: pitthard@vosjicin.cz)
- k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit zápis o kontrole veškerého zařízení provozovaného VOS a.s., dotčeného stavbou vodovodní přípojky, a o splnění našich shora uvedených podmínek i ustanovení uvedených ve Standardech VOS a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 3
souborové přílohy:

- objednávkový list.doc (legenda/interní příloha)
- objednávka_zaměření_formulář.pdf (legenda/interní příloha)
- přihlaska_k_odberu.pdf (legenda/interní příloha)