

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka:	Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – modernizace školního statku – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2024-050514
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, v zadávacích podmínkách je požadované na střešních panelech tl. 60 mikronů což odpovídá korozní odolnosti (RC5) a UV odolnost (RUV4). To poukazuje na požadavek z důvodu exponovaného prostředí. Výrobce panelů Kingspan standartně může ocenit tl. 50 mikronů což odpovídá odolnosti RC4. Pokud je požadováno RC5 je nutné k ocenění vyplnit enviromentální dotazník. V případě, že trváte na odolnosti RC5 tj. s tl. 60 mikronů, žádáme o vyplnění a podepsání enviromentálního dotazníku, který je přílohou tohoto e-mailu.

Pozn. zadavatele: Dotazník zaslaný účastníkem je přílohou č. 1 tohoto VDZ.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje splnění na střešních i stěnových panelech korozní odolnosti (RC4) tl. 50 mikronů a UV odolnost (RUV4). Povrchová úprava použitého ocel. plechu by měla být min. 270 g/m².

Zadavatel nepředepisuje konkrétní výrobce použitých materiálů ani konkrétní výrobky. Materiály použité dodavatelem musí splňovat technické parametry předepsané projektovou dokumentací. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným uveřejňuje aktualizovanou souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení.

Dotaz č. 2

Neměla by být shodná výměra u položky č. 29 montáž a dodávka opláštění a pol. č. 158 D+M rošt z C140/60 mm, MJ uvedena m².

ČP POPIS MJ MNOŽSTVÍ

29 Montáž a dodávka opláštění stěn z horizontálně orientovaných sendvičových panelů tl. 200mm izolace minerální vlna, povrch PUR 60 mikrom RC5 RUV4 m² 1348,236

158 D+M rošt z C 140/60 mm m² 621,970

Odpověď na dotaz č. 2

Rošt z profilu C 140/60 mm je nosná konstrukce, která musí být provedena dle části STA a je udána v m² skutečné plochy bez otvorů.

Položka s panely je udávána rovněž v m², ale je to celá plocha fasády, protože panely se vyrábějí v délkách až 12 m a na stavbě se v nich vyřezávají otvory a je nutno dodržovat spáry. Zbytek

panelu je odpad, který nebude pasovat do spárořezu. Rozpočtář to takto uvažoval, proto se neshoduje plocha roštu s plochou panelů

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Toto prodloužení v sobě zahrnuje prodloužení lhůty podle § 98 odst. 4 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 1. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Environmentální dotazník (příloha dotazu účastníka)
2. Souhrnná technická zpráva – úprava ke dni 4. 12. 2024
3. Technická zpráva D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – úprava ke dni 4. 12. 2024

Za zástupce zadavatele na základě pověření