

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PUDIS a.s.
Pavel Hošek
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/013746

VYŘIZUJE/LINKA
Jiří Tluka/675
Václav Králíček/171

HRADEC KRÁLOVÉ
21.3.2023

II/303 Velké Poříčí - Hronov, Etapa 2, část Údržba silnic Královéhradeckého kraje (komunikace)

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost PUDIS a.s., 11/2022.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávající komunikace - silnice II/303 v km 2,9 (7,967) – 3,2 (8,267), která prochází městem Hronov a je vedena po ulicích Hostovského a T.G. Masaryka. Součástí akce je novostavba Řadu 1 dešťové kanalizace, který bude veden v trase stávající kanalizace od objektu č.p. 24 (vedle silničního mostu přes Metuji) ke stávající šachtě zatrubněného vodního toku Z rybníka v Hronově (IDVT 10122600) před budovou pošty v ulici T.G. Masaryka. Vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Zatrubnění není v majetku našeho podniku. Celková délka řadu je 90,07 m a potrubí je vedeno prakticky v přímé trase v jízdním pruhu komunikace ve směru z náměstí Čs. armády. Princip likvidace dešťových vod zůstává rekonstrukcí komunikace zachován. Dešťové vody jsou podélným a příčným sklonem svedeny do UV a likvidovány do nové dešťové kanalizace. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory: SO 103 Komunikace v km 2,9-3,2 (7,967 – 8,267), SO 181 Dopravně inženýrská opatření, SO 30 Dešťová kanalizace "řad 1" a SO 507 Stranová přeložka CETIN. Předmětný záměr je situován v blízkosti vodního toku Metuje (IDVT10100038), dle předložené situace mimo záplavové území. Vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Pozemek stavby sousedí s pozemkem p.č. 1703 v katastrálním území Hronov, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0370 - Metuje od toku Židovka po tok Střela, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612903, X: 1015497.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré práce budou prováděny mimo pozemek p.č. 1703 v k.ú. Hronov, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod. Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, případný napadený materiál bude neprodleně odstraněn na náklady investora.
- Předmětný záměr bude projednán a odsouhlasen s vlastníkem zatrubení vodního toku Z rybníka v Hronově (IDVT 10122600).
- Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu a k poškození zatrubení vodního toku.
- Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, pracoviště Náchod, Kladská 1521 - Václav Králíček ☎ 606 643 441, kralicekv@pla.cz.

Upozorňujeme, že nakládání se srážkovými vodami z řešené stavby by mělo být v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Srážkové vody ze zpevněných ploch by měly být zasakovány v místě stavby a nezatěžovat kanalizaci a následně vodní tok. Srážkové vody z řešeného území je možné odvádět pouze v takovém množství, které odpovídá původnímu stavu v území. V případě potřeby je tedy nutné doplnit dešťovou kanalizaci o retenční zařízení a zařízení regulující odtok. Případná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů).

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** souhlasíme s provedením stavby jako vlastník sousedního pozemku při splnění výše uvedených podmínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.


Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(5)


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou