

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PUDIS a.s.
Pavel Hošek
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/012450VYŘIZUJE/LINKA
Jiří Tluka/675
Václav Králíček/171HRADEC KRÁLOVÉ
28.3.2023**II/303 Velké Poříčí - Hronov, Etapa 2, část Údržba silnic Královéhradeckého kraje (most)**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost PUDIS a.s., 11/2022.

Předmětem PD je vybourání stávajícího a vybudování nového mostu e.č. 303- 003 přes vodní tok Metuje, jež je součástí silnice II/303. V rámci koordinace je řešena i rekonstrukce komunikace a přilehlých chodníků. Výstavba bude prováděna v rámci kompletní rekonstrukce II/303 Velké Poříčí – Hronov, kde přeložky IS budou prováděny souběžně s rekonstrukcí vozovky, mostu a chodníků. Nová napojovací místa se nezřizují, jedná se výhradně o přeložky stávajícího vedení či o samostatné objekty bez nutnosti připojení.

Most je navržen jako integrovaný: nosná konstrukce z prefabrikovaných předpjatých nosníků a spřahující desky je položena na stávající sanované opěry. Integrovaný most - spřažená konstrukce beton-beton o jednom poli z dodatečně předpínaných nosníků a spřahující monolitické desky. Na obou opěrách jsou navrženy plentovací zídky a vykonzolovaná křídla (u opěry 2 na závodní straně není křídlo navrženo). Most je navržen bez ložisek a dilatačních závěrů, spojení mezi opěrou a nosnou konstrukcí je formou vrubového kloubu. Spodní stavba je založena plošně na vrstvě šterku s pískem ve stejné geologii jako betonové patky stávajícího obloukového mostu, které bohužel nelze staticky využít pro novou konstrukci, avšak jejich existence vytváří částečné pažení stavební jámy. U obou opěr je navrženo služební schodiště šířky 750 mm. Koryto a přilehlé svahy budou zpevněny lomovým kamenem do betonu. U obou opěr je navrženo služebních schodiště. V rámci rekonstrukce mostu, bude obnovena dlažba na přilehlé zahrádce u opěry 2. Dlažba bude vyspádována směrem do koryta. Základní parametry nového mostu:

Délka přemostění: 15,93 m

Rozpětí nosné konstrukce: 18,01 m

Délka nosné konstrukce 19,22 m

Šikmost mostu: levá 73,24 g

Šířka mostu mezi zvýšenými obrubami: 9,30 m

Celková šířka mostu 13,30 m

Stavební výška: 1,09 m (uprostřed mostu)

Plocha nosné konstrukce mostu: 255,4 m²

Most je navržen s větším průtočným profilem než v současném stavu. Projektová dokumentace je ve stupni dokumentace DSP/PDPS a nenahrazuje realizační dokumentaci stavby.

Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 1703 k.ú. Hronov (trvalý zábor - 245 m², dočasný zábor - 157 m²), vodním tokem Metuje (IDVT10100038) v ř.km cca 45,060 ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stavbou bude dotčena úprava koryta vodního toku v majetku Povodí Labe, státní podnik (HIM – 9051000163 – Metuje: Žabokrký).

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0370 - Metuje od toku Židovka po tok Střela, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 612933, X: 1015526.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a rekonstrukce mostu bude plynule navazovat na stávající opěrné zdi koryta vodního toku Metuje.
- Stavbou nesmí dojít ke snížení průtočného profilu a k narušení stability koryta vodního toku.
- Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (např. ropnými látkami, cementem apod.). Demoliční materiál bude z koryta vodního toku neprodleně odstraňován.
- Povodí Labe, státní podnik, provoznímu středisku Hradec Králové, pracoviště Náchod, Kladská 1521 - Václav Králíček ☎ 606 643 441, email: kralicekv@pla.cz bude předložena ke schválení realizační dokumentace stavby.
- Upozorňujeme Vás na § 52 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon), povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek ☎ 495088724, kacalekt@pla.cz.
- Pro stavbu je nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa ☎ 495 088 708, jansap@pla.cz.
- V rámci stavby dojde k mimořádné manipulaci na VD Jez Freiwald (stavba se nachází v jezové zdrži). Tato manipulace musí být předem oznámena a projednána s vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik, MO ČRS Hronov, majitelem MVE Freiwald a OŽP Náchod.
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta a ani na břehovou hranu koryta a po dokončení prací musí být koryto vyčištěné, bez známek stavebních a zemních prací.
- Pozemek ve správě našeho podniku bude po provedení prací uveden do náležitého stavu dle původních parametrů a po ukončení prací odsouhlasen a protokolárně převzat níže uvedeným pracovníkem.

- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, provozní středisko Hradec Králové, pracoviště Náchod, Kladská 1521 - Václav Králíček ☎ 606 643 441 a zástupce provozního střediska bude přizván na předání staveniště zhotoviteli, na kontrolní dny během realizace stavby a po dokončení stavby k převzetí stavu úpravy koryta toku a stavbou dotčeného pozemku koryta vodního toku ve správě našeho podniku.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 1703 k.ú. Hronov a úpravy koryta vodního toku HIM - 9051000163), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba p. Ilona Kottová, ☎ 495 088 115, kottovai@pla.cz, přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(6)

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou

