

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2024/0064**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Martina Droznová

Kutnohorská 59/23

50004 Hradec Králové

Název akce: **II/280 Libáň - Kopidlno, II. etapa, 1. část**

Upřesnění akce: **Rekonstrukce stávající komunikace**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření ke stavbám jiným než vodohospodářským**

Typ řízení: **Dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Kopidlno, Libáň**

Katastr: **Kopidlno, Zliv u Libáně**

Adresa: **Ledkov 501, Kopidlno**

Datum vydání vyjádření: **23.01.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **23.01.2025 (12 měsíců)**

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "**III/280 Libáň - Kopidlno, II.etapa, 1.část**" dle předložené PD zpracované ing. Ivanem Šírem v 12/2023, zak.č. O19005 při splnění následujících podmínek:

- Souhlasíme s realizací stavby v úseku km 22,440 - cca 24,530 (před č.p. 458) - v úseku komunikace v k.ú. Kopidlno, ul. Švermova od 446 k č.p. 458 je v silničním příkopu uložen vodovodní řad - eternit DN 80 mm, který bude rekonstruován v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v celé ul. Švermova, přesná trasa vodovodu bude prověřena, vodovod nelze vytyčit, tento úsek komunikace bude součástí další etapy stavby - 2.část II.etapy intravilán města Kopidlna, aby byl dostatečný časový prostor na přípravu projektu a realizaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení dotčených vodovodních řadů v lokalitě Ledkov včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611
- Zahájení stavby požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Jičíně, vedoucí ing. Mikoláš, tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Při realizaci zemních prací v ochranných pásmech vodovodního řadu a přípojek (1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) budou zemní práce prováděny ručně, a to osobou seznámenou s polohou vodovodního potrubí.
- Při realizaci stavby nebude snižováno ani zvyšováno vrchní krytí vodovodních řadů.
- Při umístění odvodňovacích žlabů požadujeme při souběhu s vodovodem dodržet odstupovou vzdálenost 1 m.
- V místech křížení potrubí dešťové kanalizace s vodovodem budou zemní práce prováděny ručně a bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005.



Pokud bude kanalizační potrubí umístěno nad vodovodním potrubím, bude uloženo v chrániče s přesahem min. 1,5 m od osy vodovodního potrubí, ke kontrole křížení sítí přizvat vedoucího provozního stř. VOS a.s. v Jičíně ing. Mikoláše.

- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady včetně přípojek proti poškození, v případě poruchy na vodovodu během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Mikoláše.
- Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v Jičíně ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od investora stavby požadovat písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků
- O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: