

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2023/1153**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

Ing. Radim Doleček

Radim Doleček

Švermova 740

55203 Česká Skalice

Název akce: **II/280 Libáň – Kopidlno**

Důvod akce / žádosti: **Informace o existenci sítí (před zpracováním projekt. dokumentace)**

Zájmové území

Obec: **Kopidlno, Libáň**

Katastr: **Kopidlno, Libáň, Psinice, Zliv u Libáně**

Datum vydání vyjádření: **11.09.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **11.09.2024 (12 měsíců)**

V příloze Vám zasíláme situaci se zákresem vodovodu a kanalizace ve správě VOS a.s. ve formátu *.pdf a *.dgn.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

VOS a.s. plánuje v zastavěných částech města Libáň a Kopidlno rekonstrukce vodovodních řadů a průzkum kanalizace (Kopidlno) a případnou rekonstrukci – nutný dostatečný časový prostor pro přípravu.

Odvedení dešťových vod z komunikace je nutno řešit přednostně do toku a neodvádět je do stávající kanalizace.

Libáň – ul. Emlerova - vodovod THL 80 – plánovaná rekonstrukce, nová kanalizace PP UR2 DN 300 – pouze splaškové vody, dešťové vody požadujeme v maximální možné míře odvést do Libáňského potoka prostřednictvím původní kanalizace (nyní dešťová) – nutno prověřit

Kopidlno – ul. Švermova – vodovod eternit DN 80 – plánovaná rekonstrukce, kanalizace - zatrubněné příkopy, mělká – nutno řešit (nová splašková kanalizace?), dešťové vody odvést do toku (původní kanalizace - využití jako dešťová?)

Kopidlno – ul. T. Svobody – vodovod PVC 160, jednotná betonová kanalizace – průzkum tech. stavu, dešťové vody odvést do toku Mrlina

Požadujeme, aby před zpracování projektové dokumentace investor projednal s VOS a.s. požadavky na rekonstrukci vodovodu a kanalizace a zejména způsob odvodnění komunikace, je nutná koordinační schůzka, kde budou projednány výše uvedené požadavky.

Kontaktní osoby - investiční technik p. Bartoš – tel.č. 603 480 419, vedoucí provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. ing. Mikoláš – tel.č. 493 533 322, 602 473 643



Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPC
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Liban_Kopidlno_II_280.dgn (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- LEGENDA.dgn (legenda/interní příloha)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)