



- 1 **PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
s elektronickým, plynově adaptivním systémem spalování  
topný výkon 2,8-16,4 kW, Qmax=1,8 m³/hod, KK DN 15**
- 2 NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV o objemu 150 l
- 3 PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA PRO ODVOD A NEUTRALIZACI KONDENZÁTU Z KOTLE  
A ODVOD Z PŘEPADU POJISTNÝCH VENTILŮ

DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD - MĚDĚNÉ POTRUBÍ

POTRUBÍ VEDENÉ PŘES VÝŠKU PATRA

INVESTOR:		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631			
HIP:	ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923		
PROJEKTANT:	MICHAL VACEK		
SUBDODAVATEL Části dokumentace : PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		AUTORIZACE:	
Ing. Pavla Adámková Řehákova 907, 549 41 Červený Kostelec IČO: 764 68 101			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ ČKAIT 0602249		
PROJEKTANT:	ING. PAVLA ADÁMKOVÁ		
NÁZEV AKCE:	ZAKÁZKA ČÍSLO:		8/2024
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV	ČÍSLO PŘE:		
	STUPEŇ DOKUMENTACE		DPS
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO DLE VÝHLÁŠKY:		
SOUBOR DLE VÝHLÁŠKY	REVIZE:		_00
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY	DATUM:		10/2024
D.1.4.5 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	MĚŘÍTKO VYKRESU:		1:50
NÁZEV VÝKRESU:			
D.1.4.5.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - PŮDORYS 1.PP			