



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m.	název	plocha(m²)	podlaha	→ stěny	strop
001	SCHODIŠTĚ	2,68	Beton	Očištěny, napenetrovány	Očištěn, napenetrován
002	SKLEP	14,27	Epoxid	Očištěny, napenetrovány	Očištěn, napenetrován
003	KOTELNA	3,79	Epoxid	Očištěny, napenetrovány	Očištěn, napenetrován

El. instalace bude provedena v zónach die ČSN 33 21 30 ed.3  
kabely budou uloženy pod omítkou , v sádkartonových konstrukcích ,  
PVC trubkách uložených v betonových konstrukcích , kabelových žlábech  
a trubkách na povrchu  
Zásuvky (STA, SK), budou umístěny ve výšce 30 a 150 cm nad podlahou  
(přesné umístění přístrojů určí projektant interiéru a uživatel)  
**Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucpávkou - provede autorizovaná firma**  
**Dle §15, Vyhlášky 23/2008 Sb. bude v objektu instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace autonomní hlásiče.**  
**Autonomní hlásiče budou vzájemně propojeny dvouvoditým kabelem J-Y(St)Y 3x2x0,8 mm2**  
**Autonomní hlásiče budou odpovídat požadavkům ČSN EN 14604**  
**(rozmístění a počet hlásičů - viz. požárně bezpečnostní řešení stavby)**

----- kabelové rozvody slaboproud (STA, SK, DVT ...)



Instalační přístroje (zásuvky, vypínače ...) budou instalovány  
ve vodorovných a svislých vicerámečích (viz standardní umístění přístrojů)

INVESTOR:				GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:				AUTORIZACE:	
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631					
HIP:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	HIP J.:		ING. PETR CHOBOŤSKÝ ČKAIT 0601616
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
SUBDODAVATEL		části dokumentace :		AUTORIZACE:	
ELEKTROIN SPOL. S R.O. Čechova 326, 547 01 Náchod IČO: 60930888					
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. VLADIMÍR ŽÁK ČKAIT 0601787			
PROJEKTANT:		JAN ŽÁK			
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO:			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		24 066			
		ČÍSLO PARÉ:			
STAVEBNÍ OBJEKT:		STUPEŇ DOKUMENTACE			
SO 01		DPS			
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:			
D. DOKUMENTACE STAVBY					
D.1.4.2		SLABOPROUDÉ ROZVODY		REVIZE:	
				_00	
D.1.4.2 /02		PŮDORYS 1.PP		DATUM:	
				10/2024	
				MĚŘÍTKO VÝKRESU	
				1 : 50	