



TABULKA MÍSTNOSTÍ LNP						
č.m.	název	plocha(m²)	podlaha	stěny	strop	pozemníka
101	ZÁDVEŘÍ	3,32	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
102	SCHODIŠTĚ A RAMPA	2,81	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
103	CHODBA	6,89	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
104	SCHODIŠTĚ	3,88	Teraco	Štuková omítka	Štuková omítka	
105	PŘEDSÍŇ	6,72	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	
106	POKOJ 1	13,05	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	
107	KOUPELNA	7,10	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keram. obklad
108	POKOJ 2	13,50	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	
109	KUCHYNĚ	16,13	Vinylová podlaha	Štuková omítka	SDK podhled	Keram. obklad

El. instalace bude provedena v zónách dle ČSN 33 21 30 ed.3
kabely budou uloženy pod omítkou, v sádkartonových konstrukcích,
PVC trubkách uložených v betonových konstrukcích, kabelových žlábech
a trubkách na povrchu
Zásuvky (STA, SK), budou umístěny ve výšce 30 a 150 cm nad podlahou
(přesné umístění přístrojů určí projektant interiéru a uživatel)
Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucpávkou - provede autorizovaná firma
Dle §15, Vyhlášky 23/2008 Sb. bude v objektu instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace autonomní hlásiče.
Autonomní hlásiče budou vzájemně propojeny dvouvodčovým kabelem J-Y(Si)Y 3x2x0,8 mm2
Autonomní hlásiče budou odpovídat požadavkům ČSN EN 14604
(rozmístění a počet hlásičů - viz. požární bezpečnostní řešení stavby)

----- kabelové rozvody slaboproud (STA, SK, DVT ...)



STANDARTNÍ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ



Instalační přístroje (zásuvky, vypínače ...) budou instalovány ve vodorovných a svislých vícetábových (viz standardní umístění přístrojů)

INVESTOR: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: CE-ING s.r.o. Polská 375, Běláves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 060923 HIP. J.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 060166			
PROJEKTANT: MICHAL VACEK			
SUBDODAVATEL: Části dokumentace: SLABOPROUDÉ ROZVODY		AUTORIZACE:	
ELEKTROIN SPOL. S R.O. Čechova 326, 547 01 Náchod IČO: 60930888			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. VLADIMÍR ŽÁK ČKAIT 0601787			
PROJEKTANT: JAN ŽÁK			
NÁZEV AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		ZAKÁZKA ČÍSLO: 24 066	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO PARÉ:	
SOUBOR DLE VÝHLÁŠKY: D. DOKUMENTACE STAVBY		STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS	
D.1.4.2 SLABOPROUDÉ ROZVODY		ČÍSLO DLE VÝHLÁŠKY:	
D.1.4.2 /03 PŮDORYS 1.NP		REVIZE: _00	
		DATUM: 10/2024	
		MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1: 50	