



- 001
- CHODBA
- 002
- CHODBA
- 003
- SCHODIŠTĚ
- 004
- ŠATNA
- 005
- ŠATNA
- 006
- ŠATNA
- 007
- ŠATNA
- 008
- UMÝVÁRNA
- 009
- TECHNICKÁ MÍSTNOST
- 010
- ÚKLIDOVÁ KOMORA
- 011
- CHODBA
- 012
- CHODBA
- 013
- CHODBA
- 014
- ŠATNA
- 015
- UMÝVÁRNA
- 016
- CHODBA
- 017
- ŠATNA
- 018
- UMÝVÁRNA
- 019
- ÚKLIDOVÁ KOMORA

BARVA DVÍŘEK ROZDĚLOVACĚ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ PROVEDENA DLE ARCH. ZÁMĚRU INVESTORA NA OTOPNÁ TĚLESA OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE (PŘÍMÉ NEBO ROHOVÉ DLE POTŘEBY) OVLÁDÁNÍ OKRUHŮ VYTÁPĚNÍ POMOCÍ SYSTÉMU MaR – LOKÁLNÍ PROSTOROVÉ TERMOSTATY PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU, DOPORUČENÍ 48 hod
PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE DOREGULOVAT PŘEDNASTAVENÍ VENTILŮ A ŠROUBENÍ DLE TOPNÉ ZKOUŠKY MONTÁŽ ROZVODŮ Z MĚDI (PLASTU) PROVÁDĚNA LISOVÁNÍM SE ZARUČENOU TĚSNOSTÍ A PEVNOSTÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ VEDENÉ V PODLAŽE NEBO VE STĚNĚ TEPELNĚ IZOLOVAT
MaR PRO ZAPOJENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ PŘI PRŮCHODU ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ POD (PŘES) STAVEBNÍ KONSTRUKCE POUŽÍT CHRÁNIČKY SOUČÁST OTOPNÉ SOUSTAVY BEZPEČNOSTNÍ A POUŠTINÉ PRVKY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

LEGENDA ČAR

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD

TOPNÁ VODA ODVOD

UHLIKOVÁ OCEL VNĚ POZINKOVANÁ, LISOVANÉ SPOJE A TVAROVKY)
- TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

VÝKON ŘÍZEN PROSTOROVÝM TERMOSTATEM

POTRUBÍ Pex-Al-Pex , PE-Xa (17x2, 18x2)
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, PŘEVODENÍ „KOMPAKT,,

ŠROUBENÍ PŘIPOJENÍ DN15 (S REGULACÍ, VYPOUŠTĚNÍM, PŘEPOUŠTĚNÍ, UZAVÍRÁNÍM)

TERMOSTATICKÁ HLAVICE S POUŠTKOU PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI
- TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO „ŽEBŘÍČEK,,

ŠROUBENÍ PŘIPOJENÍ DN15 (S REGULACÍ, VYPOUŠTĚNÍM, PŘEPOUŠTĚNÍ, UZAVÍRÁNÍM)

TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO INSTALACE PROSTOROVÉHO

TERMOSTATU (ČIDLA) – DODÁVKA MGR

UPRĚSNĚNO PŘI REALIZACI PODLE INTERIERU

OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA+VENTILŮ
- PT

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVAL
ING. E.KADLEC	ING. E.KADLEC		ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	Dps BOROHRADEK, st.p.č.243, 722, k.ú. BOROHRADEK			
AKCE	DOMOV SENIORŮ BOROHRADEK			
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY				STUPĚŇ
SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU				DATUM
VYTÁPĚNÍ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
				ARCHIVNÍ ČÍSLO
				FORMÁT
				ČÍSLO VYKRESU
UT – PŮDORYS 1.PP				1:75
				UT 2

PRECISION
PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ

HURDÁLKOVÁ 208, 517 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

DPS
IV/2024

ČÍSLO VYKRESU