



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/012-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
17.01.2025

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

V SO 101 se vyskytuje položka 87434 – Potrubí z trub plastových odpadních DN 200. Může zadavatel upřesnit DN?

Děkuji a jsme s pozdravem

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Přesný název položky je POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM (SO 101 Úprava komunikace). Jedná se o odtokové potrubí PVC. DN tohoto potrubí je uvedena ve výkresu příčného řezu s názvem 101_04_vr.pdf - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ pro SO 101 ÚPRAVA KOMUNIKACE (detail Uliční vpust'), jež byl součástí uveřejněné zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. V tomto výkresu je uvedeno: Odtokové potrubí PVC DN 200. Zadavatel tedy potvrzuje, že se jedná o DN 200.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření