

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – dodávka volného nábytku, rehabilitačních pomůcek, lehátek
Ev. č. VVZ:	Z2025-002085
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci je u položek A03, A06, A07, A11, B04, B15, O12, S10, S11, S13, S19, S23, S28, S34 odkaz "viz výkres interiéru INT", ale tento soubor jsem v zadávací dokumentaci nenašla, prosím o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ projektovou dokumentaci interiéru.

Dotaz č. 2

Prosím o vysvětlení ohledně záclonových kolejnic:

- položka O11 – je psáno dodávka stavby a v tabulce rozpočet je 1 ks?
 - položka R08 – v tabulce rozpočet je 18 ks – zde nebude dodávka stavby?
- V dalších případech (položka A04 a S12) už je to v souladu – dodávka stavby = 0 ks v rozpočtu*

Odpověď na dotaz č. 2

- položka O11: Ano, je to dodávka stavby, v rozpočtu byla položka odstraněna. Dále došlo pro přehlednost k odstranění dalších položek s nulovým počtem (celkem byly odstraněny z rozpočtu 3 položky). Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 2 tohoto VDZ upravený rozpočet.
- položka R08: Nebude to dodávka stavby, protože narozdíl od předchozí položky se jedná o dodatečně montovanou garnýž na povrch podhledu, a ne o vestavnou garnýž, kterou musí montovat sádkartónář. Dodavatelé tuto položku ocení.

Dotaz č. 3

Prosíme o upřesnění či doplnění těchto položek:

- A02, R06, S02, S35 prosím o upřesnění bližší specifikace látky
- A05, R11 prosím o upřesnění šířky a výšky závěsu
- A09, B11 prosím o upřesnění barvy skříně
- O12, S36 prosím o upřesnění šířky závěsu

Odpověď na dotaz č. 3

- Položky A02, R06, S02, S35: Materiál látky 75% recyklovaný polyester, 25% polyester, gramáž 470g/m, odolnost vůči oděru 60 000 otáček Martindale, nehořlavá dle BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1 a stálost barev na světle měřítko 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 - 5-8.
- Položky – A05, R11: Jedná se o závěsy do místností o výšce 2500 mm (u 3 ks závěsů do místnosti o výšce 2600 mm). Šířky závěsů jsou proměnné, např. v pokojích (18 ks) je šířka pokoje cca 3,6 bm + řasení, v obývacích pokojích (3 ks) je šířka místnosti 7 bm + řasení, apod. V ostatních místnostech se pohybují od 2 do 4 m. Přesné šířky budou zaměřeny na stavbě.
- Položky A09, B11: A09 – žlutá, B11 – žlutá.
- Položky O12, S36: O12 – šířka 3,5 m, S36 – viz dotaz výše.

Zadavatel dále poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Do položkového rozpočtu byly doplněny na poslední 4 pozice položky týkající se 3 ks kuchyňských linek, které nedodává stavba, ale budou součástí dodávky nábytku. Podklady k těmto kuchyňským linkám jsou součástí uveřejněné PD interiéru.

Zadavatel dále v souvislosti s výše uvedenou úpravou mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a zároveň maximální nabídkovou cenu uvedenou v čl. 3 zadávacích podmínek na 5.100.827,00 Kč bez DPH.

Nové znění čl. 3 zadávacích podmínek je tedy následující:

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **5.100.827,00 Kč bez DPH**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální nabídkovou cenou. Překročí-li nabídková cena účastníka hodnotu maximální nabídkové ceny, bude to zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky. Nabídková cena je zároveň cena nejvýše přípustná a musí být platná po celou dobu plnění veřejné zakázky, nedojde-li k podstatné změně výchozích podmínek.

Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky

Zadavatel jako přílohu č. 3 tohoto VDZ uveřejňuje aktualizované znění zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 19. 2. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Projektová dokumentace interiéru ke dni 21. 1. 2025
2. Položkový rozpočet ke dni 21. 1. 2025
3. Zadávací podmínky ke dni 21. 1. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření