




11/304 ČESKÁ SKALICE, ULICE ZELENÁ – KŘÍŽOVATKA S 1/33  
PROVEDENÍ SVĚTELNÉHO BODU

# POZNÁMKA

- Dokumentace je zpracována v úrovni pro provedení stavby. Není určena pro stavební řízení.
- Stožáry osadit minimálně 0,6m, od okraje vozovky.
- Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytyčení podzemních sítí a dozor nad nimi.
- Zakreslene sítě nemusí být kompletní!
- Případný rozpor mezi jednotlivými částmi dokumentace musí rozhodnout projektant (tel. 608 764 820)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		Datum	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BAL T p.v.		04/2021	
± 0,000 = .... m.n.m.		Index	Změna
Výpracoval	Kontroloval		
Šrál P.	Ing. Kučera M.		
Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu		
Šrál P.	Ing. Tomko P.		
Akce:	Investor		
III/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33	Město Česká Skalice třída T.G.Masaryka 80, 552 03		
Objekt:	Město	Kroj	
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Česká Skalice	Královéhradecký	
Profese:	Technická zpráva	Formát	
Stínoproudá elektrotechnika	-	2xA4	
Název výkresu:	Slupeň	Měřítko	
	PDPs		
	Číslo zakázky	Poré	
	55/19		
	Číslo výkresu		
	D.1.4.2.2		