


Dálková signalizace



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík	
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Žireč 136	
			544 04 Dvůr Králové n.L.	
			Tel. +420-499-621-765	
			roman.hladik@centrum.cz	
			IČO: 72928042	
			DIČ: CZ7604073609	
INVESTOR	Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška		KRAJ	Královéhradecký
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Výměna zdrojů tepla v areálu Gymnázia Dobruška OBJEKT - GYMNAZIUM k.ú. Dobruška [627496]		OBEC	Dobruška
ST. ÚŘAD			Dobruška	
STUPEŇ			DVD	
DATUM			Listopad 2024	
ZAK. ČÍSLO			91/24	
OBSAH VÝKRESU	Schéma poruchové signalizace - Gymnázium		MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
			- - -	E4