



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/015-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
04.02.2025

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30413 Studnice – Lhotky“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Dobrý den,

ke stavbě III/30413 Studnice – Lhotky bychom měli následující dotazy:

- v této stavbě je položka č. 015111.2 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH 17 05 04. Do této položky je zaříděn i výkop z položky č. 12373 ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, což by měl být odkop pro sanace a podkladní vrstvy. Je toto vhodná zemina pro další použití anebo kamenivo? Pro nevhodné zeminy by pak měla být použita položka č. 015111.1.

- nemělo by být provedeno zavzorkování ZAS – T podle vyhlášky č. 283/2023 Sb. s účinností od 1. 10. 2023? Podle této vyhlášky vzniká i ZPM (znovuzískaný penetrační makadam) jako speciální kategorie, který se vyskytuje i na této stavbě a podle této vyhlášky jsou i náležitosti nakládání s tímto materiálem, které by měly být již obsaženy v zadávací projektové dokumentaci.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

V položce č. 015111.2 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH 17 05 04 je uvedeno kamenivo, v dokumentaci není počítáno se znovupoužitím vyzískaného materiálu – položky pro zeminu a kamenivo jsou uvažovány z nakoupených materiálů.

Stanovení obsahu PAU bylo v tomto úseku provedeno v roce 2021 dle tehdy platných právních předpisů, zejména vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, asfaltové vrstvy byly zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T1. Vzhledem k tomu, že vyhláškou č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo ohledně kvalitativní třídy ZAS-T1 ke změně, nebylo nutné provést nové zařazení.

Vrty byly odebrány v místě, kde je navržena recyklace za studena.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření