

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky vedeném dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ)

název veřejné
zakázky:

**Dodávka medicínálního kyslíku 93
pro Městskou nemocnici, a.s. Dvůr Králové nad Labem**

Identifikační údaje zadavatele

Městská nemocnice, a.s.

sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ, DIČ: 252 62 238, CZ699004900
zápis v OR: u KS v Hradci Králové, odd. B, vložka 1584
statutární orgán: Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
tel., fax, e-mail: +420 499 300 671, +420 499 300 611, vavra@mndk.cz
ve věcech ZŘ: Jiří Schreiber, správce
tel., e-mail: +420 499 300 657, schreiber@mndk.cz
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1331.html

osoba pověřená zadavatelem k administraci zadávacího řízení

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov
IČ, DIČ: 274 72 493, CZ27472493
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 2427
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva
tel., e-mail, id DS: +420 731 020 021, info@ingeniring.cz, 3kkeizk

V uvedené veřejné zakázce byla jedním ze zájemců doručena následující žádost o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dobrý den,

prosím o zdůvodnění požadavku odchylky +/- 5 % u hmotnosti jednotlivých prvků technologie. Takto budeme muset volit technologické prvky podle hmotnosti, a ne např. podle efektivity (např. kompresor s frekvenčním měničem s efektivnějším provozem bude těžší a nelze jej tedy použít?). Stejně s technickými parametry. Chápu zápornou odchylku, ale proč bychom neměli použít kompresor s např. vyšším výkonem při stejném příkonu.

Děkuji za vysvětlení.

Vysvětlení:

Zadavatel s ohledem na jednoznačný požadavek plné kompatibility se stávajícím zařízením trvá na zadaných parametrech.

Vysvětlení bylo zpracováno na základě sdělení zadavatele. Jelikož uvedená informace nevede k rozšíření počtu účastníků, zůstávají veškeré podmínky včetně lhůty pro podání nabídek, zachovány.

Dvůr Králové nad Labem / Trutnov dne 6. 2. 2025

Městská nemocnice, a.s.
Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady v.r.

za správnost administrátor