

## **Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)**

**Veřejná zakázka: Pojízdne zástěny a dělicí stěny pro Oblastní nemocnici Jičín**

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název	<b>Královéhradecký kraj</b>
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Eva Šebová, MPA, tel.: +420 722 960 558, e-mail: [esebova@khk.cz](mailto:esebova@khk.cz)

### **Profil zadavatele:**

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle ustanovení § 27 písm. a) a ve spojení s § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

### **Dotaz č. 1:**

U položky č. 3 a č. 5 je požadována výplň pevný neprůhledný plast tl. min 3 mm omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, barva bílá, nebo sv. šedá. Může být plastová výplň tl. 2 mm?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel u položek č. 3 a č. 5 připouští minimální tloušťku výplně 2 mm za předpokladu dodržení ostatních podmínek na kvalitu a barvu materiálu výplně.

**Dotaz č. 2:**

U položky č. 3 a č. 5 je požadován materiál konstrukce – celonerezový trubkový rám - Může být konstrukce s hliníkového eloxovaného materiálu?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel u položek č. 3 a č. 5 připouští použití hliníkového eloxovaného materiálu pro konstrukci rámu zástěn.

**Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.**

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 26.02.2025 v 10:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Přílohy:**

1. p01a - Dělicí\_stěny+zástěny - Technická specifikace - DI\_02
2. p03 - Dělicí\_stěny+zástěny - Tabulka plnění min. požadavků - DI\_02

V Hradci Králové dne 13.02.2025

Ing. Eva Šebová, MPA  
oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření