



2x NAVRT. PAS-PE dn 110/63  
PRO DOČASNÝ BY-PASS

2x STLAČENÍ - PO DOBU VÝSTAVBY  
UZAVŘÍT PE dn 110 STLAČENÍM

NAVRTÁVACÍ PAS PE dn 110/32,  
SLOUŽÍCÍ PRO TRVALÉ ODVĚTRÁNÍ  
PROSTORU MEZI STLAČENÍM PO DOBU  
VÝSTAVBY PROPOJE.  
PO UKONČENÍ VÝSTAVBY UZAVŘÍT A  
ZADÝNKOVAT.

ELEKTRO VÍČKO PE dn 110

OHYB V POTRUBÍ -19°  
PE dn 110 -NOVÝ PLYNOVOD

NAVRTÁVACÍ PAS PE dn 110/32,  
SLOUŽÍCÍ PRO TRVALÉ ODVĚTRÁNÍ  
PROSTORU MEZI STLAČENÍM PO DOBU  
VÝSTAVBY PROPOJE.  
PO UKONČENÍ VÝSTAVBY UZAVŘÍT A  
ZADÝNKOVAT.

2x STLAČENÍ - PO DOBU VÝSTAVBY  
UZAVŘÍT PE dn 110 STLAČENÍM

2x NAVRT. PAS-PE dn 110/63  
PRO DOČASNÝ BY-PASS

## POSTUP PRACÍ:

1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

## POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTŘČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ-NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPATŘENA POUZE NASAZENOU OPRAVÁRENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

GENERALNÍ PROJEKTANT



AFRY CZ S.R.O.  
MAGISTRŮ 1275/13  
140 00 PRAHA 4  
tel.: +420 277 005 500  
www.afry.cz

D

DPS

SO 500

OBJEDNATEL:



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
www.kr-kralovehradecky.cz

ZHOTOVITEL:

VDI PROJEKT S.R.O. VDI PROJEKT S.R.O.  
vodohospodářské a dopravní  
infrastruktura  
K Boticí 1453/6  
101 00 Praha 10  
tel.: +420 773 600 770  
www.vdiprojekt.cz

PODZHOTOVITEL:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kolář M.  
VYPRACOVAL: Ing. Chaloupěcký O.  
KONTROLOVAL: Ing. Chaloupěcký O.  
Ing. Kudeřa M.

NAZEV PROJEKTU:

II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA

ČÁST: DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

PŘÍLOHA: DETAIL PROPOJE P77

KRAJ: KRALOVÉHRADECKÝ ČÁST: PŘÍLOHA Č.: ČÍSLO PÁRE:

DATUM: 12.2022

STUPEŇ: DPS

MĚŘÍTKO: 1:30

Č. ZAKÁZKY: 2015/5009

D.1.5. 48