



2x NAVRT. PAS-PE dn 110/63
PRO DOČASNÝ BY-PASS

2x STLAČENÍ – PO DOBU VÝSTAVBY
UZAVŘÍT PE dn 110 STLAČENÍM

NAVRTÁVACÍ PAS PE dn 110/32,
SLOUŽÍCÍ PRO TRVALÉ ODVĚTRÁNÍ
PROSTORU MEZI STLAČENÍM PO DOBU
VÝSTAVBY PROPOJE.
PO UKONČENÍ VÝSTAVBY UZAVŘÍT A
ZADÝNKOVAT.

KOLENO PE-30°, PE dn 110
PRO NOVÝ PLYNOVOD

ELEKTRO VÍČKO PE dn 110

KOLENO PE-30°, PE dn 110
PRO NOVÝ PLYNOVOD

NAVRTÁVACÍ PAS PE dn 110/32,
SLOUŽÍCÍ PRO TRVALÉ ODVĚTRÁNÍ
PROSTORU MEZI STLAČENÍM PO DOBU
VÝSTAVBY PROPOJE.
PO UKONČENÍ VÝSTAVBY UZAVŘÍT A
ZADÝNKOVAT.

2x STLAČENÍ – PO DOBU VÝSTAVBY
UZAVŘÍT PE dn 110 STLAČENÍM

2x NAVRT. PAS-PE dn 110/63
PRO DOČASNÝ BY-PASS

POSTUP PRACÍ:

1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘÁDU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ-NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENIKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPATŘENA POUZE NASEZENOU OPRAVARENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:		II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT		AFRY CZ S.R.O. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
AFRY			
DPS			
SO 501			
OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
SOUKADNICOVÝ S.JT.SK. VÝSKOVÝ SYSTÉM BpV		VDI PROJEKT s.r.o. VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Botici 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOTOVITEL:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	
MĚSTO JIČÍN Žitkovo náměstí 18 Vaidické předměstí 506 01 Jičín www.mujicin.cz		Ing. Kolář M.	
VÝPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
Chaloupecký O.		Chaloupecký O.	
NAZEV PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA		Ing. Kudeřa M.	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ			
DETAIL PROPOJE P35			
PŘÍLOHA:		ČÍSLO PÁRE:	
KRAJ:		ČÁST:	
KRAJOVĚHRADECKÝ		Příloha č.:	
DATUM:		ČÍSLO PÁRE:	
12/2022		Číslo páre:	
STUPEŇ:		Číslo páre:	
DPS		Číslo páre:	
MĚŘÍTKO:		Číslo páre:	
1:30		Číslo páre:	
Č. ZAKÁZKY:		Číslo páre:	
2015/6009		Číslo páre:	