

Investor:
Město Jičín

Žižkovo náměstí 18
50601 Jičín

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2023/0803**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

VDI Projekt s.r.o.
Ing. Ivana Kramářová
K Botiči 1453/6
10100 Praha

Název akce: **II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření ke stavbám jiným než vodohospodářským**

Typ řízení: **Dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Jičín, Podhradí**

Katastr: **Jičín, Podhradí u Jičína**

Datum vydání vyjádření: **04.07.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **04.07.2024 (12 měsíců)**

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na stavbu „II/502 – ul. Poděbradova a Ruská“ a územního rozhodnutí a stavebního povolení na SO 301 „Dešťová kanalizace“ dle předložené DSP (DUSP) zpracované firmou VDI Projekt s.r.o. v 12/2023 při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit stavbou dotčené vodovodních řady a kanalizační stoky včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. Jičíně ing. Mikolášovi tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Před zahájením stavby je nutno v předstihu koordinovat rekonstrukci vodovodu a výstavbu splaškové kanalizace s VOS a.s. – postup prací projednat s investičním technikem VOS a.s. p. Bartošem tel.č. 603 480 419 a vedoucím provozního stř. v Jičíně ing. Mikolášem tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Dešťové vody z komunikace, přilehlých ploch a střech okolních budov budou odvedeny novou dešťovou kanalizací do recipientů Cidlina a Porák, na stokách jsou navrženy retence s regulovaným odtokem.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm – 2,5 m, u kanalizačních stok, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem - 3,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Při výstavbě vodovodních řadů a splaškových kanalizačních stok požadujeme respektování Standardů VOS a.s., zveřejněných na <http://www.vosjicin.cz/>.
- Při umístění ostatních inž. sítí požadujeme při souběhu a křížení s vodovodem a splaškovou kanalizací včetně přípojek dodržet min. vzájemnou odstupovou



vzdálenost dle ČSN 736005.

- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodu a kanalizaci včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Mikoláše.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečným prohlídkám jednotlivých etap stavby a stavebních objektů a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
- Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby požadujeme projednat na koordinační schůzce s pracovníky VOS a.s. (vedoucí provozního stř. v Jičíně ing. Mikoláš tel.č. 602 473 673, investiční technik VOS a.s. p. Bartoš tel.č. 603 480 419).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPC
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 0
souborové přílohy: