

## VYJÁDŘENÍ K PD

### SEZNAM :

- 1) PČR – DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT JIČÍN
- 2) PČR – ODB. SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE HRADEC KRÁLOVÉ
- 3) MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN – KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
- 4) MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN – ODB. ÚZ. PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA
- 5) MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN – ODD. INFORMATIKY
- 6) MINISTERSTVO DOPRAVY – ODB. INFRASTRUKTURY A ÚZ.PLÁNU
- 7) KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
- 8) KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – ODSH
- 9) SEKCE MAJETKOVÁ MINISTERSTVA OBRANY
- 10) ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
- 11) SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
- 12) NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.
- 13) POVODÍ LABE, S.P.
- 14) MĚSTYS PODHRADÍ
- 15) SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA JIČÍNA A.S.
- 16) CETIN A.S.
- 17) ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- 18) TELCO PRO SERVICES, A.S.
- 19) GASNET SLUŽBY, S.R.O.
- 20) VODOHOSPODÁŘSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST A.S.
- 21) TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA
- 22) ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.
- 23) VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S.
- 24) S COM S.R.O. (T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.)



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor  
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-67349-2/ČJ-2023-050406

Jičín 12. července 2023

Počet stran: 2

VDI Projekt s.r.o.  
třída Míru 109  
Pardubice  
530 02**Stanovisko k projektové dokumentaci: "II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova"**

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě Vaší žádosti, toto stanovisko ke stavebnímu řízení.

Předložený návrh projektové dokumentace k akci: "II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova".

Na podkladě skutečností uvedených v předložené dokumentaci, tak ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997., o pozemních komunikacích **nemáme námitek** proti akci výše uvedené akci.

Svoje souhlasné stanovisko podmiňujeme splněním níže uvedených podmínek:

Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min.30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.

Staveniště bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).

***Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních***

Balbínova 24  
506 01 Jičín

www.policie.cz

Tel.: 974 533 250  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: urnai6d



***komunikacích upozorňuje, že toto stanovisko neslouží jako podklad pro stanovení místní úpravy silničního provozu. O stanovisko ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění je třeba podat na naši součást Policie ČR samostatnou žádost.***

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:

por. Tomáš Foff, DiS.

npor. Ing. Petr Dejmek

Lic. Miroslav Vojtíšek

21.07.2023 09:06:35

Digitálně podepsal:

Lic. Miroslav Vojtíšek  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: V zastoupení



# Ověřovací doložka

---

*Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.*

**Subjekt, který změnu datového formátu provedl:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
územní odbor, dopravní inspektorát  
Balbínova 24  
Jičín

**Datum vyhotovení:**

21.07.2023 09:58

**Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla:**

por. Tomáš Foff, DiS.

**Zajišťovací prvek:**

bez zajišťovacího prvku

**Výsledek ověření:**

**Původní datový formát dokumentu**

PDF [application/pdf]





## Ověřovací doložka

---

*Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.*

**Subjekt, který změnu datového formátu provedl:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
územní odbor, dopravní inspektorát  
Balbínova 24  
Jičín

**Datum vyhotovení:**

21.07.2023 10:01

**Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla:**

por. Tomáš Foff, DiS.

**Zajišťovací prvek:**


bez zajišťovacího prvku

**Výsledek ověření:**

**Původní datový formát dokumentu**

PDF [application/pdf]



[illegible][illegible][illegible][illegible]



## Ověřovací doložka

---

*Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.*

**Subjekt, který změnu datového formátu provedl:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
územní odbor, dopravní inspektorát  
Balbínova 24  
Jičín

**Datum vyhotovení:**

21.07.2023 10:02

**Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla:**

por. Tomáš Foff, DiS.

**Zajišťovací prvek:**

bez zajišťovacího prvku

**Výsledek ověření:**

**Původní datový formát dokumentu**

PDF [application/pdf]



## Ověřovací doložka

---

*Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.*

**Subjekt, který změnu datového formátu provedl:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
územní odbor, dopravní inspektorát  
Balbínova 24  
Jičín

**Datum vyhotovení:**

21.07.2023 10:04

**Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla:**

por. Tomáš Foff, DiS.

**Zajišťovací prvek:**

bez zajišťovacího prvku

**Výsledek ověření:**

**Původní datový formát dokumentu**

PDF [application/pdf]





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  
odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPH-66164-2/ČJ-2023-0500DP

Hradec Králové 21. června 2023  
Počet stran: 2

VDI PROJEKT s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

### **Stanovisko k projednávané stavební akci (projektu):**

#### **II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova**

Policie České republiky, odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích I. třídy na území Královéhradeckého kraje obdržel dne 19. června 2023 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o odborné stanovisko Policie ČR k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 odst. b) Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na podkladě Vaší žádosti jsme tak posoudili předloženou projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního řízení a vydáváme toto stanovisko k projektové dokumentaci stavby ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích I. třídy.

Podle předložené dokumentace se jedná o návrh rekonstrukce uličního prostoru ulic Ruská a Poděbradova v Jičíně, kde investorem stavebních objektů souvisejících s touto stavební akcí je Město Jičín.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci (např. strana 6 průvodní zprávy) sdělujeme, že jelikož součástí akce není SO 100.4 mající vazbu na silnici I. třídy, tak zdejší odbor služby dopravní policie není věcně příslušný k vydání stanoviska.

O celkové stanovisko k dané věci je třeba požádat samostatně místně příslušný dopravní inspektorát (zde dopravní inspektorát územního odboru Jičín).

Ulrichovo náměstí 810  
501 01 Hradec Králové

Tel.: 974 521 259  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: urnai6d

www.policie.cz

Vyřizuje:  
kpt. Ing. Lukáš Pultar  
tel. 974521258

plk. Mgr. Richard Hušek  
vedoucí OSDP pověřen zastupováním

Mgr. Richard Hušek

22.06.2023 07:20:51

Digitálně podepsal:

Mgr. Richard Hušek  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:

Spis. zn.: ŽP-02/24848/2023/VaE  
Č.j.: MuJc/2023/34690/ZP/VaE

Jičín, dne 15.11.2023



MUJCX017UV27

Oprávněná úřední osoba:  
Eva Vágenknechtová - referent odboru životního prostředí

Žadatel:  
Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín I

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### A VYJÁDŘENÍ

#### **Závazná část:**

Městský úřad Jičín, jako dotčený orgán příslušný podle § 11 a § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 75 odst. 1 pís. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 27 odst. 1 pís. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 126 pís. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 47 odst. 1 pís. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 13 odst. 1 pís. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 104 odst. 2 pís. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 40 odst. 1 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 25 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a § 5 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po posouzení žádosti, kterou dne 1.8.2023 podalo

**Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín I,  
které zastupuje VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Václavkova č.p. 169/1, 160 00 Praha 6-Dejvice**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

#### **„II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 661/3, 661/4, 661/5, 1180/1, 1229/1, 1229/2, 1229/5, 1229/6, 1976/2, 1976/3, 1976/4, 1977/2, 1979/2 v katastrálním území Jičín, parc. č. 1768, 1915, 1916, 1917 v katastrálním území Podhradí u Jičína, vydává tato opatření:

## **I. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve smyslu ust. § 136 odst. 2 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu za přiměřeného použití ust. § 140 odst. 1 správního řádu a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů toto

**k l a d n é**



**koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:**

### 1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

RNDr. Vladimíra Smolíková, tel. 493 545 380

### 2. Ochrana ovzduší

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze číslo 2 k zákonu o ochraně ovzduší a konstatuje, že záměr "II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruské", je přípustný za splnění podmínky:

- Zhotovitel je povinen zajistit opatření ke snižování prašnosti. Jedná se o opatření při provádění prací a manipulaci s materiály a dále je povinen využívat pouze techniku - pojízdné stavební stroje a nákladní vozidla, které splňují technické předpisy - emisní úroveň pro práci v zastavěném území - viz METODICKÝ POKYN odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, září 2019.

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

### 3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Z hlediska nakládání s odpady se ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona vydává vyjádření - viz výrok II.

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

### 4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Tomáš Bíšek, tel. 493 545 393

### 5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“), **jsou** záměrem dotčeny. Po posouzení záměru dotčený orgán:

**I. uděluje** žadateli podle § 9 odst. 8 zákona ZPF

#### souhlas

s TRVALÝM odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“ na pozemcích parc. č. 661/3, 661/5 v katastrálním území Jičín

(identifikace odnímaného pozemku dle katastru nemovitostí viz tabulka níže), o celkové výměře 0,0549 ha, který bude podkladem pro vydání stavebního povolení:

Parcela č.	výměra KN /m <sup>2</sup> /	druh pozemku	účel vynětí	výměra vynětí /m <sup>2</sup> /	trvale - dočasně	ochrana ZPF	odvod /Kč/	BPEJ
661/3 v k. ú. Jičín	396	orná půda	doprava a sítě	396	trvale	I. třída ochrany	bez odvodu	31000
661/5 v k. ú. Jičín	153	orná půda	doprava a sítě	153	trvale	I. třída ochrany	bez odvodu	31000
Celkem odnětí:				549			bez odvodu	

**II. stanovuje** v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF žadateli **podmínku**, která je nezbytná k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a to v následujícím rozsahu:

1. Před započítáním stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření plochy, která je požadována k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy. Dále při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF.

**III. na základě** ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona ZPF **nestanovuje předepsání odvodů** za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 661/3, 661/5 o výměře 549 m<sup>2</sup> v katastrálním území Jičín, které jsou požadovány pro trvalý zábor jelikož, se bude jednat o dopravní stavbu, která řeší dílčí úsek dopravního prostoru kolem silnice II/502.

Ing. Romana Cvejnová, tel. 493 545 392

## 6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru **nemá** připomínky.

Ing. Ivona Runčíková, tel. 493 545 373

## 7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ust. § 10 odst. 5 (připojení); ust. § 32 odst. 3 (ochr. pásmo) a ust. § 40 odst. 4 písm. d) (řešení místních a účelových komunikací), **nejsou** záměrem dotčeny a závažné stanovisko se nevydává.

Ing. Martin Duczynski, tel. 493 545 400

## 8. Památková péče

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče (dále jen „Městský úřad Jičín“), jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání koordinovaného závažného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), která je rovněž žádostí o vydání závažného stanoviska podle § 14 odst. 1a 2 památkového zákona, ve věci

název zamýšlených prací (stavebního záměru): „**II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**“



z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona tedy ve věci stavby

**SO 101.1 Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem – oprava,**

**SO 101.2 Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem,**

**SO 102 Cyklostezky,**

**SO 103 Autobusové zastávky,**

**SO 104.1.1 Oprava parkovacích a zpevněných ploch,**

**SO 104.1.2 Nové parkovací plochy,**

**SO 105 Úpravy místních komunikací,**

**SO 106 Úpravy cyklostezky,**

**SO 203 Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840,**

**SO 301 Dešťová kanalizace,**

**SO 301 - A Dešťová kanalizace – DSP,**

**SO 302 Splašková kanalizace,**

**SO 304 Vodovodní řad,**

**SO 801 Vegetační úpravy,**

a dále z hlediska ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona tedy ve věci

opravy

#### **SO 901 Oprava schodiště kostela**

a to vše v rozsahu pozemků parc. č. st. 354, st. 440, st. 666, st. 2834, st. 3974, a parc. č. 193/1, 195/1, 197, 203, 236/2, 239/5, 240/2, 242/2, 577/1, 580/9, 580/12, 1175/1, 1177/3, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1185/1, 1222/4, 1226/1 (část), 1229/5, 1229/1 (část), 1229/6, 1286/4, 1286/7, 1310/1, 1377, 1376, 1408/1, 1409 (část), 1960/1, 1960/2, 1960/4, 1961, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 2022, 2021, 2051/1, 2058, 2105, 2161, vše k. ú. Jičín, a dále pozemku parc. č. 1768, k. ú. Podhradí u Jičína,

kdy výše uvedené pozemky parc. č. 1175/1 (část), 1185/1, 1377, 1376, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 2161, vše k. ú. Jičín, nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v Městské památkové rezervaci Jičín prohlášené výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace,

pozemky parc. č. st. 440, st. 666, st. 2834, st. 3974, a parc. č. 193/1, 195/1, 197, 203, 236/2, 239/5, 240/2, 242/2, 577/1, 580/9, 580/12, 1175/1 (část), 1177/3, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1222/4, 1226/1 (část), 1229/5, 1229/1 (část), 1229/6, 1286/4, 1286/7, 1310/1, 1408/1, 1409 (část), 1960/1, 1960/2, 1960/4, 1961, 2022, 2021, 2051/1, 2058, 2105, vše k. ú. Jičín, nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území I. a II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm,

dále pozemek parc. č. 1768, k. ú. Podhradí u Jičína, není kulturní památkou, ale nachází se v ochranném pásmu zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, vydaným Okresním úřadem Jičín, referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, dne 16. 6. 1998 pod č. j. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP,

a výše uvedené pozemky parc. č. st. 354 a parc. č. 1229/5, k. ú. Jičín, včetně stavby hřbitovního kostela P. Marie de Sale, jsou nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 26310/6-1101, a dále se nachází na území II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm,



a pro potřeby koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, které tak je i závazným stanoviskem podle § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, konstatuje:

**Provedení** zamýšlených prací (stavebního záměru) je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za těchto základních podmínek:

1. Jednotlivé kamenné stupně schodiště před hlavním vstupem do kostela P. Marie de Salle budou před rozebráním označeny a uloženy tak, aby mohly být ve stejném pořadí opětovně osazeny. Po rozebrání schodiště bude zpracován zakres poškozených schodů navržených k výměně; takto zpracovaný zakres bude předložen vlastníkem kulturní památky Městskému úřadu Jičín nejdéle 20 dnů před fyzickým započítím prací na výrobě nových schodů.

V případě, že po rozebrání schodiště kostela P. Marie de Salle bude zjištěna potřeba opravy stěny samotného kostela, bude zpracován návrh její opravy, který bude obsahovat návrh přesného postupu prací a použitých materiálů. Takto zpracovaný návrh opravy stěny kostela za schodištěm bude vlastníkem kulturní památky předložen Městskému úřadu Jičín k posouzení a vydání navazujícího závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 památkového zákona.

2. V případě nových schodových stupňů bude použit pískovec zrnitostí, strukturou a barevností shodný s vlastnostmi kamene, ze kterého jsou provedeny nahrazované prvky. Před započítím prací na samotné výrobě kamenných stupňů bude předložen vzorek kamene, který prokáže, že zvolený typ kamene odpovídá předchozí větě podmínky. Práce jako celek na výrobě nových kamenných prvků budou provedeny až poté, kdy bude soulad stávajících prvků s navrhovaným kamenem posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.

3. Profilace nově zhotovovaných stupňů a způsob opracování jejich povrchu bude odpovídat stupňům nahrazovaným (viz příloha č. 1). Opracování bude provedeno ručně za pomoci tradičních kamenických nástrojů.

4. Čištění stávajících kamenných schodových stupňů bude provedeno pomocí tlakové vody, či páry, tak aby nedocházelo k jejich poškození nebo úbytku hmoty. Vysprávkování jednotlivých stupňů budou provedeny v závislosti na druhu a rozsahu poškození kamene. V případě drobných poškození budou stupně opraveny pomocí tmelení minerálním kamenickým tmelem probarveným ve hmotě, který bude svou strukturou, složením a barevností blízký původnímu kameni a bude stejně tvrdý či měkčí než opravovaný kámen. V případě poškození většího rozsahu s chybějícími nebo ulámanými částmi, budou použity filuňky z kamene kopírujícího zrnitost, barevnost, strukturu a tvrdost doplňovaného kamene. Malta užitá na spárování mezi jednotlivými kamennými stupni bude provedena jako minerální v barvě okolního kamene a bude měkčí či stejně tvrdá jako samotný kámen. Impregnace kamene bude provedena prostředkem na bázi organokřemičitanů určeným pro restaurátorské ošetření kamene.

5. V ulici Na Hrádku bude nahrazena dosypávka z kačírku za dláždění v žulové mozaice nebo za čedičovou nepravidelnou dlažbu nebo za travnatý pás.

Mgr. Martin Mezera, tel.: 493 545 130

## 9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Mgr. Tereza Kordiková, tel. 493 545 168

**Odůvodnění:**

Dotčený orgán obdržel dne 1.8.2023 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“.

Dne 27.9.2023 pod č.j.: MuJc/2023/29980/ZP/VaE bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty z důvodu, že šlo o zvlášť složitý případ, kdy zamýšlenými pracemi je dotčena kulturní památka nebo nemovitost, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu, ke které se vyjadřuje Národní památkový ústav, coby organizace státní památková péče.

**Popis záměru:**

- Řešený úsek podél silnice II/502 v ulicích Poděbradova a Ruská a je dlouhý cca 1 200 m. Jedná se o úpravu uličního prostoru kolem silnice v ulicích Poděbradova a Ruská. Šířkové uspořádání zbylého uličního prostoru je proměnné. V této projektové dokumentaci jsou řešeny stávající i nové chodníky, parkování, autobusové zastávky a s tím související úpravy a objekty, kterými je investor Město Jičín. Rekonstrukce silnice je zpracována v související PD investora Královéhradeckého kraje (není součástí této PD). Jedná se o úpravu uličního prostoru kolem silnice v ulicích Poděbradova a Ruská. Šířkové uspořádání zbylého uličního prostoru je proměnné. V této projektové dokumentaci jsou řešeny stávající i nové chodníky, parkování, autobusové zastávky a s tím související úpravy a objekty, kterými je investor Město Jičín. Nově navržené oddílné splaškové kanalizace budou napojeny na stávající jednotné kanalizace. V ulici Ruská a Poděbradova bude částečně vyměněn pitný vodovodní řad.

**Seznam objektů Investor Město Jičín**

- SO 101.1 Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem - oprava
- SO 101.2 Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem
- SO 102 Cyklostezky
- SO 103 Autobusové zastávky
- SO 104.1.1 Oprava parkovacích a zpevněných ploch
- SO 104.1.2 Nové parkovací plochy
- SO 105 Úpravy místních komunikací
- SO 106 Úpravy cyklostezky
- SO 203 Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840
- SO 301 Dešťová kanalizace
- SO 302 Splašková kanalizace
- SO 304 Vodovodní řad
- SO 801 Vegetační úpravy
- SO 901 Oprava schodiště kostela

**Podklady pro vydání koordinovaného závazného stanoviska:**

- Projektová dokumentace „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“, kterou vypracovala Ing. Jelínková K., VDI PROJEKT S.R.O., k Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, prosinec/ 2022, stupeň: DSP.
- Plná moc
- Doplnění žádosti o vydání koordinovaného stanoviska ze dne 1.9.2023, 19.9.2023 a 22.9.2023, podané na základě výzvy odstranění vad žádosti vydané pod č.j.: MuJc/2023/26185/ZP/VaE.



Koordinované závazné stanovisko a vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ke změně dokončené stavby) se vydává ve smyslu stavebního zákona **pro stavební povolení** (dle podané žádosti).

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

#### **Ochrana ovzduší (k výroku č. 2)**

Přestože v rámci akce uvedené pod názvem "II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská" nedojde k umístění spalovacího nebo jiného technologického zdroje znečišťování ovzduší, je zřejmé, že v rámci provádění této akce bude docházet ke zvýšené prašnosti v dotčené lokalitě, zastavěné části obce. Jedná se zejména o zvýšení prašnosti (výkopy, manipulace se stavebními materiály, z dopravy a lze také předpokládat i uvolňování prašných částic z depónie ze skladování zemin).

Vzhledem k tomu, že uvedená stavba je většího rozsahu, bude mít její realizace vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí. Z tohoto důvodu byla uložena výše uvedená podmínka a zhotovitel musí zajistit opatření ke snižování prašnosti ze stavební činnosti, dopravy a také ze skladování materiálů na mezidepónii.

#### **Odpadové hospodářství (k výroku č. 3)**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí sděluje, že k výše uvedenému záměru se závazné stanovisko podle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nevydává. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

Podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona vydává **vyjádření**. V tomto případě se jedná o změnu dokončené stavby spočívající v úpravě uličního prostoru kolem silnice v ulicích Poděbradova a Ruská. Vyjádření není závazným stanoviskem a je součástí tohoto dokumentu - výrok II.

#### **Ochrana zemědělského půdního fondu (k výroku č. 5)**

Dne 1.8.2023 obdržel Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona ZPF žádost Města Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, které na základě plné moci zastupuje VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Václavkova č.p. 169/1, 160 00 Praha 6-Dejvice, o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 661/3, 661/5 v katastrálním území Jičín pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Doplnění ze dne 1.9.2023; 19.9.2023
- údaje katastru nemovitostí o pozemku, jehož se navrhované odnětí půdy týká
- zakres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy (KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – 2.ČÁST\_C. 3.2)
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jeho hospodárného využití
- vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2
- výsledky pedologického průzkumu (pedologické sondy\_rky\_dne 27.7.2023)
- údaje o odvodnění a závlahách



- údaje o protierozních opatřeních
- zakres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany
- informace o tom, jaké následné řízení podle zvláštních právních předpisů bude následovat
- plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině
- plná moc (zmocnitel Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 – zmocněnec VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Václavkova č.p. 169/1, 160 00 Praha 6-Dejvice)

Městský úřad se seznámil s výše uvedenou žádostí a shledal, že přiložené podklady jsou dostačující pro posouzení žádosti k udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Ve výroku I. městský úřad udělil dle ust. § 9 odst. 8 zákona ZPF ve spojení s ust. § 149 správního řádu souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“ na pozemcích parc. č. 661/3, 661/5 v katastrálním území Jičín, je-liž posoudil, že jsou dodrženy obecné zásady plošné ochrany ZPF dle ust. § 4 zákona ZPF. Pozemkové parc. č. 661/3, 661/5 v katastrálním území Jičín se místě záměru vyjmutí ZPF nachází dle platného ÚP Jičín ve funkčních plochách DS – plochy dopravní infrastruktury a K – plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň. Pozemky jsou situovány v 3. klimatickém regionu a dle BPEJ 31000 přísluší do I. třídy ochrany zemědělské půdy.

Ve výroku II. městský úřad v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF stanovil podmínku, která je nezbytná k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu tak, aby byla trvale odnímaná plocha v terénu zřetelná, nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy anebo k jiné situaci poškození ZPF (viz podmínka č. 1). Na základě žádosti (výsledky pedologického průzkumu) a z dostupných ortofoto map nestanovil městský úřad povinnost provést skryvku kulturních vrstev půdy v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. zákona ZPF, neboť předmětné pozemky jsou převrstvené a sekundárně ohumusované při stavbě stávající dopravní infrastruktury a částečně jsou zarostlé izolační zelení.

Ve výroku III. městský úřad nestanovil v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona ZPF předepsání odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 661/3, 661/5 o výměře 549 m<sup>2</sup> v katastrálním území Jičín, které jsou požadovány pro trvalý zábor, jelikož na základě předložených podkladů a zjištěných skutečností posoudil, že předmětná akce „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“ je stavbou dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

Na základě posouzení předložených podkladů dospěl Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany ZPF k závěru, že vynětím výše uvedených zemědělských pozemků za účelem výstavby nové komunikace, nebudou poškozeny zájmy ochrany ZPF.

Žadatel dále oznámil, že souhlas s trvalým odnětím zem. půdy ze ZPF bude podkladem pro následné stavební řízení podle zvláštních předpisů.

#### **Ochrana vod (k výroku č. 6)**

Vodoprávní úřad předložený záměr posoudil v souladu s § 104 odst. 3 vodního zákona zejména dle § 5 odst. 3 vodního zákona, zda budou při provádění staveb jejich změn nebo změn jejich užívání splněny požadavky vodního zákona v oblasti zásobení vodou, likvidace odpadních vod a odvodu srážkových vod, zda je zajištěno plnění zákonných povinností v oblasti nakládání se závadnými látkami dle § 39 vodního zákona a ochrana vodních poměrů dle § 27 vodního zákona. Vodoprávní úřad na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že navrhovaný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a je přípustný.

#### **Památková péče (k výroku č. 8)**

Městský úřad Jičín obdržel dne 22.9.2023 bezvadnou žádost města Jičín, IČ 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, zastoupeného na základě písemné plné moci VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha a Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín, IČ 47474521, se sídlem Valdštejnovo náměstí 96, 506 01 Jičín, zastoupené na základě písemné plné moci



městem Jičín, IČ 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, které dále zastupuje na základě písemné plné moci společnost VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha, o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona ve věci „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“. K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byla přiložena projektová dokumentace „název: II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská, hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Kolář, stupeň: DSP, datum: 12/2022, číslo zakázky: 13/22“.

Podle Organizačního řádu Městského úřadu Jičín je koordinátorem při vydávání koordinovaných závazných stanovisek Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí.

Městský úřad Jičín na základě sdělení koordinátora věc prověřil, přičemž konstatoval, že v tomto případě jsou dotčeny zájmy státní památkové péče, protože podaná žádost se týká prací, které jsou

stavbou

SO 101.1 Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem – oprava,  
SO 101.2 Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem,  
SO 102 Cyklostezky,  
SO 103 Autobusové zastávky,  
SO 104.1.1 Oprava parkovacích a zpevněných ploch,  
SO 104.1.2 Nové parkovací plochy,  
SO 105 Úpravy místních komunikací,  
SO 106 Úpravy cyklostezky,  
SO 203 Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840,  
SO 301 Dešťová kanalizace,  
SO 301 - A Dešťová kanalizace – DSP,  
SO 302 Splašková kanalizace,  
SO 304 Vodovodní řad,  
SO 801 Vegetační úpravy,

a dále opravou

SO 901 Oprava schodiště kostela

a to vše v rozsahu pozemků parc. č. st. 354, st. 440, st. 666, st. 2834, st. 3974, a parc. č. 193/1, 195/1, 197, 203, 236/2, 239/5, 240/2, 242/2, 577/1, 580/9, 580/12, 1175/1, 1177/3, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1185/1, 1222/4, 1226/1 (část), 1229/5, 1229/1 (část), 1229/6, 1286/4, 1286/7, 1310/1, 1377, 1376, 1408/1, 1409 (část), 1960/1, 1960/2, 1960/4, 1961, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 2022, 2021, 2051/1, 2058, 2105, 2161, vše k. ú. Jičín, a dále pozemku parc. č. 1768, k. ú. Podhradí u Jičína,

kdy výše uvedené pozemky parc. č. 1175/1 (část), 1185/1, 1377, 1376, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 2161, vše k. ú. Jičín, nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v Městské památkové rezervaci Jičín prohlášené výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábor, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třisov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace,

pozemky parc. č. st. 440, st. 666, st. 2834, st. 3974, a parc. č. 193/1, 195/1, 197, 203, 236/2, 239/5, 240/2, 242/2, 577/1, 580/9, 580/12, 1175/1 (část), 1177/3, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1222/4, 1226/1 (část), 1229/5, 1229/1 (část), 1229/6, 1286/4, 1286/7, 1310/1, 1408/1, 1409 (část), 1960/1, 1960/2, 1960/4, 1961, 2022, 2021, 2051/1, 2058, 2105, vše k. ú. Jičín, nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území I. a II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm,

dále pozemek parc. č. 1768, k. ú. Podhradí u Jičína, není kulturní památkou, ale nachází se v ochranném pásmu zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, vymezeném



Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, vydaným Okresním úřadem Jičín, referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, dne 16. 6. 1998 pod č.j. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP,

a výše uvedené pozemky parc. č. st. 354 a parc. č. 1229/5, k. ú. Jičín, včetně stavby hřbitovního kostela P. Marie de Sale, jsou nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 26310/6-1101, a dále se nachází na území II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm.

Do spisu Městský úřad Jičín vložil informativní výpis (pod č. j. MuJc/2023/30335/PP/ZeV/3) z vyhrazené části Památkového katalogu (aplikace spravovaná Národním památkovým ústavem dostupná na internetových stránkách <https://www.pamatkovykatalog.cz>) týkající se kulturní památky „hřbitovní kostel P. Marie de Salle“ obsahující informace o památkové ochraně předmětné kulturní památky. Též Městský úřad Jičín do spisu vložil aktuální metodickou pomůcku Ministerstva pro místní rozvoj ČR (pod č. j. MuJc/2023/30335/PP/ZeV/5) *Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče*. Dostupné na internetových stránkách: [https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-\(1\)/uplatneni-hmatovych-prvku-na-pochozich-plochach-pr](https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-(1)/uplatneni-hmatovych-prvku-na-pochozich-plochach-pr). Do spisu Městský úřad Jičín vložil dále snímky (pod č. j. MuJc/2023/30335/PP/ZeV/6) zachycující místa zamýšlených prací dokládající jejich charakter.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 23. 10. 2023 pod č. j. NPÚ-362/85598/2023 (Ing. Matěj Kubina, Mgr. Jana Kalferstová, Mgr. Klára Šváblová) a Městskému úřadu Jičín doručeno dne 26. 10. 2023. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a zamýšlené práce, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšlených prací na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

*„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce nebudou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:*

*1. Před rozebráním budou jednotlivé části kamenných stupňů u kostela P. Marie de Sale označeny tak, aby mohly být při jejich opětovném složení navráceny na původní místo.*

*2. Nově doplňované kamenné stupně budou svými vlastnostmi – zrnitostí, strukturou, barevností, tvrdostí, dále tvarem, profilací, způsobem opracování odpovídat stávajícím stupňům, z nichž je schodiště provedeno. Opracování nových kamenných částí bude provedeno ručně za pomoci tradičních kamenických nástrojů.*

*3. Malta užitá na spárování mezi jednotlivými kamennými stupni bude provedena jako minerální v barvě okolního kamene a bude měkkí či stejně tvrdá jako samotný kámen.*

*4. Výsprávky jednotlivých stupňů budou provedeny v závislosti na druhu a rozsahu poškození kamene. V případě drobných poškození pomocí tmelení minerálním kamenickým tmelem probarveným ve tmě, který bude svou strukturou, složením a barevností blízký původnímu kameni a bude stejně tvrdý či měkký než opravovaný kámen. V případě poškození většího rozsahu s chybějícími nebo ulámanými částmi, budou použity filuňky z kamene co nejvíce odpovídajícího zrnitosti, barevnosti, strukturou a tvrdostí obnovovanému kameni.*

*5. Čištění kamene bude prováděno citlivě za pomoci tlakové vody či páry, a tak, aby nedocházelo k poškození či úbytku původní materie.*



6. *Impregnace kamene bude provedena prostředkem na bázi organokřemičitanů určeným pro restaurátorské ošetření kamene.*

7. *Po rozebrání schodiště bude k dalšímu posouzení předložen návrh případné sanace stěny kostela, k níž toto schodiště přiléhá. Návrh bude obsahovat přesný postup prací, použité technologie a materiály a odůvodnění zvoleného postupu.*

8. *Bude doplněn spárořez jednotlivých vzorů chodníků s popisem řešení v rámci průběhu chodníku k samostatnému posouzení nebo v rámci navazující dokumentace k provedení stavby.*

9. *Vzor chodníku končícího na křižovatce ulic Ruská a nábr. Kapitána Jaroše bude sledovat obloukový průběh obrubníku a skončí s dalším vzorem.*

10. *V ulici Na Hrádku bude nahrazena dosypávka z kačírku za dláždění v žulové mozaice nebo za čedičovou nepravidelnou dlažbu či za travnatý pás.*

11. *Reliéfní dlažba v části ulice Ruská v MPR Jičín (mezi domy Ruská čp. 19 a 17, listopadu čp. 1, nebude aplikována.“*

Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ.

K doporučením NPÚ uvedeným v předloženém písemném vyjádření Městský úřad Jičín uvádí, že tyto v zásadě zohlednil a stanovil i na jejich základě přípustnost zamýšlených prací z hlediska zájmů památkové péče a podmínky č. 1 - č. 5 uvedené výše.

Doporučení NPÚ formulované pod bodem č. 8 Městský úřad Jičín z níže uvedených důvodů nepřevzal. NPÚ tímto doporučením požadoval doplnit spárořez jednotlivých vzorů chodníků s popisem řešení v rámci průběhu chodníku a toto předložit k novému posouzení nebo v rámci navazujícího stupně projektové dokumentace. „*Předložený návrh umístění jednotlivých vzorů mozaikové dlažby chodníků je ve svém rozložení možné akceptovat, nicméně není zřejmý přesný spárořez jednotlivých vzorů. Je přiložena fotografie stávajícího stavu, pro posouzení vhodnosti, a hlavně tedy i naplnění bodů závazného stanoviska je však nutné doplnit znázornění jednotlivých vzorů ve výkresu (rozkresleny). Z předložené dokumentace není možné s určitostí určit, zda vzory skutečně odpovídají stávajícímu stavu. Je dále nutné popsat, které části vzoru jsou přesně definované a které pohyblivé s ohledem na různou šířku chodníku. Výplně ploch v předloženém výkresu považujeme pouze za orientační.“* (viz str. 6 písemného vyjádření NPÚ). Dle názoru Městského úřadu Jičín na základě předložených podkladů je možné identifikovat jak navržený rozsah jednotlivých vzorů dlažeb, tak jejich typ, který je doložen ve třech případech fotografiemi, na základě kterých lze odpočítat i počet kostek ve vzoru. Zároveň je v projektové dokumentaci uvedeno, že je navrženo zachovat stávající stav: „*Km 0,000 – 0,140 chodníky a vjezdy z kamenné dlažby dle situace s požadavky zachování stávajícího stavu.*“. Tedy Městskému úřadu Jičín přijde již nadbytečné řešit uvedené v dalším samostatném řízení.

Také doporučení NPÚ formulované pod bodem č. 9 Městský úřad Jičín nepřevzal. Městský úřad Jičín chápe NPÚ, že by bylo logickým krokem, aby vzor chodníku kopíroval obloukový průběh rohu, tj. aby se vzor stočil podle obruby, protože zakončení vzoru napřímo v obrubě není tradiční pro historický způsob kladení dlažby. Městský úřad Jičín, ač se v tomto případě ztotožňuje s názorem NPÚ, tak dále přihlédl k faktu, že řešení ukončení chodníku se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín, a nikoliv přímo v chráněném území a dále, že se tento úsek chodníku nenachází v bezprostřední blízkosti památkové rezervace. Proto provedením prací, tak jak byly navrženy, nedojde k poškození Městské památkové rezervace Jičín. Přesto s ohledem na optimální správné provedení chodníku uvedené ponechává Městský úřad Jičín ve formě doporučení!

Doporučení NPÚ formulované v předloženém písemném vyjádření pod bodem č. 11 Městský úřad Jičín do podmínek též nepřevzal. Důvody vyplývají mj. z metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR „*Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče*“, která vychází z dohody mj. i s Ministerstvem kultury, ve které se také uvádí, že v obecné rovině je ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob nepřípustné. Zároveň dodržení základních funkcí pro hmatové prvky je nezbytné pro osoby se zrakovým postižením. Hmatové prvky jsou z pohledu památkové péče



novotvary, ale mají za cíl zabránit ohrožení života. V případě osazení těchto prvků musí být zohledněno nakolik dotčený prostor slouží užití veřejnosti a jak toto konkrétní řešení zničí nebo poškodí kulturně historické hodnoty daného území. „V podmínkách závazného stanoviska orgánu státní památkové péče lze v konkrétních odůvodněných případech stanovit použití prvků a materiálů nerušící historický kontext, například dlaždic pro hmatové prvky z umělého nebo přírodního kamene či nastavení konkrétního odstínu povrchu pochozí plochy s možností úplného upuštění od požadavků na vizuální kontrast hmatových prvků, a to tak, aby byly splněny podmínky památkové ochrany zajišťující ochranu kulturního dědictví, a současně nebylo zásadně omezeno bezpečné užívání staveb pro osoby se zrakovým postižením.“

Ve svém odůvodnění k bodu č. 11 NPÚ nesporně materiálové nebo barevné řešení, ale umístění těchto prvků jako takových. Dle závěrů výše uvedené metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče“ však A) jednotlivé hmatové prvky musí být aplikovány a B) dodržení musí být hmatový kontrast; dle C) specifikovat lze materiálové řešení a dle D) upustit lze od vizuálního kontrastu. V řešeném případě je reliéfní dlažba navržena v barvě bílé v úsecích s žulovou dlažbou nebo v barvě černé pro betonovou dlažbu, tedy ani není navrhována vizuálně kontrastní barva červená. Městský úřad Jičín tedy shledal, že s ohledem na bezpečnost osob je použití reliéfní dlažby z hlediska zájmů památkové péče akceptovatelné.

Tolik k dosavadnímu průběhu věci.

Zamýšlenými pracemi budou dotčeny nemovitosti tvořící uliční prostor podél úseku silnice I/502 procházející historickou částí města až po výjezd z města. Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Ruská, 17. listopadu a Na Hrádku. Dále pokračuje ulicí Ruskou přes Lidické náměstí a je ukončen v ulici Poděbradova. Stávající chodníky mají nejednotný povrch – žulová mozaiková kostka nebo betonová dlažba. Parkování je v ulicích „živelné“. Autobusové zastávky jsou částečně umístěny v jízdním pruhu.

V rozsahu pozemků parc. č. 1175/1 (část), 1185/1, 1377, 1376, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 2161, vše k. ú. Jičín, jsou zamýšlené práce situovány do prostoru Městské památkové rezervace Jičín.

Předmětem státní památkové péče v Městské památkové rezervaci Jičín jsou v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 výnosu Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace (dále jen „výnos o prohlášení historických jader měst za památkové rezervace“), historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, vybrané nemovité kulturní památky uvedené v příloze VIII/A výnosu, nemovité kulturní památky uvedené v příloze VIII/B výnosu, ostatní objekty, soubory a prostory dotvářející prostředí rezervace a veřejná zeleň.

Zamýšlené práce rozsahu pozemků parc. č. st. 440, st. 666, st. 2834, st. 3974, a parc. č. 193/1, 195/1, 197, 203, 236/2, 239/5, 240/2, 242/2, 577/1, 580/9, 580/12, 1175/1 (část), 1177/3, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1222/4, 1226/1 (část), 1229/5, 1229/1 (část), 1229/6, 1286/4, 1286/7, 1310/1, 1408/1, 1409 (část), 1960/1, 1960/2, 1960/4, 1961, 2022, 2021, 2051/1, 2058, 2105, vše k. ú. Jičín, jsou situovány do ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín.

Předmětem státní památkové péče v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín je pak v souladu s odst. 2 části B Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaného Okresním úřadem v Jičíně, referátem kultury dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm, při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb respektovat architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní související krajině kompozici.



V rozsahu pozemku parc. č. 1768, k. ú. Podhradí u Jičína, jsou práce situovány do ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši.

Předmětem státní památkové péče v ochranném pásmu zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, je pak v souladu s odst. 1 části B výše uvedeného rozhodnutí o vymezení ochranného pásma, nutnost dbát, aby změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí nebyla oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a přírodní ráz nemovitých kulturních památek zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, a s nimi souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech.

Součástí zamýšlené stavby je také oprava schodiště kostela P. Marie de Salle, přičemž pozemek parc. č. 1229/5, k. ú. Jičín, se stavbou schodiště je částí kulturní památky „hřbitovní kostel P. Marie de Salle“, kdy samotný kostel je tedy kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 23610/6-1101. Tato kulturní památka byla zapsána do státního seznamu kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, tedy před 1. 1. 1988, a ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 památkového zákona je tak kulturní památkou podle tohoto zákona.

Hřbitovní kostel Panny Marie de Salle, ulice Ruská, obec Jičín, je raně barokní stavba založená Albrechtem z Valdštejna roku 1629 a vystavěná podle plánů A. Spezzy a N. Sebreghondioho na půdorysu latinského kříže. V roce 1630 byla rozestavěná stavba, která představovala obvodové zdi lodí a presbytáře s náběhy kleneb, přerušena po poškození požárem. Další komplikací pro výstavbu kostela byla vražda Albrechta z Valdštejna v Chebu v roce 1634. Stavba kostela byla proto dokončena až v letech 1662–1663 stavitelem J. Patočkou a rozšířena o půlkruhovou kapli v podélné ose presbytáře a prodloužena o jedno travé lodi. Východní průčelní věž byla postavena až v roce 1718 J. Gilmetem. Kostel pak prošel několika většími opravami – např. v letech 1795, 1861 a 1941. V obvodových zdech kostela jsou vsazeny renesanční a raně barokní epitafy.

Dotčené schodiště před východním průčelím kostela P. Marie de Salle vede k jeho hlavnímu vstupu. Jednoramenné schodiště sestává z devíti kamenných stupňů s jednoduchou profilací.

Z hlediska zájmů státní památkové péče je hřbitovní kostel P. Marie de Salle kulturně historicky cennou stavbou s množstvím historických konstrukcí s vysokou historicko-dokumentační vypovídací hodnotou, která je významným dokladem stavebního vývoje, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně stavební, uměleckořemeslné a umělecké produkce, a pro tyto své hodnoty je kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Tolik k popisu předmětných nemovitostí a dotčených zájmů památkové péče.

Po projednání věci došel Městský úřad Jičín k závěru, že provedení zamýšlených prací spočívajících v rekonstrukci uličního prostoru ulic Ruská a Poděbradova je z hlediska zájmů památkové péče přípustné, přičemž byly stanoveny podmínky směřující k zachování kulturně historických hodnot daného prostoru památkové rezervace a kulturní památky „hřbitovní kostel P. Marie de Salle“. Podmínky se stanoví i na základě doporučení NPÚ uvedených v jeho písemném vyjádření a ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 1 reaguje na zachování přesné skladby schodiště, kdy jednotlivé stávající kamenné stupně mají odlišný tvar a velikost. Z důvodu opětovného osazení, v co nejvěrnější podobě, je žádoucí, aby jednotlivé kamenné prvky byly označeny a uloženy takovým způsobem, aby mohly být použity ve stejném pořadí. Ve shodě s názorem NPÚ se Městský úřad Jičín domnívá, že dodržením tohoto postupu bude v co největší míře zachována podoba a autenticita dotčeného schodiště, které je částí kulturní památky. Dále je podmínkou č. 1 požadováno předložení zákresu schodišťových stupňů navržených k výměně, a to z důvodu, že v předložené projektové dokumentaci je uvedeno pouze obecně, že bude nahrazeno 25 %. Teprve na základě konkrétního určení poškozených prvků bude možné reagovat, zda určené prvky jsou natolik poškozené, že bude potřeba jejich výměna nebo je lze opravit a opětovně osadit.



Závěrem této podmínky je požadováno, aby v případě, že bude potřeba opravit stěnu kostela P. Marie de Salle, byl konkrétní návrh znovu předložen Městskému úřadu Jičín v postavení orgánu památkové péče k novému projednání, jelikož před rozebráním schodiště není možné předem identifikovat rozsah a konkrétní zásahy na samotné stavbě kostela.

Kamenné prvky, tj. schodišťové stupně, které budou natolik poškozeny a bude potřeba jejich výměna, je nutné nahradit prvky novými, které budou působit věrohodně a co nejlépe se začlení do celkového vzhledu památky. Prvkům stávajícím by tyto měly odpovídat nejen rozměry, profilací, ale také kamennem (zrnitost, struktura a barevnost), proto je požadováno podmínkou č. 2 předložení vzorku kamene před započetím výroby nových kamenných prvků, který prokáže, že kámen odpovídá stanovené podmínce. Kámen odlišný výše uvedených vlastností by působil rušivě a došlo by k porušení celistvé prezentace kulturní památky.

S výše uvedeným pak úzce souvisí podmínka č. 3, kterou je požadováno, aby profilace nově zhotovovaných schodových stupňů odpovídaly profilaci stupňů nahrazovaných. V případě, že by stupně nebyly provedeny jako kopie stávajících, došlo by k nežádoucímu poškození historického vzhledu uličního průčelí kostela.

Podmínka č. 4 byla stanovena s ohledem na obecnější postup prací uvedený v předložené projektové dokumentaci týkající se opravy kamenných stupňů, případně uvedených materiálů, které nejsou z pohledu památkové péče příliš vhodné. Cílem této podmínky tedy je, aby oprava kamenných stupňů byla provedena šetrně s ohledem na daný materiál a byla provedena takovým způsobem, aby byly zachovány kulturně historické hodnoty předmětné kulturní památky "hřbitovního kostela P. Marie de Salle".

Podmínka č. 5 reaguje na návrh provedení kačírku v ulici Na Hrádku, kdy se Městský úřad Jičín ztotožňuje s odůvodněním NPÚ: „*Předložený návrh úpravy úzké části chodníku před oplocením domu čp. 19 v ul. Ruská je zcela neadekvátní ve vztahu k památkové rezervaci. Kačírek je v dané části ulice považován za nepatřičný s ohledem na formu a obvyklé materiálové řešení. V logické návaznosti na stávající chodník je přirozené daný úsek dodláždít žulovou mozaikou. Případně je možné úsek oddělit nepravidelnou čedičovou dlažbou (v rámci MPR Jičín běžné řešení) nebo lze řešit s ohledem na povahu úseku ulice Na Hrádku i zatravněním. Upozorňujeme dále, že dle našeho názoru není nutné daný úsek opatřovat obrubou a volná návaznost prvku chodníku na komunikaci by zde byla vítána s ohledem na charakter ulice.*“ (viz písemné vyjádření NPÚ str. 6).

Závěrem Městský úřad Jičín na základě písemného vyjádření NPÚ znovu doporučuje, aby vzor chodníku končícího na křižení ulic Ruská a nábf. Kpt. Jaroše kopíroval obloukový průběh obrubníku a skončil s dalším vzorem chodníku.

#### **Územní plánování (k výroku č. 9)**

Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) obdržel dne 11. 8. 2023 od Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, sídlem Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín pod č.j. ŽP-02/24848/2023/VaE ze dne 11. 8. 2023 žádost o vydání podkladu ke koordinovanému závaznému stanovisku k záměru „**II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byl doložen tento podklad:

- *projektová dokumentace (PD) v elektronické verzi „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“, VDI PROJEKT S.R.O., k Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, stupeň dokumentace: DSP, 12/2022*

V dotčené věci sdělujeme následující:

Ve věci „**II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**“ úřad územního plánování nevydává závazné stanovisko, neboť se jedná o dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Úřad územního plánování dle § 6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k dokumentaci stupně DSP (dokumentace pro stavební povolení) v souladu s ustanovením § 96b odst. 1 stavebního zákona **nevydává závazné stanovisko.**



**Upozornění:****Ochrana zemědělského půdního fondu (k výroku č. 5)**

- Městský úřad upozorňuje na skutečnost, že Městu Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, vyplývají ze zákona ZPF povinnosti uvedené v ust. §11 odst. 4 až 6 zákona ZPF, zejména pak povinnosti následující:
  - **Doručit kopii pravomocného rozhodnutí** či jiného povolovacího úkonu, pro který je souhlas s odnětím podkladem, a to **do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci nebo právní účinnosti**.
- Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona ZPF je vydaný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.
- Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ZPF pozbývá souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
- Souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani užívatelské vztahy.
- Ve smyslu § 21 odst. 3 zákona ZPF je tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podkladem pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona a je závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 správního řádu.

**Ochrana vod (k výroku č. 6)**

- O povolení ke stavbě vodního díla SO 301 Dešťová kanalizace SO 302 Splašková kanalizace SO 304 Vodovodní řad požádáte Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad vzhledem k tomu, že jsou vodním dílem dle § 55 odst. 1 vodního zákona

**Památková péče (k výroku č. 8)**

- Městský úřad Jičín doporučuje, aby osoby provádějící zamýšlené práce (stavební záměr) byly seznámeny s obsahem tohoto závazného stanoviska.
- Městský úřad Jičín upozorňuje, že stavební činnost bude prováděna **na území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané památkovým zákonem:
  - § 22 odst. 2 cit. zákona: "Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického

výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."

- Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 310, datová schránka ID fxcng6z, oznámení je možné učinit také online na internetových stránkách <https://www.arup.cas.cz> ).
- Další zamýšlenými pracemi (stavebním záměrem) dotčené nemovitosti, vyjma výše uvedených v k. ú. Jičín a k. ú. Podhradí u Jičína, nejsou kulturní památkou ve smyslu památkového zákona ani se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu, a stavba v rozsahu těchto pozemků tak nepodléhá rozhodovací pravomoci orgánu státní památkové péče, **a tudíž v rozsahu těchto pozemků ani nelze podklad pro vydání koordinovaného závazného stanoviska vydat.**

#### **Poučení:**

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonně koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah koordinovaného závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno.

---

## **II. VYJÁDŘENÍ PODLE § 146 ODS. 3 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 541/2020 Sb., O ODPADECH**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy posoudil dle § 146 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech žádost o stanovisko z hlediska souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a na základě tohoto posouzení vydává podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k záměru "II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská" toto **vyjádření** ke změně dokončené stavby - záměr je přípustný **za splnění následující podmínky:**

- Vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí je možné až po ověření nakládání s odpady a vedlejšími produkty v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Za tímto účelem stavebník doloží MěÚ Jičín, odboru životního prostředí jako dotčenému orgánu na úseku nakládání s odpady doklady o nakládání s materiály, odpady a vedlejšími produkty vzniklými při dotčené stavbě v souladu se zákonem o odpadech. Písemné sdělení odboru životního prostředí MěÚ Jičín o splnění této podmínky bude podkladem pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí.

#### **Odůvodnění:**

- V předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů vznikajících při stavbě a nakládání s nimi. Upozorňujeme, že původce je povinen nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen "zákon o odpadech"). Původce musí při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna



nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Původce je povinen zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

- Pro účely vedení průběžné evidence a ročního hlášení zhotovitele stavby o produkci a nakládání s odpady se jedná o stavební činnosti v územním obvodu ORP Jičín - 5207.
- Upozorňujeme na ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.: původce je povinen mít zajištěno písemnou smlouvou předání stavebních a demoličních odpadů podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství před jejich vznikem.
- Za účelem ověření dodržení povinností dle zákona o odpadech stanovil správní orgán podmínku doložit způsob nakládání se vzniklými materiály, odpady a vedlejšími produkty před "kolaudací" stavby.

**Poučení:**

- Proti tomuto vyjádření se nelze odvolat. Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu, ale je podkladem tohoto rozhodnutí.

---

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněno zpracovávat, o právním titulu, o pověření, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského úřadu Jičín: [www.mujiicin.cz](http://www.mujiicin.cz), nabídka „Městský úřad“, sekce „GDPR“.

Ing. Marcela Svobodová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

VDI Projekt s.r.o., IDDS: qxzpnnu

**Na vědomí:**

Městský úřad Jičín, Odbor ÚP a rozvoje města, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, Oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t





Spis. zn.: ŽP-02/24844/2023/VaE

Jičín, dne 16.10.2023

Č.j.: MuJc/2023/31700/ZP/VaE

**\*MUJCX017MS7Z\***

MUJCX017MS7Z

Oprávněná úřední osoba:

Eva Vágenknechtová - referent odboru životního prostředí

Žadatel:

Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### **Závazná část:**

Městský úřad Jičín, jako dotčený orgán příslušný podle § 11 a § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 75 odst. 1 píš. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 27 odst. 1 píš. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 126 píš. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, § 47 odst. 1 píš. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 13 odst. 1 píš. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 104 odst. 2 píš. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 40 odst. 1 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 25 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a § 5 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), po posouzení žádosti, kterou dne 1.8.2023 podalo

**Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1,**  
**které zastupuje VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Václavkova č.p. 169/1, 160 00 Praha 6-Dejvice**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

### **„II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 239/5, 661/5, 1180/1, 1181/1, 1229/1, 1229/2, 1230, 1286/7, 1976/3, 1976/4, 1977/2 v katastrálním území Jičín, parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičina,

po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve smyslu ust. § 136 odst. 2 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu za přiměřeného použití ust. § 140 odst. 1 správního řádu a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů toto

### **k l a d n é**

**koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:**

### 1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

RNDr. Vladimíra Smolíková, tel. 493 545 380

### 2. Ochrana ovzduší

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze číslo 2 k zákonu o ochraně ovzduší a konstatuje, že záměr "II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B", je **přípustný za splnění podmínek**:

- Zhotovitel je povinen zajistit opatření ke snižování prašnosti. Jedná se o opatření při provádění prací a manipulaci s materiály a dále je povinen využívat pouze techniku - pojezdné stavební stroje a nákladní vozidla, které splňují technické předpisy - emisní úroveň pro práci v zastavěném území - viz METODICKÝ POKYN odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, září 2019.

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

### 3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2004 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Mgr. Ivana Köstingerová, tel. 493 545 382

### 4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Tomáš Bišek, tel. 493 545 393

### 5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon ZPF“*), **jsou** záměrem dotčeny. Po posouzení záměru dotčený orgán:

#### I. uděluje žadateli podle § 9 odst. 8 zákona ZPF

##### souhlas

s TRVALÝM odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“ na pozemcích parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičína (identifikace odnímaného pozemku dle katastru nemovitostí viz tabulka níže), o celkové výměře 0,5025 ha, který bude podkladem pro vydání společného povolení:



Parcela č.	výměr a KN /m <sup>2</sup> /	druh pozemku	účel vynětí	výměra vynětí /m <sup>2</sup> /	trvale - dočasně	ochrana ZPF	odvod /Kč/	BPEJ
1915 v k. ú. Podhradí u Jičína	996	trvalý travní porost	vodní hospodářství	996	trvale	II. třída ochrany	bez odvodu	35700
1916 v k. ú. Podhradí u Jičína	4029	orná půda	vodní hospodářství	4 029	trvale	II. třída ochrany	bez odvodu	35700
Celkem odněti:				5 025			bez odvodu	

**II. stanovuje** v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF žadateli **podmínky**, které jsou nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a to v následujícím rozsahu:

1. Před započítáním stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření plochy, která je požadována k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy. Dále při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF.
2. Na ploše trvale odnímané půdy o výměře 5 025 m<sup>2</sup> bude zajištěno provedení skrávky kulturní vrstvy půdy, a to vrstvy ornice s podorničím do hloubky 0,40 m, celkem bude získáno cca 2 010 m<sup>3</sup> skrávky. Dále bude stejným způsobem skryta kulturní vrstva půdy i z potřebné manipulační plochy (prostoru) pro předmětnou výstavbu.
3. Skrávka bude dočasně deponována na nevyužívané části p.p.č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičína mimo dosah staveništní výroby. Během uložení musí být kulturní vrstva půdy zabezpečena proti znehodnocení (erozním splachům, zaplevelení, znečištění), případně odcizení.
4. Bezprostředně po dokončení stavby bude část kulturní vrstvy půdy použita na úpravu (ohumusování) dotčeného pozemku (plochy) včetně objektu retenční nádrže, který bude následně např. oset travním semenem, neboli budou učiněny protierozní opatření.
5. Zbylá část kulturní vrstvy půdy bude nabídnuta (fyzické nebo právnické osobě) k zemědělské činnosti (účelům) a následně využita na pozemcích pod ochranou zemědělského půdního fondu s třídou ochrany II. – V. pro zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půdy.
6. Smlouva o předání ornice bude přiložena k Oznámení zahájení realizace stavby (dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona ZPF), popř. využití kulturní vrstvy půdy určí příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu, v daném případě je příslušným orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Jičín.
7. O činnostech souvisejících se skrávkou ornice bude v souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č.271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška ZPF“), veden protokol, kde bude zaznamenán objem skrávky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrávky, dále ochrana a ošetření skrávky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.

**III.** na základě ust. § 11a odst. 1 písm. n) zákona ZPF **nestanovuje předepsání odvodů** za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“ na pozemcích parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičína o výměře 5025 m<sup>2</sup>, které jsou požadovány pro trvalý zábor jelikož, se bude jednat o retenční nádrž dešťových vod.

## 6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejdou** zá nřem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Ivona Runčiková, tel. 493 545 373

## 7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ust. § 10 odst. 5 (připojení); ust. § 32 odst. 3 (ochr. pásmo) a ust. § 40 odst. 4 písm. d) (řešení místních a účelových komunikací), **nejdou** záměrem dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Ing. Martin Duczynski, tel. 493 545 400

## 8. Památková péče

Městský úřad Jičín, odbor stavební úřad, oddělení památkové péče (dále jen „Městský úřad Jičín“), jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), která je rovněž žádostí o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového zákona, ve věci

název zamýšlených prací (stavebního záměru): „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruské – SO 301-B“

z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona tedy ve věci stavby

**v rozsahu pozemků parc. č. 239/5, 1181/1, 1229/1 a 1286/7, vše k. ú. Jičín,**

kteé nejsou kulturní památkou, ale jsou ve II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín, vymezeném rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm,

a pro potřeby koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona, které tak je i závazným stanoviskem podle § 14 odst. 2 památkového zákona, konstatuje:

**Provedení** zamýšlených prací (stavebního záměru) je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** v rozsahu takto podané žádosti (bez podmínek).

Mgr. Martin Mezera, tel.: 493 545 130

## 9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou** záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru **nemá** připomínky.

**Předložený záměr je PŘÍPUSTNÝ.**

**Podklad orgánu územního plánování pro vydání koordinovaného závazného stanoviska platí 2 roky ode dne vydání.**

Mgr. Tereza Kordíková, tel. 493 545 168



**Odůvodnění:**

Dotčený orgán obdržel dne 1.8.2023 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“.

Dne 19.9.2023 pod č.j. MuJc/2023/29180/ZP/VaE bylo vydáno usnesení o prodloužení lhůty z důvodu, že šlo o zvláště složitý případ, kdy zamýšlenými pracemi je dotčena kulturní památka nebo nemovitost, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu, ke které se vyjadřuje Národní památkový ústav, coby organizace státní památková péče.

**Popis záměru:**

- Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) **POUZE SO 301-B Dešťová kanalizace.**
- Vodohospodářský objekt SO 301 byl rozdělen na SO 301-A a SO 301-B. Objekt SO 301-A je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení. Objekt SO 301-B je samostatná projektová dokumentace zpracovaná pro vydání společného povolení stavby.
- Zásadní změna vznikla odkoupením pozemku v jižní části zájmového území (par.č.1916), během územního řízení. Tímto odkupem vznikl větší prostor. Původně byl na parcele navržen otevřený příkop. Nově je navržena retenční nádrž a dešťové vody z většiny zájmového území jsou převedeny do této retence. Navržený redukováný odtok z retence, je neměnný od předešlého návrhu. Nová dešťová kanalizace ulehčí retenční nádrži v intravilánu města a tím je možné navrhnout menší retenční nádrž. Změna se týká velikosti obou retencí a úpravě délky trasy dešťové kanalizace, povolené odtokové množství je neměnné.
- Jedná se o nové trasy dešťové kanalizace a dešťových přípojek. Z důvodu nepříznivých geologických podmínek není možné zasakovat, z tohoto důvodu je navržena retence na stokách. Dešťové kanalizace jsou zaústěny do vodního recipientu Cidlina a Porák. Řešený úsek podél silnice II/502 se nachází v ulicích Poděbradova a Ruská a dlouhý cca 1 200 m.
- Nově navržená gravitační dešťová kanalizace obsahuje celkem 3 hlavní kanalizační stoky. Stoka B, Stoka D, Stoka E, Před zaústěním do recipientů jsou na stokách navrženy retence RN1; RN2 s regulovaným odtokem na zpomalení odtoku.
- Součástí SO 301-B je dešťová kanalizace:
  - 1st Stoka D z železobetonového potrubí DN 300 dl. 19,95m;
  - 2nd Stoka E z železobetonového potrubí DN 500 dl. 52,35m; DN 800 dl. 13,30m
  - 3rd Stoka E0 z železobetonového potrubí DN 300 dl. 67,30m;
  - 4th Stoka E2 z železobetonového potrubí DN 300 dl. 12,00m;
  - 5th Stoka E6 z železobetonového potrubí DN 300 dl. 49,00m;
  - 6th Stoka E7 z železobetonového potrubí DN 300 dl. 1,65m;
  - 7th Retenční nádrž 2
  - 8th Stoka PŘ z železobetonového potrubí DN 600 dl. 55,45m;

**Podklady pro vydání koordinovaného závazného stanoviska:**

- Projektová dokumentace „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“, kterou vypracovala Ing. Jelínková, VDI PROJEKT S.R.O., k Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, stupeň: DUSP, prosinec/2022
- Plná moc
- Doplnění žádosti o vydání koordinovaného stanoviska ze dne 1.9.2023, podané na základě výzvy odstranění vad žádosti vydané pod č.j.: MuJc/2023/26159/ZP/VaE ze dne 17.8.2023.

Koordinované závazné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona **pro společné povolení** (dle podané žádosti).

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

#### **Ochrana přírody a krajiny (k výroku č. 1)**

Stanovisko orgánu ochrany přírody bylo vydáno k územnímu řízení.

#### **Ochrana ovzduší (k výroku č. 2)**

Přestože v rámci akce uvedené pod názvem "II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B" nedojde k umístění spalovacího nebo jiného technologického zdroje znečišťování ovzduší, je zřejmé, že v rámci provádění této akce bude docházet ke zvýšené prašnosti v dotčené lokalitě, zastavěné části obce. Jedná se zejména o zvýšení prašnosti (výkopy, manipulace se stavebními materiály, z dopravy apoc.).

Vzhledem k tomu, že uvedená stavba je většího rozsahu, bude mít její realizace vliv na kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí. Z tohoto důvodu byla uložena výše uvedená podmínka a zhotovitel musí zajistit opatření ke snižování prašnosti ze stavební činnosti, dopravy a také ze skladování materiálů.

#### **Odpadové hospodářství (k výroku č. 3)**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí sděluje, že k výše uvedenému záměru se závazné stanovisko podle ust. § 146 odst. 3 písm. a) nebo vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech **nevydává**, protože obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech pouze k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a vyjádření z hlediska nakládání s odpady podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech pouze ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.

#### **Ochrana zemědělského půdního fondu (k výroku č. 5)**

Dne 1.8.2023 obdržel Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona ZPF žádost Města Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, které na základě plné moci zastupuje VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Václavkova č.p. 169/1, 160 00 Praha 6-Dejvice, o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku parc.č. 1915 v k. ú. Podhradí u Jičína pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Doplnění ze dne 1.9.2023
- údaje katastru nemovitostí o pozemku, jehož se navrhované odnětí půdy týká
- zakres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy (KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – 3.ČÁST\_C. 3.3)
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jeho hospodárného využití
- vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2
- výsledky pedologického průzkumu (pedologické sondýrky\_dne 27.7.2023)
- údaje o odvodnění a závlahách
- údaje o protierozních opatřeních
- zakres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany
- informace o tom, jaké následné řízení podle zvláštních právních předpisů bude následovat
- plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině



- plná moc (zmocnitel Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 – zmocněnec VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, Václavkova č.p. 169/1, 160 00 Praha 6-Dejvice)

Městský úřad se seznámil s výše uvedenou žádostí a shledal, že přiložené podklady jsou dostačující pro posouzení žádosti k udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Ve výroku I. městský úřad udělil dle ust. § 9 odst. 8 zákona ZPF ve spojení s ust. § 149 správního řádu souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“ na pozemcích parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičína, jelikož posoudil, že jsou dodrženy obecné zásady plošné ochrany ZPF dle ust. § 4 zákona ZPF. Pozemkové parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičína se místě záměru vyjmutí ZPF nachází dle platného ÚP Podhradí v nezastavěném území ve funkční ploše NZ – plochy zemědělské. Tyto plochy zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Pozemky jsou situovány v 3. klimatickém regionu a dle BPEJ 35700 přísluší do II. třídy ochrany zemědělské půdy.

Ve výroku II. městský úřad v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona ZPF stanovil podmínky, které jsou nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu tak, aby byla trvale odnímaná plocha v terénu zřetelná, nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy anebo k jiné situaci poškození ZPF (viz podmínka č. 1). Na základě předložení pedologického průzkumu, předběžné bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrhu způsobu jejich hospodárného využití, které byly podkladem k žádosti v souladu s ust. § 9 odst. 6 zákona ZPF, stanovil městský úřad způsob ochrany ZPF, množství skrývky, její uložení a hospodárné využití (viz podmínky č. 2 až 6). Podmínka č. 7 byla městským úřadem stanovena z důvodu, aby mohla být posouzena správnost, úplnost a účelnost využívání skrývaných zemin. Výše uvedené podmínky budou zajištěny v souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky ZPF tím, kdo je oprávněný ze souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, tedy Město Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1.

Ve výroku III. městský úřad nestanovil v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. n) zákona ZPF předepsání odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích parc. č. 1915, 1916 v katastrálním území Podhradí u Jičína o výměře 5 025 m<sup>2</sup>, která je požadována pro trvalý zábor, jelikož na základě předložených podkladů a zjištěných skutečností posoudil, že předmětná akce „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská - SO 301-B“ je výstavba retenční nádrže.

Na základě posouzení předložených podkladů dospěl Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, orgán státní správy ochrany ZPF k závěru, že vynětím výše uvedených zemědělských pozemků za účelem realizace retenční nádrže pro dešťovou vodu, nebudou poškozeny zájmy ochrany ZPF.

Žadatel dále oznámil, že souhlas s trvalým odnětím zem. půdy ze ZPF bude podkladem pro následné stavební řízení podle zvláštních předpisů.

#### **Ochrana vod (k výroku č. 6)**

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), posoudil předloženou žádost a sděluje, že je správním orgánem příslušným k vydání společného povolení, proto se závazné stanovisko nevydává.

#### **Památková péče (k výroku č. 8)**

Městský úřad Jičín obdržel dne 1. 9. 2023 bezvadnou žádost města Jičín, IČ 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, které je zastoupeno na základě písemné plné moci společností VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha, o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona ve věci „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská – SO 301-B“. K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byla přiložena projektová dokumentace „název: II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská, zodpovědný projektant: Ing. Martin



Kolář, stupeň: dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) pouze SO 301-B, datum: 12/2022, číslo zakázky: 2015/5009 (13/22)“.

Podle Organizačního řádu Městského úřadu Jičín je koordinátorem při vydávání koordinovaných závazných stanovisek Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí.

Městský úřad Jičín na základě sdělení koordinátora věc prověřil, přičemž konstatoval, že v tomto případě jsou dotčeny zájmy státní památkové péče, protože podaná žádost se týká prací, které jsou stavbou

v rozsahu pozemků parc. č. 239/5, 1181/1, 1229/1 a 1286/7, vše k. ú. Jičín,

kteřé nejsou kulturní památkou, ale jsou ve II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín, vymezeném rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 9. 10. 2023 pod č. j. NPÚ-362/81736/2023 (Mgr. Jana Kalferstová) a Městskému úřadu Jičín doručeno dne 9. 10. 2023. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a zamýšlené práce, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšlených prací na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

*„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.“*

Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ. Dále NPÚ ve svém písemném vyjádření, konkrétně v současném stavu poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot uvádí, že: *„K památkovým hodnotám předmětného území, které je zároveň také „územím s archeologickými nálezy“, náleží také archeologická souvrství, tedy soubory movitých a nemovitých věcí, jež jsou nedílnou součástí archeologického dědictví a jako takové nositelem kulturně historických hodnot. S ohledem na strukturu osídlení Jičína a územně blízké nálezy z doby germánsko-římské, hradištní, středověké a novověké lze v plánované trase předpokládat možnou přítomnost archeologických situací pravěkého, středověkého i novověkého stáří.“* Závěrem NPÚ doporučuje, aby: *„S ohledem na značný archeologický potenciál stavbou dotčeného území NPÚ, ÚOP v Josefově rovněž doporučuje žadateli o vydání závazného stanoviska bez zbytečného odkladu předloženou projektovou dokumentaci konzultovat se subjektem, který bude provádět záchranný archeologický výzkum a projednat s ním způsob jeho provedení v návaznosti na plánované zemní práce.*

*V návaznosti na výše uvedené NPÚ, ÚOP v Josefově dále doporučuje, aby po celou dobu provádění výkopových prací byl umožněn stálý dohled archeologa, přičemž v úsecích, kde budou identifikovány archeologické situace, je žádoucí provést archeologický výzkum v předstihu před dalšími zemními pracemi, aby tyto archeologické situace mohly být prozkoumány v celém dochovaném rozsahu.“*

K doporučení NPÚ uvedenému v předloženém písemném vyjádření Městský úřad Jičín uvádí, že toto zohlednil a stanovil i na jeho základě přípustnost zamýšlených prací z hlediska zájmů památkové péče.

Tolik k dosavadnímu průběhu věci.

Vodohospodářský objekt SO 301 byl rozdělen na SO 301-A a SO 301-B, který je předmětem této žádosti. V předložené projektové dokumentaci jsou řešeny dešťové stoky v zájmovém území, které budou povoleny ve společném stupni. Dešťová kanalizace má sloužit pro bezpečné převedení dešťových vod do přílehlého vodního recipientu. Na nově navrženou dešťovou kanalizaci je navrženo připojit veškeré uliční vpusti a přípojky ze střech sloužící pouze k odvádění dešťových vod. Zamýšlenými pracemi mají být dotčeny nemovitosti tvořící ve větší části úsek silnice II/502 a její přílehlé části, přičemž kanalizace svým rozsahem tuto přesáhne a je navrženo ji končit až napojením do vodoteče Porák.

Z hlediska zájmů státní památkové péče se předmětné nemovitosti nacházejí ve II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín.



Předmětem státní památkové péče v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín je v souladu s odst. 1 části B rozhodnutí o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaného Okresním úřadem Jičín dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm, nutnost dbát, aby změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí nebyla oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz Městské památkové rezervace Jičín a s ní souvisejícího prostředí, její měřítko a panorama ve významných pohledech, přičemž podle odst. 2 části B uvedeného rozhodnutí je nutno veškeré plánované úpravy vnějšího vzhledu nemovitostí na daném území posuzovat z hlediska architektonicko-urbanistické vazby daného území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní související krajinné kompozici.

Řešené nemovitosti pro jejich vlastní kulturně historické hodnoty památkové ochrany nepožívají, protože nejsou kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, ale v památkovém ochranném pásmu (konkrétně ve II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín). V památkovém ochranném pásmu pak již není chráněno území jako takové pro své vlastní hodnoty, ale ochranné pásmo slouží pouze k zamezení působení negativních vlivů na předmět ochrany (konkrétně Městskou památkovou rezervaci Jičín).

Tolik k popisu řešených pozemků a dotčených zájmů památkové péče.

Po projednání věci došel Městský úřad Jičín v souladu s písemným vyjádřením NPÚ k závěru, že výše uvedené zamýšlené práce v rozsahu předložené projektové dokumentace „název: II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská, zodpovědný projektant: Ing. Martin Kolář, stupeň: dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) pouze SO 301-B, datum: 12/2022, číslo zakázky: 2015/5009 (13/22)“ jsou přípustné bez podmínek, neboť jejich provedením nedojde k negativnímu ovlivnění architektonicko-urbanistické vazby daného území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní souvisejícího bezprostředního okolí, i s ohledem na fakt, že se jedná o stavbu podzemní.

#### Územní plánování (k výroku č. 9)

Úřad územního plánování obdržel dne 1. 8. 2023 od Městského úřadu Jičín, Odboru životního prostředí, sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín pod č.j.: ŽP-02/24844/2022/VaE žádost o vydání podkladu pro vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru *II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská – objekt SO 301-B Dešťová kanalizace*.

K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady:

- *projektová dokumentace (PD) v elektronické verzi „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“, VDI PROJEKT S.R.O., k Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, stupeň dokumentace: DUSP, 12/2022, v následujícím obsahu:*
  - *A. Průvodní zpráva*
  - *B. Souhrnná technická zpráva*
    - *C.3.1. Koordinační situace stavby – 1. část*
    - *C.3.2. Koordinační situace stavby – 2. část*
    - *C.3.3. Koordinační situace stavby – 3. část*

Při vydání závazného stanoviska vycházel úřad územního plánování jako orgán územního plánování z následujících podkladů:

#### 1/ předložených žadatelem (viz výše)

Z výše uvedených podkladů textových částí *A. Průvodní zpráva* a *B. Souhrnná technická zpráva* a grafických částí *C.3.1. Koordinační situace stavby – 1. část*, *C.3.2. Koordinační situace stavby – 2. část*, *C.3.3. Koordinační situace stavby – 3. část* vyplynulo následující:

- **dotčenými pozemky** jsou pozemky **parc. č. 1286/7, 239/5, 1229/1, 1181/1, 1976/3, 1180/1, 1230, 1976/4, 1977/2, 661/5, 1229/2, 2279** v katastrálním území Jičín a v ploše pozemků **parc. č. 1915, 1916** v katastrálním území Podhradí u Jičína;
- projektová dokumentace se týká objektu SO 301-B – Dešťové kanalizace;



- dešťová kanalizace je dimenzována pro odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch a střech okolních budov;
- nově navržená gravitační dešťová kanalizace obsahuje celkem tři hlavní kanalizační stoky, stoka B, D a E, před zaústěním do recipientů jsou na stokách navrženy retenční nádrže RN1; RN2 s regulovaným odtokem na zpomalení odtoku;
- součástí SO 301-B je stoka D z železobetonového potrubí DN 300 – dl. 19,95 m, stoka E z železobetonového potrubí DN 500 – dl. 52,35 m, DN 800 – dl. 13,30 m, stoka E0 z železobetonového potrubí DN 300 – dl. 67,30 m, stoka E2 z železobetonového potrubí DN 300 – dl. 12,00 m, stoka E6 z železobetonového potrubí DN 300 – dl. 49,00 m, stoka E7 z železobetonového potrubí DN 300 – dl. 1,65 m, stoka PŘ z železobetonového potrubí DN 600 – dl. 55,45 m;
- retenční nádrž RN2 bude umístěna v ploše pozemků parc. č. 1915, 1916, k.ú. Podhradí u Jičína;

2/ Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel úřad územního plánování jako orgán územního plánování z

- *Politiky územního rozvoje České republiky*, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 – poslední z nich byla schválena vládou ČR dne 12. 7. 2021 usnesením č. 681/2021 a je závazná od 1. 9. 2021 (dále též „PÚR ČR“),
- *Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje* ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 schválených zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s nabytím účinnosti poslední z nich dne 9. 5. 2023 (dále též „ZÚR KHK“),
- *Územního plánu* (dále též „ÚP“) *Jičín* vydaného zastupitelstvem města Jičína s nabytím účinnosti dne 26. 10. 2010 a jeho dvou změn s nabytím účinnosti poslední z nich dne 22. 9. 2022 (dále též „ÚP Jičín“),
- *Regulačního plánu* (dále též „RP“) historického jádra města Jičína vydaného zastupitelstvem města Jičína s nabytím účinnosti dne 26. 11. 2011 a Změn č. 1, 2 a 3 RP historického jádra města Jičína vydaných zastupitelstvem města Jičína s nabytím účinnosti dne 30. 12. 2020 (v textu dále Regulační plán historického jádra města Jičína nebo „RP HJM“),
- *Územního plánu* (dále jen „ÚP“) Podhradí, vydaného zastupitelstvem městysu Podhradí dne 5. 10. 2015 s účinností opatření obecné povahy ode dne 21. 10. 2015,

Orgán územního plánování nejprve přezkoumal dotčený záměr ve smyslu § 96b SZ ve spojení s § 2 odst. 1 písm. a) SZ, zda se jedná o „změnu v území“, jelikož u záměrů, které nepředstavují „změnu v území“, pak závazné stanovisko nemusí být vydáváno a je nahrazeno odůvodněným sdělením. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) SZ platí, že „změnou v území se rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umístění staveb a jejich změn“. Řešený záměr, *II/502 Jičín – ulice Poděbražova a Ruská – objekt SO 301 dešťová kanalizace*, který představuje vybudování technické infrastruktury, kdy dojde ke vzniku nových ochranných pásem, splňuje zákonnou definici pro změnu v území.

Úřad územního plánování jako orgán územního plánování přezkoumal dotčený záměr změny v území podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná *Politika územního rozvoje ČR* ani *Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje* dotčený záměr neřeší, uvedený záměr se věcí řešených v *Politice územního rozvoje ČR* a *Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje* nedotýká.

Dle platného *Územního plánu Jičín* platí následující:

- plocha pozemků parc. č. 239/5, 1181/1, 1230, 1229/2, k.ú. Jičín se nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím plochy veřejných prostranství, náměstí, ulice – U



- plocha pozemků parc. č. 1229/1, 1976/3, 1180/1, 1976/4, 1977/2, 2279, k.ú. Jičín se nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím plochy dopravní infrastruktury, silnice I., II. a III. třídy – DS
- plocha pozemku parc. č. 1286/7, k.ú. Jičín, která je dotčena záměrem se nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím plochy vodní a vodohospodářské – N
- plocha pozemku parc. č. 661/5, k.ú. Jičín, která je dotčena záměrem se nachází v nezastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím plochy smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň – K

Pro funkční využití plochy veřejných prostranství, náměstí, ulice – U platí následující podmínky využití:

#### Hlavní využití

*Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách.*

#### Přípustné využití

- náměstí, návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy hromadné dopravy
- veřejná zeleň, izolační zeleň, liniová zeleň
- **pozemky související dopravní a technické infrastruktury**, cyklistické stezky

#### Podmíněně přípustné využití

- zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod.), za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu a charakteru daného území

#### Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití, než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

#### Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

- výšková regulace zástavby:
  - max. INP

Pro funkční využití plochy dopravní infrastruktury, silnice I., II. a III. třídy – DS platí následující podmínky využití:

#### Hlavní využití

*Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou.*

#### Přípustné využití

- činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace - silnice, násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým deštím apod.
- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla
- **zařízení technické infrastruktury**
- plochy pro ochrannou a izolační zeleň, krajinná zeleň
- nezbytné asanační úpravy
- veřejná a izolační zeleň, liniová zeleň (stromořadí, aleje)

#### Podmíněně přípustné využití

- budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou
- účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty
- čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí, pokud svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Pro funkční využití plochy vodní a vodohospodářské – N platí následující podmínky využití:

Hlavní využití

Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládáním s vodami.

Přípustné využití

- vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití
- **související dopravní a technická infrastruktura**, např. účelové komunikace
- plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu
- plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků
- doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň
- plochy sloužící jako pláže, odpočívadla, stezky pro pěší a cyklisty
- zatrubnění vodního toku, pro umístování staveb na zatrubněném vodním toku platí regulativy sousední plochy podél toku

Podmíněně přípustné využití

- oplocení, za podmínky, že se jedná o nutnou ochranu související technické infrastruktury
- činnosti a zařízení související s rybářstvím nebo rekreací v případě, že budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu - čistoty vod

Nepřípustné využití

- jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území

Pro funkční využití plochy smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň - K platí následující podmínky využití:

Hlavní využití

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

Přípustné využití

- přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)
- související dopravní a technická infrastruktura, **liniové stavby dopravní a technické infrastruktury**, manipulační plochy
- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních
- opatření pro zachování ekologické rovnováhy území
- opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření
- pozemky nezbytných staveb pro ochranu přírody
- nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, myslivost (např. včelíny, seníky, výběhy)
- výstavba menších vodních nádrží

Podmíněně přípustné využití

- přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)
- plochy pro zalesnění do cca 1 ha v plochách navazující na stávající PUPFL, na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL, v případě že se nejedná o nivní louky a za předpokladu, že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita
- oplocení, za podmínky, že bude navazovat na zastavěné území

Nepřípustné využití

- stavby podléhající vydání souhlasu s trvalým nebo dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF mimo stavby, které jsou obsaženy v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití



Výše uvedený záměr:

- SO 301-B Dešťová kanalizace

byl orgánem územního plánování vyhodnocen v souladu s ustanovením § 2odst. 1 písm. m) bod 2 jako **záměr staveb technické infrastruktury, které svým funkčním využitím v plochách:**

- plochy veřejných prostranství, náměstí, ulice – U
- plochy dopravní infrastruktury, silnice I., II. a III. třídy – DS
- plochy vodní a vodohospodářské – N
- plochy smíšené nezastavěného území, krajinná zeleň – K

**jsou v souladu s výše uvedenými regulativy stanovenými pro tuto plochu územním plánem Jičín.**

Nahlédnutím do Územního plánu Jičín orgán územního plánování zjistil, že dotčená plocha záměru – pozemky parc. č. 1286/7, 239/5, 1229/1, k.ú. Jičín se nachází ve významném limitu využití území, a tím je **ochranné pásmo městské památkové rezervace Jičín (MPR Jičín) I. stupně**. Dále dle výkresu č.1 - *Výkres základního členění Územního plánu Jičín* mimo výše uvedené náleží řešený pozemek do území, pro které je podmínkou pro řešení změn v území vypracování regulačního plánu (v současnosti je vypracována a vydána podrobná územně plánovací dokumentace – **Regulační plán historického jádra města Jičína**).

Dle Regulačního plánu historického jádra města Jičína platí pro plochu pozemků parc. č. 1286/7, 239/5, 1229/1, k.ú. Jičín následující:

- část pozemků parc. č. 1229/1, 1286/7, k.ú. Jičín, které jsou dotčeny záměrem má současné funkční využití Ds – dopravní infrastruktury – sběrná komunikace
- část pozemků parc. č. 239/5, k.ú. Jičín, které jsou dotčeny záměrem má současné funkční využití Uz – veřejné prostranství se zklidněnou komunikací
- část pozemku parc. č. 239/5, k.ú. Jičín který je dotčen záměrem má současné funkční využití Up – veřejné prostranství s pěší komunikací
- část pozemku parc. č. 1286/7, k.ú. Jičín, který je dotčený záměrem má současné funkční využití Zv – parky, veřejná zeleň – pozemek k zastavění – 108-Zv a funkční využití Nv – pozemky vodní a vodohospodářské

Dle platného RP HJMJ pro výše uvedené funkční využití platí následující:

#### **Ds – dopravní infrastruktura – sběrné komunikace**

##### **Podmínky využití pozemků dopravní infrastruktury – Ds:**

###### **Hlavní využití:**

- *pozemky slouží pro trasování komunikací II. a III. třídy.*

###### **Přípustné využití:**

- *komunikace, zálivy pro zastávky veřejné hromadné dopravy*
- *úpravy trasování komunikací, úpravy křižovatek*
- *parkovací stání*
- *trasy pro pěší a cyklisty, pruhy pro cyklisty, přechody pro chodce a cyklisty*
- *chodníky, opatření pro zajištění bezpečnosti chodců, včetně zlepšení podmínek při křížení s pěší komunikací (přechody, ostrůvky, dělicí pásy, vysazené chodnikové plochy...)*
- *stavby vedení a zařízení technické infrastruktury*

#### **Uz – veřejné prostranství se zklidněnou komunikací**

##### **Podmínky využití pozemků veřejných prostranství se zklidněnou komunikací – Uz:**

###### **Hlavní využití:**

- *slouží pro průchod obslužných komunikací s prvky na zklidnění dopravy*

###### **Přípustné využití:**

- *obslužné komunikace, pěší zóny*
- *odstavná a parkovací stání*

- *pěší prostranství, odpočinková zákoutí*
- *trasy pro pěší a cyklisty, přechody pro chodce a cyklisty*
- *bezbariérové řešení uličního prostoru (zapuštěný obrubník)*
- *opatření pro regulaci rychlosti pro zajištění bezpečnosti chodců, včetně zlepšení podmínek při křížení s pěší komunikací, prvky na zklidnění dopravy*
- *změna směru jízdy v jednosměrné komunikaci*
- *městský mobiliář (např. lavičky a jiné formy posezení, stojany na kola, odpadkové koše, plakátovací sloupy, informační tabule, mapy města a okolí, stožáry na vlajkovou výzdobu, hodiny...),*
- *drobná architektura, umělecká díla, květinová výzdoba, vodní prvky, veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení, herní prvky, pódia a hlediště pro sezónní kulturní akce, restaurační zahrádky*
- *tržiště, altány, pergoly, veřejná WC*
- *v území MPR – sezónní zeleň, rekultivace, příp. náhrada stávající významné zeleně*
- *v území vně MPR – uplatnění zeleně různých vhodných druhů a forem, sezónní zeleň, přírodní amfiteátr, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením*
- *vjezdy a vstupy – polohu lze v rámci navrženého pozemku dle konkrétní situace upřesnit*
- *schodiště, rampy, pobytové schody, opěrné zdi, oplocení, vstupní brány*
- *sběrná místa pro kontejnery*
- *lávky a mosty*
- **stavby vedení a zařízení technické infrastruktury**

Podmíněně přípustné využití:

- *pozemky dopravní infrastruktury v případě, že navazují na stávající a navržené pozemky D., Dg, např. rozšíření komunikací, parkovacích domů, zálivy veřejné hromadné dopravy...*

**Up – veřejné prostranství s pěší komunikací**

**Podmínky využití pozemků veřejných prostranství s pěší komunikací – Up:**

Hlavní využití:

- *veřejné prostranství, umožňující bezpečný provoz pěších, možnost odpočinku a relaxace místa pro navazování sociálních kontaktů*

Přípustné využití:

- *chodníky, náměstí, odpočinková zákoutí, pěší zóny, dětská hřiště*
- *obslužné komunikace, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, přechody pro chodce a cyklisty*
- *odstavná a parkovací stání*
- *bezbariérové řešení uličního prostoru (zapuštěný obrubník)*
- *opatření pro regulaci rychlosti pro zajištění bezpečnosti chodců, včetně zlepšení podmínek při křížení s komunikací, prvky na zklidnění dopravy*
- *změna směru jízdy jednosměrné komunikace*
- *kultivace veřejných prostranství jejich doplněním o městský mobiliář (např. lavičky a jiné formy posezení, stojany na kola, odpadkové koše, plakátovací sloupy, informační tabule, mapy města a okolí, stožáry na vlajkovou výzdobu, hodiny...),*
- *drobná architektura, umělecká díla, květinová výzdoba, vodní prvky, veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení*
- *herní prvky, pódia a hlediště pro sezónní kulturní akce, restaurační zahrádky, tržiště, altány, pergoly, veřejná WC*
- *v území vně MPR – uplatnění zeleně různých vhodných druhů a forem, sezónní zeleň, přírodní amfiteátr, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením*
- *vjezdy do vnitrobloků – polohu vjezdu lze v rámci navrženého pozemku dle konkrétní situace upřesnit*
- *schodiště, rampy, pobytové schody, terasy, opěrné zdi, oplocení, vstupní brány*
- *sběrná místa pro kontejnery*
- *lávky a mosty*
- **stavby vedení a zařízení technické infrastruktury**

Podmíněně přípustné využití:

- *pozemky dopravní infrastruktury v případě, že navazují na stávající a navržené pozemky Ds, Dg, např. rozšíření komunikací, parkovacích domů, zálivy veřejné hromadné dopravy...*



**Zv – parky, veřejná zeleň****Podmínky využití pozemků veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň – Zv:****Hlavní využití:**

- pozemky veřejně přístupné zeleně

**Přípustné využití:**

- parky, okrasné zahrady, izolační zeleň, doprovodná zeleň vodních toků, pěších cest a komunikací,
- liniová a solitérní zeleň, sezónní zeleň
- chodníky, trasy a stezky pro pěší a cyklisty, pěší prostranství, odpočinková zákoutí, dětská hřiště
- úpravy vodních toků (např. meandrování, modelace břehu), vodní plochy
- městský mobiliář (např. lavičky a jiné formy posezení, stojany na kola, odpadkové koše, plakátovací sloupy, informační tabule, mapy města a okolí, stožáry na vlajkovou výzdobu, hodiny...)
- drobná architektura, umělecká díla, květinová výzdoba, vodní prvky, veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení, herní prvky
- pódia a hlediště pro sezónní kulturní akce, restaurační zahrádky
- tržště, altány, pergoly, přírodní amfiteátr, cukrárny, občerstvení, půjčovny sportovního vybavení, např. kol, veřejná WC
- vegetační úpravy zeleně, lokální biokoridor
- schodiště, rampy, pobytové schody, terasy, opěrné zdi, oplocení, vstupní brány
- lávky a mosty
- stavby vedení a zařízení technické infrastruktury

**Podmíněně přípustné využití:**

- odstavné a parkovací plochy, manipulační plochy, sběrná místa pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami

<b>PŘEHLED NAVRŽENÉHO VYUŽITÍ POZEMKŮ – PODMÍNKY VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ</b>							
č.	způsob využití pozemků	blok / městská část	+ pozemek v MPR - pozemek vně MPR	prostorové regulativy			Návrh • specifické podmínky
				max. počet podlaží	typ zastřešení /s šikmé /p ploché /- bez určení /+ viz text. část	stavební čára (p) pevná (v) volná	
108	Zv	34 / Pražské Předměstí	-	0	0	0	Založení veřejné zeleně na levém břehu Cidlina – podél cyklostezky navržené na Nábřeží Kpt. Jaroše.

**Nv – pozemky vodní a vodohospodářské****Podmínky využití pozemků vodních a vodohospodářských – Nv:****Hlavní využití:**

- Pozemky slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami.

**Přípustné využití:**

- vodní toky, nádrže
- vegetační úpravy zeleně
- schodiště, rampy, pobytové schody, opěrné zdi
- lávky a mosty
- stavby vedení a zařízení technické infrastruktury
- akumulací prostor pro odběr požární vody

Výše uvedený záměr vybudování dešťové kanalizace byl orgánem územního plánování vyhodnocen v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) bod 2 jako záměr stavby veřejné technické infrastruktury, byl úřadem územního plánování vyhodnocen jako stavební záměr, který je z hlediska svého funkčního využití v souladu s výše uvedenými regulativy stanovenými pro tyto pozemky Regulačním plánem historického jádra města Jičína.

Dále se dle RP HJMJ k předmětné záměru vztahuje následující:

**3.1.5. Technická infrastruktura, ochrana proti záplavám**

*V grafické části, výkres I.3 Výkres technické infrastruktury.*

*Trasy inženýrských sítí řešit v rámci stávajících a navržených veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.*

### **3.1.5.2. Odkanalizování**

*Odkanalizování území je řešeno odvedením odpadních a dešťových vod do stávajících a navržených stok v uličních řadech řešeného území.*

*Je navrženo:*

- jsou navrženy rekonstrukce stávajících kanalizačních sběračů jednotné kanalizace, a to v závislosti na posouzení stavebního stavu jednotlivých sběračů při řešení povrchů stávajících veřejných prostranství
- je navržena nová odlehčovací komora v prostoru křižovatky ulic Fortna, Na Tobolce, B. Němcové a Na Hrádku včetně odlehčovacího ramene zaústěného do Cidliny
- **je navržena dešťová kanalizace podél Cidliny se dvěma výústěmi do vodního toku**
- je navržena oddílná kanalizace v oblasti zimního stadionu se zaústěním splašků do kanalizace v ulici Na Tobolce
- je navržena kanalizace v prostoru Pražského Předměstí se zaústěním do kanalizace v ulici Ruské
- **v ulici Ruské je navržena oddílná kanalizace - dešťová kanalizace je na Nábřeží Kpt. Jaroše v prostoru za mostem zaústěna do Cidliny, splašková kanalizace je na Nábřeží Kpt. Jaroše zaústěna do stávající jednotné kanalizace**
- je navrženo napojení lokality Tamlovka na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Butovská vyústěnou do Cidliny
- odkanalizování zástavby severní strany bloku 21 – napojení objektů řešit přípojkami na stávající kanalizaci na Náměstí Svobody

orgán územního plánování zjistil nahlédnutím do předložené projektové dokumentace, že **výše uvedené podmínky stanovené regulačním plánem předmětný záměr respektuje a je přípustný.**

**Řešený záměr je dle výše uvedených regulativů RP přípustný**

Dle platného Územního plánu Podhradí platí následující:

- plocha pozemků parc. č. 1915, 1916, k.ú. Podhradí u Jičína se nachází v nezastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím NZ – plochy zemědělské

Pro funkční využití NZ – plochy zemědělské platí následující podmínky využití:

*zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury*

Hlavní využití:

*- obhospodařování zemědělského půdního fondu*

Přípustné:

*- stavby, zařízení a jiná opatření pouze **pro zemědělství, vodní hospodářství,***

*- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků*

*- **stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, zemědělské účelové komunikace***

*- taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra*

Nepřípustné:

*- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím*

Podmíněně přípustné:

*- zahradnictví, dočasně oplocená pěstební pole, zalesnění pozemků a těžba nerostů za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní podobě není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody*

*- dočasné pastevní ohrazení za podmínky zachování prostupnosti území pro zvěř*



- ❖ Výše uvedený záměr:
  - SO 301 Dešťová kanalizace

byl orgánem územního plánování vyhodnocen v souladu s ustanovením § 2odst. 1 písm. m) bod 2 jako **záměr staveb technické infrastruktury, které svým funkčním využitím v ploše:**

- NZ – plochy zemědělské

**jsou v souladu s výše uvedenými regulativy stanovenými pro tuto plochu územním plánem Podhradí.**

Orgán ÚP posuzoval dále záměr pouze ve vztahu k těm cílům a úkolům ÚP, které jsou k záměru opravdu relevantní (které se k němu vztahují).

Dle § 19 odst.1 písm. d) SZ je úkolem územního plánování zejména *stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.*

Vůči technickému řešení, které je uvedeno v předložené projektové dokumentaci nemá úřad územního plánování připomínky. Stavba bude realizována převážně jako podzemní, tj. nebude esteticky negativně působit na okolí a nebude se uplatňovat v uličních pohledech. Plochy veřejného prostranství, dotčené vybudováním dešťové kanalizace so 301-B, musí být následně uvedeny do původního stavu.

Při posouzení záměru nebyl shledán rozpor s územním plánem, ani rozpor s ustanovením § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona. Pro umístění navrženého záměru není nutné v tomto ohledu stanovovat podmínky.

**Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.**

**Poklad pro vydání koordinovaného závazného stanoviska platí dva roky ode dne vydání.**

#### **Upozornění:**

##### **Odpadové hospodářství (k výroku č. 3)**

- Se vzniklými odpady je třeba nakládat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
- Původce musí při provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, nevyužitelné odpady potom předávat ke skládkování. Původce je povinen zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

##### **Ochrana zemědělského půdního fondu (k výroku č. 5)**

- Městský úřad upozorňuje na skutečnost, že Městu Jičín, IČO 00271632, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1, vyplývají ze zákona ZPF povinnosti uvedené v ust. §11 odst. 4 až 6 zákona ZPF, zejména pak povinnosti následující:
  - **Doručit kopii pravomocného rozhodnutí** či jiného povolení úkonu, pro který je souhlas s odnětím podkladem, a to **do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci nebo právní účinnosti.**
- Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona ZPF je vydaný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm

stanovené ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF je totožná s platností rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.

- Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) a změně souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ZPF pozbývá souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
- Souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona ZPF neřeší žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy.
- Ve smyslu § 21 odst. 3 zákona ZPF je tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podkladem pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona a je závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 správního řádu.

#### **Památková péče (k výroku č. 5)**

- Městský úřad Jičín upozorňuje, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané památkovým zákonem:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: "Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů."
- Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 310, datová schránka ID fxcng6z, oznámení je možné učinit také online na internetových stránkách <https://www.arup.cas.cz> ).
- Další zamýšlenými pracemi (stavebním záměrem) dotčené nemovitosti, pozemky parc. č. 1976/3, 1180/1, 1230, 1976/4, 1977/2, 661/5, 1229/2, 2279, vše k. ú. Jičín, a pozemky parc. č. 1915 a 1916, vše k. ú. Podhradí u Jičína, nejsou kulturní památkou ve smyslu památkového zákona ani se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu, a stavba v rozsahu těchto pozemků tak nepodléhá rozhodovací pravomoci orgánu státní památkové péče, a tudíž v rozsahu těchto pozemků ani nelze podklad pro vydání koordinovaného závazného stanoviska vydat.

#### **Poučení:**



Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah koordinovaného závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno.

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněno zpracovávat, o právním titulu, o pověření, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského úřadu Jičín: [www.mujiicin.cz](http://www.mujiicin.cz), nabídka „Městský úřad“, sekce „GDPR“.

**Příloha:**

Příloha č. 1 - Koordinační situace stavby – 1. část

Příloha č. 2 - Koordinační situace stavby – 2. část

Příloha č. 3 - Koordinační situace stavby – 3. část

Ing. Marcela Svobodová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

VDI Projekt s.r.o., IDDS: qxzpnnu

**Na vědomí:**

Městský úřad Jičín, Odbor ÚP a rozvoje města, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Městský úřad Jičín, Oddělení památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1


Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t

Příloha č. 1 - Koordinační situace stavby – 1. část









Příloha č. 3 - Koordinační situace stavby – 3. část





**VDI PROJEKT s.r.o.**  
**Vodohospodářská a Dopravní**  
**infrastruktura**  
**K Botiči 1453/9**  
**101 00 Praha 10**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
ŽP-02/26429/2023/VaE 31. 7. 2023

NAŠE ZNAČKA  
MuJc/2023/26429/UP/KoT

VYŘIZUJE  
Mgr. Kordíková

JIČÍN  
21. 8. 2023

**VĚC:** Sdělení k uplatnění žádosti o vydání závazného stanoviska k záměru: „**II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**“

Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) obdržel dne 1. 8. 2023 od společnosti VDI PROJEKT s.r.o. Vodohospodářská a Dopravní infrastruktura, sídlem K Botiči 1453/9 101 00 Praha 10, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „**II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova**“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byl doložen tento podklad:

- *projektová dokumentace (PD) v elektronické verzi „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“, VDI PROJEKT S.R.O., k Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, stupeň dokumentace: DSP, 12/2022*

V dotčené věci sdělujeme následující:

Ve věci „**II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**“ úřad územního plánování nevydává závazné stanovisko, neboť se jedná o dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Úřad územního plánování dle § 6 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k dokumentaci stupně DSP (dokumentace pro stavební povolení) v souladu s ustanovením § 96b odst. 1 stavebního zákona **nevydává závazné stanovisko.**

Ing. Radek Koliáš  
odbor ÚP a RM MěÚ v Jičíně  
vedoucí oddělení  
Úřad územního plánování

VDI PROJEKT s.r.o.  
Vodohospodářská a Dopravní  
infrastruktura  
K Botiči 1453/9  
101 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

31. 7. 2023

NAŠE ZNAČKA

MuJc/2023/25887/UP/KoT

VYŘIZUJE

Mgr. Kordíková

JIČÍN

14. 8. 2023

**VĚC: Sdělení k uplatněné žádosti o vydání závazného stanoviska Úřadu územního plánování k záměru: „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova – SO 301-B“**

Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) obdržel dne 1. 8. 2023 od společnosti VDI PROJEKT s.r.o. Vodohospodářská a Dopravní infrastruktura, sídlem K Botiči 1453/9 101 00 Praha 10, žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova – SO 301-B“.

K žádosti o vydání závazného stanoviska byl doložen tento podklad:

- *projektová dokumentace (PD)* v elektronické verzi „II/502 – ulice Poděbradova a Ruská“, Ing. Martin Kolář, VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, DSP, dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – SO 301-B.

V dotčené věci sdělujeme následující:

Úřad územního plánování obdržel dne 1. 8. 2023 od Městského úřadu Jičín, Odboru životního prostředí, sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, pod č.j.: ŽP-02/24844/2023/VaE, žádost o vydání podkladu pro vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru *II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova – SO 301-B Dešťová kanalizace*. Uvedená žádost byla podána na základě žádosti od téhož žadatele (VDI PROJEKT s.r.o. Vodohospodářská a Dopravní infrastruktura, sídlem K Botiči 1453/9 101 00 Praha 10) v téže věci. S ohledem na skutečnost, že došlo k zaslání dvou žádostí v téže věci, bude v dotčené věci vydán úřadem územního plánování pouze podklad pro koordinované závazné stanovisko k záměru „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova – SO 301-B“.

Ing. Radek Koliáš  
odbor ÚP a RM MěÚ v Jičíně  
vedoucí oddělení  
Úřad územního plánování

Město Jičín

Městský úřad Jičín

Žižkovo náměstí 18

506 01 Jičín

tel.: 493 545 168

tel.: 493 545 151

fax: 493 545 222

e-mail: kordikova@mujicin.cz

e-mail: kolias@mujicin.cz

[www.mujicin.cz](http://www.mujicin.cz)

IČO 00271612

Elektronický podpis - 17.8.2023

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Radek Koliáš

Vydal : PostSignum Qualified CA 4

Platnost do : 11.3.2024 10:30:00 AM UTC+02:00



Ing. Kristýna Jelínková  
VDI PROJEKT s. r. o.  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 19.6.2023

NAŠE ZNAČKA  
-

VYŘIZUJE / LINKA  
Martin Janouch

JIČÍN  
17.8.2023

VĚC: žádost o vyjádření k projektové dokumentaci


Žadatel	VDI PROJEKT s. r. o.
Stavebník	
Název stavby	II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova
Zájmové území	dle PD

Vámi předložená projektová dokumentace na výše uvedenou akci byla prověřena.  
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Martin Janouch  
odd.informatiky



MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN  
oddělení informatiky



VDI Projekt s.r.o.  
Ing. Kristýna Jelínková  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

Odpověď k č. j. ze dne	Č. j./Sp. zn./Typ	Vyřizuje/E-mail/Telefon	Datum
-/22. 9. 2023	MD-32619/2023-910/2 MD/32619/2023/910	Mgr. Jakub Třenda jakub.trenda@mdcr.cz +420 2251 31526	Praha 26.10.2023

**Věc: Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k akci „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“**

Stavebník, Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČ: 00271632, zastoupený na základě plné moci společností VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, požádal dne 22. 9. 2023 Ministerstvo dopravy o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení k akci „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ v rozsahu stavebního objektu SO 301 - B Dešťová kanalizace - DUSP. Po prostudování předložených podkladů vydáváme následující

**Závazné stanovisko:**

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasí**

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení k akci II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ v rozsahu stavebního objektu SO 301 - B Dešťová kanalizace - DUSP, a to za předpokladu splnění následující podmínky:

1. Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, předá stavebník Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření v digitální a tištěné formě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2/C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8.0. Příslušný interní předpis je na stránkách <http://www.rsd.cz>. Protokol o předání doloží příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

**Odůvodnění:**

Předmětem akce je novostavba dešťové kanalizace a retenční nádrže. Zásadní změna vznikla odkoupením pozemku v jižní části zájmového území (p.p.č. 1916, k.ú. Podhradí u Jičína), během územního řízení. Tímto odkupem vznikl větší prostor. Původně byl na parcele navržen otevřený příkop. Nově je navržena retenční nádrž a dešťové vody z většiny zájmového území jsou převedeny do této retenční nádrže. Navržený redukováný odtok z retenční nádrže je neměnný od předešlého návrhu. Nová dešťová kanalizace má ulehčit retenční nádrži v intravilánu města a tím je možné navrhnout menší retenční nádrž. Změna se týká velikosti obou retenčních nádrží a úpravy délky trasy dešťové kanalizace. Povolené odtokové množství je neměnné.



Retenční nádrž „RN2“ je situována v jižní části zájmového území na pozemcích p.p.č. 1915, 1916 k.ú. Podhradí u Jičína. Odváděné dešťové vody budou retenovány a postupně vypouštěny z retenční nádrže dešťových vod „RN2“. Přepočítaný odtok z RN odpovídá požadavku správce toku Povodí Labe, s.p., na odtok z povodí ve výši 28,5 l/s (dle vyjádření č. jednací PLa/2019/027529). Retenční nádrž je navržena jako zemní nádrž se sklonem svahu 1:3. Dešťové vody natékají do sedimentačního prostoru a přes norné stěny natékají do retenčního prostoru. Odtok z retenčního prostoru je redukován přes výpustný objekt, pomocí šoupátka. Na nádrži je navržen bezpečnostní přeliv. Odtok a bezpečnostní přeliv kříží kabel ČEZ ICT, který bude uložen do půlené chráničky. Je navržena přeložka stávající kanalizace DN 600, tato kanalizace je zahrnuta do návrhu retence.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, v prosinci 2022, revize projektové dokumentace po koordinaci: září 2023, hlavní inženýr projektu Ing. Martin Kolář, ČKAIT: 0011354, projektant dopravní části Ing. Miroslav Kučera, ČKAIT: 0701063, projektant mostních objektů a zdí Ing. Jan Sochůrek, ČKAIT: 0001161.

K předmětnému záměru vydalo své vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. RSD-151617/2023-3 ze dne 23. 10. 2023.

K zajištění konzistentních a plnohodnotných digitálních informací o podobě pozemních komunikací a okolních objektů je stanovena podmínka č. 1 závazného stanoviska. Z hlediska jednotnosti dat v rámci celého území ČR byl v této podmínce specifikován požadovaný formát následného geodetického zaměření. Předpis uvedený v podmínce č. 1 je ke stažení na adrese: <https://www.rsd.cz/web/quest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>.

V řešeném území sleduje Ředitelství silnic a dálnic ČR na silnici I/16 výhledový záměr modernizace v úseku Martinovice – Jičín a úpravu větve mimoúrovňové křižovatky. Navržená stavba není v rozporu s výhledovými záměry rezortu dopravy v dané oblasti. S předloženým řešením lze proto z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit, a to za předpokladu splnění výše uvedené podmínky.

**Poučení:**

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.


Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

### Příloha:


- ověřená situace „Koordinační situace stavby – 3. část“

Elektronický podpis - 26.10.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Petr Vůjtek  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 31.10.2026 (00:42:23 GMT+0200)

Ing. Petr Vůjtek  
ředitel  
Odbor infrastruktury a územního plánu







VDI Projekt s.r.o.  
Ing. Kristýna Jelínková  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

Odpověď k č. j. ze dne  
-/22. 9. 2023

Č. j./Sp. zn./Typ  
MD-32619/2023-910/4  
MD/32619/2023/910

Vyřizuje/E-mail/Telefon  
Mgr. Jakub Třenda  
jakub.trenda@mdcr.cz  
+420 2251 31526

Datum  
Praha  
13.10.2023

**Věc: Vyjádření k žádosti o závazné stanovisko pro stavební povolení k akci „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“**

Stavebník, město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČ: 00271632, zastoupený na základě plné moci společností VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ: 28860080, požádal dne 22. 9. 2023 Ministerstvo dopravy o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení k akci „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ v rozsahu stavebního objektu SO 301 - B Dešťová kanalizace – DUSP.


Dále stavebník požádal o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení k výše uvedené akci v rozsahu stavebních objektů:

- SO 101.1 Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem – oprava;
- SO 101.2 Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem;
- SO 102 Cyklostezky;
- SO 103 Autobusové zastávky;
- SO 104.1.1 Oprava parkovacích a zpevněných ploch;
- SO 104.1.2 Nové parkovací plochy;
- SO 105 Úpravy místních komunikací;
- SO 106 Úpravy cyklostezek;
- SO 203 Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840;
- SO 301 - A Dešťová kanalizace - DSP;
- SO 302 Splašková kanalizace;
- SO 304 Vodovodní řad;
- SO 801 Vegetační úpravy;
- SO 901 Oprava schodiště kostela.

V této souvislosti uvádíme, že Ministerstvo dopravy vydává závazné stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy pouze k dokumentaci pro územní řízení nebo pro společné územní a stavební řízení.

Ministerstvo dopravy proto **vydá závazné stanovisko pouze pro DUSP** stavby „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ v rozsahu stavebního objektu SO 301 - B Dešťová kanalizace - DUSP.

Pro ostatní stavební objekty, které jsou v režimu DSP, a stavebník pro ně požádal o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, nebude Ministerstvo dopravy s ohledem na výše uvedené vydávat závazné stanovisko z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy.

  
Elektronický podpis - 13.10.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Petr Vůjtěch  
Vydal : PostSignum Qualified CA s.  
Platnost do : 3.10.2025 (s 4375000-452 00)

Ing. Petr Vůjtěch  
ředitel  
Odbor infrastruktury a územního plánu



# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn: S-KHSHK 21568/2023/7  
Č. j.: KHSHK 35683/2023/HOK.JC/Fi  
Vyřizuje: Mgr. Viera Fischerová  
Tel.: 493585819  
E-mail: hok.jc@khshk.cz

VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
566 01 Vysoké Mýto  
IDDS: qxzpnnu

V Jičíně dne 19. října 2023

### **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“.**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví žádost Města Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČO 00271632, zastoupené na základě plné moci společností VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 28860080 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

### **S projektovou dokumentací stavby „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“**

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody:
  - místo odběru: hydrant či odběrové místo v řešené lokalitě,
  - odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

### **Odůvodnění**

Dne 19. června 2023 KHS obdržela žádost Města Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČO 00271632, zastoupené na základě plné moci společností VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 28860080 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“.

Dne 01. srpna 2023 bylo žadateli prostřednictvím datové zprávy doručeno Vyrozumění o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že



nebylo možné na základě předložených podkladů věc řádně posoudit, vydala KHS dne 14. srpna 2023 vyzvu k doplnění pod č.j. KHS HK 27828/2023/HOK.JC/Fi. Žádost byla doplněna 10. října 2023.

*Předmětem samostatného řízení pro stavbu „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ je rekonstrukce povrchu vozovky. Investorem stavby je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 70889546 (sp. zn. S-KHSHK 23768/2023). Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala společnost VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 15030709, datum 12/2022, zak. č. 13/22.*

Stavba je navržena na p. č. 1180/3 661/5; 1229/2; 1977/2; 1976/4; 661/3; 1229/1; 1229/6; 1976/3; 1976/2; 1179/2; 1180/1; 1179/1; 1228; 1409; 1178/1; 641/1; 1177/3; 1226/1; 1177/1; 193/1; 2105; 1229/5; 236/2; 2022; 2021; 2051/1; 1310/1; 1286/7; 1175/1; 2058; 1377; 1961; 2268; 2269; 1223/4; 1977/1; 2279; 2261; 1976/1; 2271; 1975/2; 1223/3; 668/5; 668/4; 668/3; st. 1780; st.1666; 668/6; st. 457/6; 1230; 671/1; 1410; 210/1; 210/4; 210/5; 210/2; 1408/1; 203; 197; 195/1; 1181/1; st.443; 213; st.440; 1177/4; 1182/1; st.3974; 240/2; 239/5; 242/2; st.2834; 1960/1; 1960/4; 1960/2; 1960/3; 1990/4; 1990/3; 1185/1; 1990/2; 1990/1; 2161; 1376; 577/1; st.666; st.3289/2; st.3289/1; 1286/4; st.3288/2; 1222/4; 2254; 2267; 580/9; 580/12 v k. ú. Jičín“ a na p.č. 1915; 1916; 1917; 1768 v k. ú. Podhradí u Jičína.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci nevyhovujícího stavu komunikace jak z hlediska kvality povrchů, tak i z hlediska funkčního rozdělení ploch komunikace. Stavbou dojde k úpravě uličního prostoru kolem silnice v ulicích Poděbradova a Ruská, stávajících i nových chodníků, parkovacích pásů a kolmých parkovacích stání, autobusových zastávek v celkové délce cca 1 200 m. Dále bude v uvedeném úseku zrealizována výstavba dělicích ostrůvků na přechodech pro chodce, osvětlení přechodů pro chodce a částečně stezky pro cyklisty.

Silnice tvoří průtah městem, návrhová rychlost je snížena na 40 km/h. Vozovka je v celém úseku navržena o šířce 7 m s šířkou jízdních pruhů 3,25 m. Plánována je i rekonstrukce ul. Hofmanovy. Srážkové vody z komunikace a přilehlých pohybových ploch budou svedeny do odvodňovacích objektů přes retenční nádrže. Část dešťové kanalizace končí napojením přes retenční nádrž do vodoteče Podhorák (dokumentace pro vydání společného povolení). Napojení na infrastrukturu je zachováno i na všech dotčených křižovatkách se stávajícími silnicemi, místními a účelovými komunikacemi. Provedeno napojení na stávající chodníky. Řešeno připojení sousedních nemovitostí samostatnými sjezdy. V Raisově ulici je zapracován nově povolený vjezd. Konstrukce zpevněných ploch bude provedena z kamenné a betonové dlažby, žulových kostek a kostek K10 8/10, obruby žulové. Konstrukce cyklostezky s asfaltovým povrchem, zastávkový záliv s cementobetonovým krytem.

Stavba je členěna na objekty:

- SO 101.1 Komunikace pro pěší včetně vjezdů k nemovitostem – oprava (cca 2 395 m),
- SO 101.2 Nové komunikace pro pěší včetně vjezdů k nemovitostem (cca 305 m),
- SO 102 Cyklostezky (cca 781 m),
- SO 103 Autobusové zastávky,
- SO 104.1.1 Oprava parkovacích a zpevněných ploch,
- SO 104.1.2 Nové parkovací plochy,
- SO 105 Úpravy místních komunikací,
- SO 106 Úpravy cyklostezky (cca 30 m),
- SO 203 Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840,
- SO 301 Dešťová kanalizace (SO 301 - A Dešťová kanalizace, SO 301 - B Dešťová kanalizace),
- SO 302 Splašková kanalizace,
- SO 304 Vodovodní řád,
- SO 801 Vegetační úpravy,
- SO 901 Oprava schodiště kostela.



Stavba je členěna na **několik etap a na několik fází**, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území a dodrženy technologické postupy jednotlivých stavebních prací.

**První částí stavby** bude od křižovatky ulic Ruská x 17.listopadu x Na Hrádku až k mostnímu objektu přes Cidlinu výstavba nových příp. oprava stávajících inženýrských sítí řady SO 300 a SO 500 - přeložek IS, kanalizace, vodovodu. Po jejich realizaci budou výkopy zasypány, zhutněny a bude provedena provizorní konstrukce vozovky až do doby realizace finálního krytu. Dále se předpokládá realizace retenční nádrže a přeložka dešťové kanalizace na konci úseku (není součástí této PD, investor město Jičín).

**Druhá část výstavby** bude představovat povrchy komunikací předchozí etapy a k opravě mostu ev.č.502-003. Dále bude realizována stavba v úseku staničení km 0,160 – km 0,320 (od křižovatky ulic Ruská x Raisova x nábr. Irmy Geisslové po křižovatku Ruská x Barákova). Současně bude realizován i úsek staničení km 0,640 – KÚ. (od křižovatky Poděbradova x Sokolovská až po mostní objekt silnice I/16). V tomto úseku bude realizována opěrná zeď v úseku km 0,800 – 0,840 a překládka teplovodu v km 0,610 poblíž 1.ZŠ. Dále bude prováděna výstavba okružní křižovatky ulic Poděbradova x U Tržiště x silnice II/502.

**Třetí část výstavby** bude realizována část stavby v úseku staničení km 0,320 – 0,640 (od křižovatky Ruská x Barákova až po křižovatku Poděbradova x Sokolovská).

Možné objízdné trasy v průběhu výstavby:

- etapa I: Nábr. Irmy Geisslové – Pod Kuželuhy – 17.listopadu nebo Raisova – Vrchy – U Javůrkovy louky – Na Tobolce,
- etapa II: Lidické náměstí – Zahradnická – Barákova – Pod Koželuhy – 17.listopadu nebo Sokolovská – Pod Koželuhy – 17. listopadu nebo U Tržiště – Přátelství (a další místní komunikace) – Pod Koželuhy,
- etapa III: Lidické náměstí – Zahradnická – Barákova – Pod Koželuhy – 17.listopad nebo U Tržiště – Přátelství – Pod Koželuhy.

Navrženy jsou 3 hlavní **nové vodovodní řady VA; VB; VC** situovány v komunikaci II/502 s napojením na stávající vodovodní řady. Nové vodovodní řady jsou navrženy z materiálu PE 100 RC průměru 160 mm tlakové řady PN 16. Provozovatel vodovodní sítě – VOS Jičín, provede výměnu domovních šoupátek v rozmezí od čp.183 (ul. Ruská) po čp.18 (ul. Poděbradova).

Na **vodovodním řadu VA** jsou osazeny 4 podzemní hydranty. Celková délka VA je 178,75 m, VA1 je 25,05 m a VA2 je 65,90 m do ulic Na Hrádku; Ruská; 17. listopadu od Cidliny.

Na **vodovodním řadu VB** jsou osazeny 3 podzemní hydranty. Celková délka VB je 199,65 m od řeky Cidliny po ulici Barákova.

Na **vodovodním řadu VC** je osazeno 8 podzemních hydrantů. Celková délka vodovodního řadu VC je 517,30 m, VC1 je 9,50 m a VC2 je 18,30 m v úseku ulice Sokolovská – konec řešeného úseku.

Dešťová kanalizace obsahuje 3 hlavní **nové kanalizační stoky B, D a E** s retencí RN1 a RN2.

**Splásková kanalizace** obsahuje 5 hlavních kanalizačních stok (Stoka A, C, F, G, H) pro připojení veškerých domovních přípojek. Materiál přípojek je zvolen PVC-U. Celková délka stoky A je 153 m, stoky C je 169 m, stoky F je 278,2 m, stoky G je 119 m a stoky H je 439 m.

V rámci opravy vozovky, je navržené snížení nivelety na původní úroveň, dojde ke srovnání nivelety vozovky a vstupů a vjezdů na pozemky. Demoliční práce budou spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a chodníků. Odstraňovaný materiál bude dělen na stávající stmelené vrstvy a vrstvy nestmelené. Znovu bude použita kamenná žulová dlažba, žulové obruby, kamenné mozaikové a žulové kostky. Nově je navržen cementobetonový kryt a asfaltový beton pro obrusné vrstvy.

Předpokládané zahájení stavby je v srpnu roku 2024 s předpokládanou délkou výstavby do října roku 2026. Pro výpočtové modely hlukové studie se uvažuje uvedení do provozu v roce 2027. Stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací obce.



Pro danou lokalitu byl zpracován **Akustický posudek č. P075.1-23** – Výpočet hluku z automobilové dopravy, II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská. Zpracovatel: AKON, Ing. Karel Šnajdr, akustik konzultant, Mezholezy 31, 346 01 Horšovský Týn, IČO 64405826, datum 05.10.2023 programem LimA, verze 2023.1. Předmětem hlukové studie je výpočet očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku způsobeného silniční dopravou v předmětné lokalitě. Vyhodnocení se vztahuje k chráněnému venkovnímu prostoru staveb (hluk dopadající na fasády objektů), části obvodového pláště s okny obytných místností orientovaných ke zdroji hluku, denní a noční době.

Bylo zvoleno 22 výpočtových bodů (dále jen „VB“, 2 m před fasádou obytné zástavby): Poděbradova 333, Poděbradova 125, Poděbradova 338, Hofmanova 190, Poděbradova 600, Poděbradova 23, Poděbradova 195, Poděbradova 365, Poděbradova 18 (ZŠ Jičín, Poděbradova), Lidické náměstí 11, Lidické náměstí 3, Ruská 572, Ruská 599, Ruská 598, Ruská 173, Ruská 200, Nábř. kpt. Jaroše 49, Ruská 56, Ruská 42, Ruská 17, Na Hrádku 20 a 17. Listopadu 1.

Výpočet byl zhodnocen na základě zjištěných ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru pro rok 2025 podle metody NMPB (akustický posudek P67-19 a P101-22) a pro rok 2027 podle metodiky CNOSSOS (upraven a aktualizován akustický model hlukové situace po realizaci záměru). Do výpočtu byla zahrnuta i akustická pohltivost vystavěných protihlukových stěn silnice I/16, asfalt se sníženou emisí hluku a rychlost dopravního proudu (40km/h). Pro výpočet ekvivalentních hladin hluku bodů výpočtu obytných objektů zástavby umístěných v blízkosti komunikace II/502 byla do výpočtu zadána odrazivost hluku od fasád, korekce -2,0 dB.

Ve všech VB je očekávaný pokles vypočítaných ekvivalentních hladin akustického tlaku o cca -1,2÷-3,2 dB v denní a cca -1,0÷-2,9 dB v noční době po realizaci záměru. Nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku byla vypočtena před fasádou objektu VB Ruská 173, a to  $L_{Aeq,16h} = 67,7$  dB a  $L_{Aeq,8h} = 58,8$  dB. Z provedených výpočtů vyplývá předpoklad naplnění hygienických limitů hluku po realizaci záměru u obytné zástavby obce v denní i noční době. Navrženým výpočtem zpracovatel predikuje zlepšení situace především díky pokládce nové ohrubné vrstvy komunikace II/502, zvýšením plynulosti dopravy a mírným snížením rychlosti.

*Předložený akustický posudek je vypočtenou predikcí možného budoucího stavu, její správnost bude ověřena v průběhu zkušebního provozu stavby „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ - rekonstrukce povrchu vozovky, za standartních provozních podmínek komunikace (samostatné řízení stavby investora Královéhradecký kraj, Hradec Králové, sp. zn. S-KHSHK 23768/2023).*

**Uvedená podmínka** vychází z § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) s odkazem na přílohu č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 5 uvedené vyhlášky je uveden seznam příslušných ukazatelů pro pitnou vodu. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1.

Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

**Ing. Kristína Robová**  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Územní pracoviště Jičín

---

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19/1, 501 01 Hradec Králové

tel.: 495 058 111, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

územní pracoviště Jičín, Revoluční 1076, 506 01 Jičín, telefon 493 585 811

Strana 4 (celkem 4)





82185/2023/KHK



KUKHK-24698/DS/2023-3

## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.):

20.06.2023

KUKHK-24698/DS/2023-3 (VA)

VDI Projekt s.r.o.

kancelář Pardubice

Třída Míru 109

530 02 Pardubice

IČO 28860080

VYŘIZUJE:

ODBOR | ODDĚLENÍ:

Ing. Jaroslav Vaňásek

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení silničního hospodářství

MOBIL:

602 663 814

E-MAIL:

jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM:

14.07.2023

Počet listů: 2

Počet příloh: 0 / listů:

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 280.13.5.1, S/5

### Sdělení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel dne 20.06.2023 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení, na stavbu „**II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova**“.

K předmětné žádosti Vám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který dle vnitřního členění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyřizuje agendu v oblasti silničního hospodářství (dále i jen „zdejší správní orgán“) v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje:

Ve věci vydání závazného stanoviska uvádíme, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství podle ustanovení § 40 odst. 3 písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) uplatňuje závazné stanovisko pouze v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.

Dále v souvislosti s vydáním tohoto sdělení je třeba upozornit, že před zahájením vlastních prací bude nutné požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 124 odst. 4 písmene b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a

řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je třeba požádat minimálně 30 dnů před zahájením prací. Potřebný tiskopis na podnět je zveřejněn dálkovým přístupem na internetových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ([www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/doprava-pozemni-komunikace/zadosti-pro-vyrizeni-agend-dle-zakona-c--13-1997-sb---o-pozemnich-komunikacich-368/](http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/doprava-pozemni-komunikace/zadosti-pro-vyrizeni-agend-dle-zakona-c--13-1997-sb---o-pozemnich-komunikacich-368/)).

Toto sdělení neobsahuje posouzení týkající se veřejné linkové autobusové dopravy.

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek  
referent oddělení silničního hospodářství



**Sekce majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Čj. MO 513967/2023-1322  
Sp.zn. 156575/2023-1322-OÚZ-BR

Brno 28. června 2023

VDI Projekt s.r.o.  
IČ: 28860080  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

**Závazné stanovisko pro stavební řízení**  
**II/502 Jičín - ulice Ruská a Poděbradova, k.ú. Jičín, k.ú. Podhradí u Jičína**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru rekonstrukce silnice II/502 v ul. Ruská a Poděbradova v k.ú. Jičín, k.ú. Podhradí u Jičína tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Bc. Zuzana Pernicová  
rada  
oddělení ochrany územních zájmů  
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 156575/2023-1322-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,  
Sekce majetková,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů  
pracoviště OÚZ Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
IČO: 60162694





Dne: 16. 10. 2023

Vaše  
značka:

VDI PROJEKT s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
101 00  
Praha 10

Naše  
značka: RSD-83202/2023-6

Vyřizuje: Prošvic Štěpán  
tel.: +420954907231  
e-mail: stepan.prosvic@rsd.cz

**Odpověď: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“**

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD ČR“) dne 05.10.2023 obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“.

Dle předložené dokumentace bude provedena úprava stávajících komunikací nižších tříd a úprava napojení na komunikaci I/16.


Našich zájmů se výše uvedená stavba dotýká v provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice I/16 a umístěním k.ú. Jičín.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako vlastník dotčené pozemní komunikace, vydává v souladu s § 25 a § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, souhrnné souhlasné stanovisko s umístěním stavby nazvané „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ v ochranném pásmu silnice, při splnění dále uvedených podmínek:

- 1) Stavbou nebude nijak ohrožen provoz na komunikaci I/16 a nebude za žádných okolností porušen kryt vozovky I/16 popřípadě bude na náklady zhotovitele uveden do původního stavu.
- 2) Pokud stavbou dojde k závoru komunikace I/16 pro mechanizaci či DZ uzavře zhotovitel s ŘSD ČR Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy.
- 3) Stavba bude probíhat striktně s koordinací stavby ŘSD ČR (oprava stávajícího krytu vozovky) v provozním staničení 121,050 až 123,250 komunikace I/16 (obchvat města Jičín), která je plánovaná na rok 2024/2025. Začátek stavby ŘSD ČR je předpokládán na měsíc květen 2024.
- 4) Napojení na komunikaci I/16 a bude provedeno dle platných TP a nebudou narušeny odtokové poměry v místě napojení na komunikaci I/16.
- 5) Oražená situace je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- 6) Vyjádření ŘSD ČR platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

V případě splnění výše uvedených podmínek Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové souhlasí s vydáním stavební povolení pro stavbu „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“.

Digitálně podepsal  
Ing. Kulhánková Jana  
Vedoucí úseku – Úsek provozní









**SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
příspěvková organizace  
Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 22.10.2023  
Naše zn.: SSKHK/SS/12515/2023  
Vyřizuje: Miroslav Langr  
Tel.:  
Mobil: 725 757 104  
E-mail: mlangr@sskhk.cz  
  
Počet listů: 1  
Datum: 23.10.2023

**VDI Projekt s.r.o.**  
**K Botiči 1453/6**  
**101 00 Praha 10**

**„Stanovisko k PD sil. č. II/502 Jičín - ul. Ruská a Poděbradova“**

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou stavbu, která souvisí se silnicí číslo II/502 - nemáme připomínek s vydáním územního i stavebního rozhodnutí v případě kde se jedná se o stavební objekty kde bude investor Město Jičín.

Na výše uvedenou stavbu platí naše vyjádření ze dne 17.7.2023 pro ÚS KHK a.s.

S přátelským pozdravem  
Langr Miroslav  
Inspektor silniční sítě Jičín

**Miroslav  
Langr**

Digitálně podepsal  
Miroslav Langr  
Datum: 2023.10.24  
07:01:28 +02'00'

VDI Projekt s.r.o.

K Botiči 1453/6

101 00 Praha 10

Vaše žádost ze dne, značka:  
19.06.2023

Naše značka:  
152230011

Vyřizuje:  
Ing. Josef Kavan

dne:  
26.07.2023

## Věc: II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Jičín [572659], katastrální území: Jičín [659541], Podhradí u Jičína [723746]

Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Projektant: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ:28860080

Č. zakázky: 2015/5009 (13/22)

Datum: 12/2022

Předmětem předložené dokumentace s názvem „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ je rekonstrukce, nová stavba, trvalá. Účelem užívání stavby je dopravní infrastruktura. Řešený úsek podél silnice II/502 se nachází v zastavěné části města Jičína, je dlouhý cca 1.200 m, začíná v ulici 17. listopadu napojením na stávající chodníky a úsek končí na křižovatce II/502 x I/16. Jedná se o úpravu uličního prostoru kolem silnice v ulicích Poděbradova a Ruská. Projekt řeší stávající i nové chodníky, parkování, autobusové zastávky a s tím související úpravy a objekty. Stavba se malou částí na začátku území nachází v památkové rezervaci, většina stavby se nachází v památkově chráněném území I. a II. stupně. V lokalitě jsou částečně navrženy cyklostezky. Projekt řeší opravu komunikací pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem v délce cca 2.395 m a nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem v délce cca 305 m včetně napojení na stávající chodníky. V projektu jsou navrženy dělicí ostrůvky na přechodech pro chodce, osvětlení přechodů pro chodce. V rámci stavby je navrženo nové parkoviště u vjezdu do areálu školy pro 13 vozidel + jedno vyhrazené stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí projektové dokumentace je i oprava schodiště kostela. V Souhrnné technické zprávě v bodě „B.2.1“ Celková koncepce řešení stavby, odsek „d“ jsou uvedeny čtyři případy, kdy je požádáno o udělení výjimky v projektu a v bodě „B.2.4“ Bezbariérové užívání stavby jsou popsány: „A“ Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, „B“ Zásady pro osoby se zrakovým postižením, „C“ Zásady pro osoby se sluchovým postižením, „D“ Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení. V Souhrnné technické zprávě se konstatuje u požadavků na bezbariérové obchozí trasy, že tyto budou vyznačeny tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců během výstavby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst.1, písm. a) – pozemních komunikací a veřejného prostranství.

K předložené dokumentaci – („II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – DSP, dokumentace pro vydání společného povolení – DUSP, pouze SO 301 Dešťová kanalizace, revize – 0, datum 12/2022: Textová část: A. – Průvodní zpráva, B. – Souhrnná technická zpráva, od strany č.2 uveden datum 06/2022. Výkresová část: č. zakázky: 2015/5009, SO 301, Část: C.1 - Situační výkresy: příloha č.1 Situační výkres širších vztahů, příloha č.3.1 Koordinační situace stavby – 1. část, příloha č.3.2 Koordinační situace stavby – 2. část, příloha č.3.3 Koordinační situace stavby – 3. část. Část: D.1.1. – Dokumentace objektů, Stavební objekty: Objekty pozemních komunikací včetně propustků: SO 100, příloha č. 2.5.1 Dopravní situace – 1. část, příloha č. 2.5.2 Dopravní situace – 2. část, příloha č. 2.5.3 Dopravní situace – 3. část, příloha č. 2.5.4 Dopravní situace – 4. část + zaslaná 25.7.2023 mailem: Výkresová část, Část: D.1.1. – Dokumentace objektů, příloha č. 2.3.1 Vzorové příčné řezy I., výkres



bez popisového rámečku označený Charakteristické příčné řezy II, Pomocné řezy v místě zastávek – DSP, příloha č. 2.1.1 Situace pozemních komunikací – 1. část, příloha č. 2.1.2 Situace pozemních komunikací – 2. část, příloha č. 2.1.3 Situace pozemních komunikací – 3. část, příloha č. 2.1.4 Situace pozemních komunikací – 4. část) máme následující připomínky.

1. Chodníky musí mít celkovou šířku nejméně 1.500 mm, podélný sklon smí být nejvýše 8,33 % a příčný sklon nejvýše 2,00 %. Plocha celistvá. Chodníky budou opatřeny přirozenou vodící linií. V projektu není dodržena minimální šířka 1.500 mm, na tento požadavek je možné požádat o udělení výjimky, příslušný Stavební úřad v souladu s bodem „B.2.1. d, odsek 2“ Souhrnné technické zprávy. (§ 14 vyhlášky č.398/2009 Sb, body č.1.2.1., č.1.2.1.1. přílohy č.1, body č.1.0.2., č.1.1.2. přílohy č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb.)

2. Největší délka neděleného místa pro přecházení mezi jeho obrubami u změny dokončené stavby může být nejvýše 8.000 mm. V projektu není dodržena tato maximální délka. Je možné požádat o udělení výjimky, příslušný Stavební úřad v souladu s bodem „B.2.1. d, odsek 4“ Souhrnné technické zprávy. (§ 14 vyhlášky č.398/2009 Sb, body č.2.0.1., č.2.0.3. přílohy č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb.)

3. Vodící pás přechodu musí být zřízen ve všech místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení, je-li trasa přecházení delší než 8.000 mm, vedená v šikmém směru nebo z oblouku o poloměru menším než 12.000 mm a musí navazovat na signální pásy na chodníku. Zároveň přechody pro chodce a místa pro přecházení se musí v místech kde nelze z prostorových důvodů dodržet minimální délku signalizačního pásu doplnit ve vozovce taktéž vodícím pásem přechodu. (body č.1.2.2, č.1.2.3. přílohy č.1 k vyhlášce č.398/2009 Sb. a Metodika Bezbariérové užívání staveb ČKAIT str.62-64, 108, 109, obr.108)

4. Místa pro přecházení na komunikaci doplnit o vodorovnou dopravní značku „V 7b“. (vyhl. č.294/2015 Sb., příloha č.8)

5. Rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místech sníženého obrubníku pod 80 mm bude vyznačeno provedením varovného pásu šířky 400 mm. (bod č.1.2.4. přílohy č.1 vyhlášky č.398/2009 Sb.)

6. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně než 2.400 mm, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodící linie a přesah varovného pásu bude zřízen pouze na jedné straně. (bod č.1.2.4. přílohy č.1 vyhlášky č.398/2009 Sb.)

7. Vyhrazená stání kolmá i podélná musí mít šířku nejméně 3.500 mm, podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon nejvýše 2,5 %. Od každého vyhrazeného stání musí být zajištěn bezbariérový přístup na chodník včetně varovného pásu. Přechod od vyhrazeného stání přes jízdní pruh pro cyklisty navazující na chodník bude opatřen vodorovnou značkou „V 7a“. (body č.1.1.4, č.1.1.5. přílohy č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb. a Metodika Bezbariérové užívání staveb ČKAIT str.25,26, 92,93,97 obr.83,93)

8. V dílčí parkovací ploše v ulici Ruská mezi staničením 0,0 – 0,2 provést jedno z 15 parkovacích podélných stání jako vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou (doporučujeme směr ke staničení 0,0) a v dílčí parkovací ploše v ulici Janouškova provést jedno ze šesti podélných parkovacích stání jako vyhrazené stání pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou (doporučujeme jedno ze čtyř parkovacích stání směrem ke staničení 0,7). Délka stání bude 7.000 mm. (§ 4, bod č.2 vyhlášky č.398/2009 Sb, bod č.1.1.4. přílohy č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb. a Metodika Bezbariérové užívání staveb ČKAIT str.25,93, obr.93,94)

9. Přístup na autobusové zastávky musí být v souladu s požadavky na samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. (§ 1 bod č.1 vyhlášky č.398/2009 Sb.)

10. Výšku nástupiště autobusů u změny dokončené stavby lze snížit až na 160 mm a nástupiště budou vybavena vodící linií a signálním pásem, který bude označovat místo odbočení z vodící linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné dopravy. (body č.3.0., č.3.1., č.3.2.2. přílohy č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb.)

11. U hrany zastávkového obrubníku neprovádět žádné hmatové úpravy, pouze vizuální kontrast v šířce bezpečnostního odstupu vozovky 500 mm. Signální pás bude ukončen ve vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany v návaznosti na označnické zastávky. Vnější hrana označnické zastávky bude 800 mm od vnější hrany signálního pásu. Na zastávce je možné použít pouze dvou barev, třetí barva může být použita pro kontrastní pás bezpečnostního odstupu. (ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek a Metodika Bezbariérové užívání staveb ČKAIT str.115, 116, obr.115a,115b)

12. Vnější svíslá hrana typového přístřešku na autobusové zastávce bude vzdálena od vnější hrany signálního pásu minimálně 1.500 mm a od vnější hrany obrubníku zastávky minimálně 2.000 mm. (ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek, body č.1.2.2. přílohy č.1 k vyhlášce č.398/2009 Sb. a Metodika Bezbariérové užívání staveb ČKAIT str.115,116)

13. Dělená stezka pro chodce a cyklisty z hlediska bezbariérovosti a bezpečnosti musí být provedena v souladu s TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty.



14. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm. Povrch pochozích ploch včetně vyhrazených parkovacích stání musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 a ve sklonu nejméně  $0,5 + \tan \alpha$  (úhel sklonu ve směru chůze), případně v souladu s bodem č. 1.1.2. přílohy č.1 vyhlášky č.398/2009 Sb. (body č.1.1.1., č. 1.1.2, č. 1.1.3. přílohy č.1 k vyhlášce č.398/2009 Sb.)

15. Při realizaci stavby je nutné dodržet v souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. - TN 12.03 §7 v platném znění, výroková skupina TN 12.03.04 Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené, TN 12.03.06 Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodící linie a vodící linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro interiér a exteriér pro zrakově postižené

16.Hmatový kontrast mezi hmatovou úpravou (varovný pás, signální pás, hmatný pás) a běžným povrchem chodníku (pěší komunikace) v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. provést pomocí rovinných desek či ekvivalentního povrchu v šíři nejméně 250 mm navazující na hmatový prvek. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem zajistit dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek (varovný pás, signální pás, hmatný pás) maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks, tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm.

17.Staveniště, případně výkopy musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. (§ 4 bod č.6 vyhlášky č.398/2009 Sb, bod č.4 přílohy č.2 vyhlášky č.398/2009 Sb.)


18.Po celkovém dokončení stavby musí být veškeré provedené hmatové úpravy přezkontrolovány i ve vztahu k navazujícím úsekům, případně doplněny, posunuty, zrušeny a uzpůsobeny tak, aby nevytvářely pro nevidomé osoby nebezpečné situace a byly v souladu s nově navrženým řešením hmatových úprav.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy – viz. připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z 1. února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**Příloha:** Výkresy předložené projektová dokumentace ve formátu A4: příloha č. 2.1.1 Situace pozemních komunikací – 1. část, příloha č. 2.1.2 Situace pozemních komunikací – 2. část, příloha č. 2.1.3 Situace pozemních komunikací – 3. část, příloha č. 2.1.4 Situace pozemních komunikací – 4. část jsou parafovány a součástí Stanoviska

S pozdravem



**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.**  
ODBOR SPRÁVY CELSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍ STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -152-

**Ing. Josef Kavan, konzultant**  
Adr. střediska: Zlín  
604 222 069, [ocenovani@centrum.cz](mailto:ocenovani@centrum.cz)



10372049 300 11 84 41 34  
 10372049 300 11 84 41 34  
 10372049 300 11 84 41 34  
 10372049 300 11 84 41 34















TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

VDI PROJEKT s.r.o.  
Lucie Sedlinská, DiS.  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2023/028986

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ  
12.10.2023

## II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma VDI PROJEKT s.r.o. ve stupni pro územní i stavební povolení z 12/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci komunikace II/502 v ulicích Ruská a Poděbradova v k.ú. Jičín. Součástí akce je SO 101.1 Komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem – oprava, SO 101.2 Nové komunikace pro pěší včetně řešení vjezdů k nemovitostem, SO 102 Cyklostezky, SO 103 Autobusové zastávky, SO 104.1.1 Oprava parkovacích a zpevněných ploch, SO 104.1.2 Nové parkovací plochy, SO 105 Úpravy místních komunikací, SO 106 Úpravy cyklostezek, SO 203 Opěrná zeď v km 0,800 - 0,840, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace, SO 304 Vodovodní řad, SO 801 Vegetační úpravy, SO 901 Oprava schodiště kostela, SO 100.1 Vozovka silnice II/502 včetně vpustí, přípojek, propustků, dopravního značení, atd., SO 100.2 Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu, SO 100.3 Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábř. Imry Geisslové, SO 100.4 Okružní Poděbradova x U Tržiště x I/16, SO 201 Oprava mostu ev.č. 502-003 a SO 900 DIO – Dopravně-inženýrské opatření.

V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci uličních prostor v uvedených ulicích včetně rekonstrukce a doplnění inženýrských sítí, cyklostezek a parkovacích ploch. Součástí akce jsou i rekonstrukce části navazujících ulic Na Hrádku, 17. listopadu, nábř. Kpt. Jaroše, nábř. Imry Geisslové, Raisova, Barákova, Luční, Sokolovská, Janouškova a U Tržiště. V současné době jsou srážkové vody ze zpevněných ploch a přilehlých objektů odváděny spolu se splaškovými jednotnou kanalizací na centrální ČOV. Jednotná kanalizace je doplněna odlehčovací stokou zaústěnou do vodního toku Cidlina. Výstavbou dojde k doplnění dešťové kanalizace a srážkové vody z řešeného území budou odváděny do recipientů a splaškové vody rekonstruovanou kanalizací na centrální ČOV. Srážkové vody z úseku od křižovatky ulic Ruská, 17. listopadu a Na Hrádku až k mostu přes vodní tok Cidlina budou odvedeny novou stokou B a zaústěny novým výustním objektem přímo do vodního toku Cidlina. Úsek od mostu přes Cidlinu po křižovatku s ulicí Barákova bude odvodněn pomocí stoky D a nového výustního objektu do Cidliny. Na části stoky bude vytvořena trubicí retence o objemu 26,4 m<sup>3</sup>. V tomto úseku dojde k redukci odvodu dešťových vod 20 l/s. V uvedených úsecích bude na výustech prováděno pravidelné měření jakosti vod a v případě zjištění vyšší koncentrace NEL než 1 mg/l dojde k doplnění sorpčních vpustí. Poslední úsek od křižovatky s ulicí Barákova po konec rekonstruovaného úseku bude odvodněn stokou E do vodního toku Porák. Před zaústěním budou srážkové vody vedeny přes sedimentační a retenční nádrž o objemu 766 m<sup>3</sup>. V tomto úseku dojde k redukci odvodu srážkových vod na 28,5 l/s. V rámci kanalizace dojde k osazení odlučovače ropných látek.

Předmětná stavba se částečně nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území vodního toku Cidlina. Stavbou také dojde ke křížení s upraveným vodním tokem Cidlina (IDVT 10100030) a k vypouštění srážkových vod prostřednictvím nových výustních objektů v ř. km 76,36. Vodní tok je v místě zaústění opevněn kamennými zdmi. Dále budou srážkové vody ze silnice vyústěny do upraveného vodního toku Porák (IDVT 10176616) v ř.km 0,440 z retenční nádrže (RN 2). RN2 je situována v jižní části zájmového území na pozemcích p.č. 1916 a 1915 v k.ú. Podhradí u Jičína. Retenční nádrž je



navržena jako zemní nádrž se sklonem svahu 1:3. Odtok z retenčního prostoru je redukován přes výpustný objekt s pomocí šoupátka. Na nádrži je navržen bezpečnostní přeliv. V místě napojení a vodní tok bude provedena úprava celého profilu toku v délce 20,5 m kamennou dlažbou uloženou na betonového lože, která bude ukončena betonovými prahy. Napojení mezi betonovými prahy a stávajícím korytem toku bude řešeno kamenným záhozem fr. 120-250 mm. Navazující koryto bude před bezpečnostním přelivem pročištěno v délce 5,00 m a za výústěním v délce 65,00 m. Dále v rámci stavby bude provedena kompletní výměna mostního svršku mostu přes Cidlinu v ř.km 76,360 a do nosné konstrukce mostu nebude zasahováno. Výše uvedené vodní toky včetně jejich úprav č. DHM 9051015054 a č. DHM 9051000282 jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dále při výstavbě dojde ke styku se stavebními pozemky č. 3289/1, 3289/2, s pozemky p.č. 1286/4 a 1286/7 v k.ú. Jičín a s pozemkem p.č. 1768 v k.ú. Podhradí u Jičína, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické předměstí, 506 01 Jičín.

Stavba se nachází ve vodních útvarech číslo HSL\_1350 - Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák) a HSL\_1360 - Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina, mezi souřadnicemi (S-JTSK) Y: 672198, X: 1013255 a (S-JTSK) Y: 672263, X: 101429.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný. Upozorňujeme, že uvedený záměr se částečně nachází v území s vysokým a středním povodňovým ohrožením.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toků** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při provádění prací nesmí dojít ke splavování stavebních materiálů do povrchových vod. Případné napadané stavební materiály do koryta vodního toku budou z něho neprodleně odstraněny.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován), kromě nezbytných terénních úprav prováděných v rámci RN2.
- Jakost vypouštěných srážkových vod bude v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  max. 1 mg/l.
- Pro posouzení dodržení deklarovaných hodnot vypouštěného znečištění budou s četností minimálně 2 x ročně odebrány na odtoku prosté vzorky a budou zajištěny jejich rozborů oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle ČSN EN ISO 9377-2 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. V případě zjištění větší koncentrace bude nutné odvodnění doplnit o zařízení odlučující ropné látky (sorpční vpustě).
- Odlučovač ropných látek musí být zejména po přívalových a déletrvajících deštích kontrolován, zachycené látky včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány.
- Pozemky a stavby (vyjma odsouhlasených úprav) ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů.
- V místě navrhovaných výustních objektů do vodního toku Cidlina je koryto opevněno. Z tohoto důvodu požadujeme v úseku zeď až kyneta ponechat koryto bez zásahu, případně v dlažbě udělat jejím přeskládáním odtokový žlab a v případě poničení i přespárovat poškozené spáry.
- Výustní objekty budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočných profilů vodních toků.
- Opevnění koryta, jež je součástí výustního objektu do vodního toku Porák (Velký Porák) bude



výškově navazovat na současné opevnění dna.

- Množství odváděných srážkových vod ze zájmové oblasti do toků bude dle předložené dokumentace a v rámci zaústění výhledových lokalit je nutné odvodnění navrhnout s regulovaným odtokem a dostatečně kapacitními retenčními objekty v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- Na období stavebních prací bude zpracován havarijní a povodňový plán.
- Zahájení a ukončení prací bude s min. 4 denním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, Ing. Ondřej Černohouz, ☎ 607 503 351, cernohouz@pla.cz) a zástupce uvedeného provozního střediska požadujeme po dokončení prací přizvat ke kontrole a odsouhlasení provedených prací.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Dále vzhledem k historickým zkušenostem upozorňujeme, že za povodňových stavů může docházet k problémům s odtokem z kanalizační stoky a případně i k zpětnému nátok do kanalizační stoky vodou z vodního toku Cidlina.

- 3288/2
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky st. č. 3289/1, 3289/2, pozemky p.č. 1286/4 a 1286/7 v k.ú. Jičín, pozemek p.č. 1768 v k.ú. Podhradí u Jičína a stavby č. DHM 9051015054 a DHM 9051000282), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – Závod Z1 Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou (p. Ivana Křížová, ☎ 493 533 968, krizovai@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady

- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene a případné další podklady, jejichž specifikace budou upřesněny dle způsobu majetkoprávního vypořádání s příslušným majetkovým pracovníkem.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) (informace pro žadatele).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**

PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín



# MĚSTYS PODHRADÍ

Čejkovice 17, 506 01 Jičín

Michal Rambousek  
19.07.2023 09:01:41 +0200

Signer:

CN=Michal Rambousek  
C=cz  
O=Městys Podhradí  
2.5.4.97=NTRCZ-00271951

Public key:

RSA/4096 bits

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.: UMP/189/2023

Sp. zn.:

Vyřizuje: Michaela Šimberská

E-mail: [mestys.podhradi@seznam.cz](mailto:mestys.podhradi@seznam.cz)

Telefon: 493 532 892

Datum: 18.7.2023

Adresát:

VDI Projekt s.r.o.

K Botiči 1453/6

101 00 Praha 10

Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

K vaší žádosti ze dne 19.6.2023 o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci 13/22 pro realizaci stavby označené jako „II/502 – ulice Ruská a Poděbradova“ nemáme žádné připomínky a s předloženým projektem souhlasíme.

S pozdravem

Michal Rambousek  
starosta městyse

Jičín 506 01  
17. listopadu 1074

Váš dopis značky/ze dne:  
Naše značka:  
Vyřizuje: Bílek  
Jičín: 3.8.2023

VDI PROJEKT s.r.o.  
Ing. Kristýna Jelínková  
Třída Míru 109  
530 02 Pardubice

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci "II/502 Jičín-ulice Ruská a Poděbradova"**

Vážená paní Jelínková,

*„Během výstavby výše uvedené akce požadujeme před školou III. ZŠ v ulici Poděbradova a vedlejší ulici beze jména výměnu stávajícího teplovodního potrubí. Nové potrubí povede ve stávající trase, případně v ochranném pásmu. Je možná výšková úprava dle průběhu stávajících i navrhovaných IS. Podrobněji bude zpracováno ve stupni PDPS, případně upraveno během výstavby po odkrytí stávajících konstrukcí.*

*Realizace a odstávky teplovodu je nutno naplánovat během prázdnin, teplovod zásobuje kuchyň ZŠ.“*

S pozdravem

Ing. Pavel Bílek  
ředitel

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ  
MĚSTA JIČÍNA a.s.

Jičín 506 01, 17. listopadu 1074  
IČ 28776658 DIČ CZ28776658  
KB Jičín č.ú. 453690247/0100

①



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 178134/23**

**Číslo žádosti: 0123 325 298 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	VDI Projekt s.r.o.	
Stavebník	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Jičín, 50601	
Zájmové území	Okres	Jičín
	Obec	Jičín, Podhradí
	Kat. území / č. parcely	Jičín; Podhradí u Jičína
Platnost Vyjádření	30. 6. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 178134/23

Číslo žádosti: 0123 325 298

- Stavbou nesmí dojít ke snížení nebo navýšení krytí nad kabelovou trasou SEK. V místech křížení SEK s komunikací, musí být SEK uložena do chráničky, a to tak aby chráničky přesahovali alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy. SEK může přecházet (křížit) komunikace, cyklostezku, parkovací stání, autobusový záliv i pod, kolmo a v přímém směru. Kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace a cyklostezky. CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení překládky SEK objednáte u společnosti CETIN minimálně 110 dní před zahájením překládky u pracovníka výstavby: Michal Jáně, [michal.jane@cetin.cz](mailto:michal.jane@cetin.cz).

Při souběhu a křížení SEK s nově instalovanou inženýrskou sítí, musí být pokládka provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.

Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.

Při těsném souběhu (min. 0,1 m) SEK a vedení silové elektřiny musí být silové vedení uloženo do betonového žlabu překrytého víkem, a to tak, aby chráničky přesahovali alespoň 0,5 m za konec souběhu.

Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami a za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK. Zemní práce mechanizací je možné provádět v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.

Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je předložení zápisu o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany SEK společnosti CETIN a.s. vydané pracovníkem POS.; a

- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Kodytek, tel.: 603 528 747, e-mail: milan.kodytek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN; „**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; „**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 30. 6. 2023 pod č.j. 178134/23; „**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

Číslo jednací: 178134/23

Číslo žádosti: 0123 325 298

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 30. 6. 2023.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102



- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stávbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stávbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stávbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stávbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stávbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stávbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stávbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Číslo jednací: 178134/23

Číslo žádosti: 0123 325 298

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, [vytyceni@temo.cz](mailto:vytyceni@temo.cz)

### **AZ GEONET - Pavel Kazda**

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: [azgeonet@seznam.cz](mailto:azgeonet@seznam.cz)

### **CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.**

se sídlem: Radvanice č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov

IČ: 26012138

DIČ: CZ26012138

kontakt: Pavel Cícvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail: [CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz](mailto:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz)  
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: [CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz](mailto:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz)

### **COM PLUS CZ, a.s.**

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: [helpdesk@complus.cz](mailto:helpdesk@complus.cz)  
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: [cyril.belej@complus.cz](mailto:cyril.belej@complus.cz)

### **ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: [elter.hlinsko@xaz.cz](mailto:elter.hlinsko@xaz.cz)  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### **EMIPO-energomontáže s.r.o**

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: [dvorakemipo@seznam.cz](mailto:dvorakemipo@seznam.cz)  
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: [dvorakemipo@seznam.cz](mailto:dvorakemipo@seznam.cz)

### **EUROSPÓJ, v.o.s.**

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: [eurospoj@eurospoj.cz](mailto:eurospoj@eurospoj.cz),  
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: [eurospoj@eurospoj.cz](mailto:eurospoj@eurospoj.cz)

### **FEM - Miloš Fejfar**

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany

IČ: 01735977

DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail: [fejfarmilos@seznam.cz](mailto:fejfarmilos@seznam.cz)



Číslo jednací: 178134/23

Číslo žádosti: 0123 325 298

**Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Libor Kos**

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

**Michlovský stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

Tomáš Matějka, mobil: 731 622 816, e-mail: matejka@michlovsky.cz

Jiří Šibor, mobil: 605 200 724, e-mail: sibor@michlovsky.cz

František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

**Milan Šulc**

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

**SECURITY PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Číslo jednací: 178134/23

Číslo žádosti: 0123 325 298

**Telsit s.r.o.**

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384


DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



# SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA  
 - - - - - zelená čára - navrhované území

*Karl*  
 CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Litvň  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ24084063  
 102

The map displays the study area, including the city of Gwangju and the Gwangju River. The sampling points are numbered P1-1 through P1-20. A scale bar indicates a distance of 250 m. A north arrow is located in the bottom right corner.

	Pracuje, ponieważ mamy zamknięty obwód.
	Nie pracuje, bo mamy otwarty obwód.
	Zamknięty obwód, ale nie działa, bo nie ma obciążenia.
	Obwód jest zamknięty, ale nie działa, bo nie ma napięcia.
	Obwód jest zamknięty, ale nie działa, bo nie ma różnicy potencjałów.



transmembrane protein (signal sequence, transmembrane domain)  

 transmembrane protein (signal sequence, transmembrane domain)  

 transmembrane protein (signal sequence, transmembrane domain)  

 transmembrane protein (signal sequence, transmembrane domain)  

 transmembrane protein (signal sequence, transmembrane domain)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2





SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



- [illegible]

## LEGENDA

- [illegible]



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



- [illegible]

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6**



**LEGENDA**

- |  |                                    |  |                                      |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |
|  | hranice pozemkové území k 1.1.2023 |  | rozšíření pozemkové území k 1.1.2023 |



**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7**



**LEGENDA**

- |  |                                 |  |                                       |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |
|  | nová železniční trať s výhledem |  | navrhovaná železniční trať s výhledem |

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8**



**LEGENDA**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">---</span> hranice pozemkové území k pozemkům</li> <li><span style="color: green;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice pozemkové území k pozemkům</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> <li><span style="color: red;">---</span> hranice území k 100 m vzdálenosti od hranice</li> </ul> |
|--|--|



**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9**



**LEGENDA**

- hranice pozemkové ulice v území
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)

- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)
- hranice ulice v území (25 m)

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- [illegible]



KLÍFEN a.s., Československá 2519/19, Libeň, 19200 Praha 6, Česká Republika, [www.klif.cz](http://www.klif.cz)  
 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 206, IČ: 04083061, DIČ CZ01964061

LE GÉNÉRAL

- [illegible]



•

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



- [illegible]



**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15**



**LEGENDA**

- hranice pozemkové území s sousedem
- stavební hranice území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m


- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m
- hranice pozemkové území s sousedem, ul. 10m

### LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb.  |  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. A voltmeter is connected in parallel across the light bulb to measure its voltage.                   |
|  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. An ammeter is connected in series with the light bulb to measure the current flowing through it.                               |  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. A voltmeter is connected in parallel across the battery to measure its voltage.                      |
|  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. A voltmeter is connected in parallel across the switch to measure its voltage.   |  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. An ammeter is connected in series with the battery to measure the current flowing from the battery.  |
|  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. A voltmeter is connected in parallel across the switch and the light bulb to measure the total voltage across both components. |  | Simple circuit with a battery, a switch, and a light bulb. An ammeter is connected in series with the switch to measure the current flowing through the switch. |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17

[illegible]

### LEGENDA

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Primeri s preprostim vezjem (izdelava)   |  | Primeri vezja s preklopi (izdelava)      |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |
|  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |  | Primeri vezja s 100 komponent (izdelava) |



**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19**



**LEGENDA:**

- |  |                                  |  |                                  |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
|  | hranice pozemkové území v územní |  | hranice pozemkové území v územní |
|  | hranice pozemkové území v územní |  | hranice pozemkové území v územní |
|  | hranice pozemkové území v územní |  | hranice pozemkové území v územní |
|  | hranice pozemkové území v územní |  | hranice pozemkové území v územní |
|  | hranice pozemkové území v územní |  | hranice pozemkové území v územní |
|  | hranice pozemkové území v územní |  | hranice pozemkové území v územní |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20





VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
Praha  
101 00



00000000101935719809

NAŠE ZNAČKA  
001135174870

VYŘIZUJE / LINKA  
Adam Bartůněk / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 12. 7. 2023

**Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 19. 6. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo v celém rozsahu stavby v katastrálním území Jičín, Podhradí u Jičina vedené pod názvem „II/502 – ulice Poděbradova a Ruská“ se nachází zařízení **podzemního vedení nn, vn, nadzemního vedení nn, vn, stanice** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zašilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

17

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podminek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Pokud-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
13. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.



**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Pavel Letáček  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.



VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
Praha  
101 00



00000000101035781303

NAŠE ZNAČKA  
001135174875

VYŘIZUJE / LINKA  
Adam Bartůněk / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 12. 7. 2023

**Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 20. 6. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo v celém rozsahu stavby v katastrálním území Jičín, Podhradí u Jičína vedená pod názvem „II/502 – ulice Poděbradova a Ruská“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení nn, vn, nadzemního vedení nn, vn, stanice** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.**

**Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
3. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.


5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Te co Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Pavel Letáček  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.







**VDI PROJEKT s.r.o.**  
**Ing. Ivana Kramářová**  
Třída Míru 109  
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 19.6.2023

NAŠE ZNAČKA  
023-258-GAL

VYŘIZUJE / LINKA  
Galvas / 592 11 22 85

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 20.6.2023

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení (sloučeného povolení) na akci:

## **II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova**

Katastrální území: Jičín a Podhradí u Jičína – okres Jičín, kraj Královéhradecký

Investor: Město Jičín

Předložené podklady: PD-DUSP (DSP)

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby **nachází** komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., (dříve v majetku ČEZ ICT Services, a. s.). Jedná se o podzemní metalické vedení, jehož trasa je zřejmá ze sdělení o existenci sítě č. 0201486085 ze dne 27.10.2022. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5m po stranách krajního vedení), podle §102 zákona č. 127/2005 Sb. – Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění a technickými normami.

V rámci PD je navržen v retenční nádrži „RN2“ odtok a bezpečnostní přeliv, které budou křížit uvedené podzemní metalické komunikační vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. Toto vedení bude uloženo přes daný bezpečnostní přeliv a odtok z retenční nádrže „RN2“ do půlené chráničky. Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit hloubku uložení tohoto vedení.

Během stavby musí být dodrženy *Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČO: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.telcoproservices.cz | bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-139340237/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



*Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně!*

Při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

*Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení bude vydán až po fyzickém vytýčení před zahájením stavebních prací v místě stavby. V případě zahájení zemních prací a další technické podrobnosti (vytýčení, přesný postup prací) kontaktujte našeho pracovníka p. Jakub Krejča, tel. +420 492 122 454, +420 606 556 778 nebo p. Petr Brát, tel. +420 492 122 455, +420 606 632 760.*

**Společnost Telco Pro Services, a. s. souhlasí s předloženou PD, s technickým řešením střetu s komunikačním vedením společnosti Telco Pro Services, a.s., vydáním stavebního povolení (společného povolení) a s realizací stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data vydání.

S pozdravem

galvasvit


Digitálně podepsal galvasvit  
Datum: 2023.06.20 08:45:50  
+02'00'

Ing. Vít Galvas  
Technik poskytování sítí senior

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČO: 29148278, DIČ: CZ29148278  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.telcoproservices.cz | bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-139340 237/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830





#### **Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že u **podzemního komunikačního vedení**:

- a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail: [geoportal.telcoproservices@cez.cz](mailto:geoportal.telcoproservices@cez.cz) nebo linku t.č. 910 70 70 70.
- b) Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytyčení, vydán „Protokol o vytyčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.
- c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
- d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
- f) **Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail: [geoportal.telcoproservices@cez.cz](mailto:geoportal.telcoproservices@cez.cz) nebo linku t.č. 910 70 70 70.**
- g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- h) Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
- i) Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započítím stavebních prací.
- k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

#### **U nadzemního komunikačního vedení:**

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy nadzemního komunikačního vedení.
- b) Do vzdálenosti 1,5m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
- c) Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail: [geoportal.telcoproservices@cez.cz](mailto:geoportal.telcoproservices@cez.cz) nebo linku t.č. 910 70 70 70.
- d) Při poškození nadzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
- f) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.

naše značka  
5002844844

vyřizuje  
Miloš Vávra

datum  
18.07.2023

VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
10100 Praha

Věc:

**ZAMÍTAVÉ - II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**

K.ú. - p.č.: Jičín, Podhradí u Jičina

Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Daniel Běle, mail: daniel.bele@gasnet.cz):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

#### VTL PLYNOVOD DN 200

Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od potrubí  
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20m na obě strany od potrubí

Při realizaci stavby "II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská" budou dodrženy tyto podmínky:

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místě střetu si nechat orientačně určit jeho krytí;
- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, číchačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.);
- VTL plynovod DN 200 kříží rampu I/16 vozovkové chráničky DN 700 délky cca 44 m;
- VTL plynovod DN 200 kříží silnici II/502 v ocelové chráničky DN 700 délky cca 58 m ve st. cca 1,160 km;
- UPOZORŇUJEME, že v místě konce chráničky, kde je osazena číchačka a propojovací objekt nebo kontrolní měřicí vývod jsou uloženy kabelové rozvody malého napětí, které nesmí být poškozeny!!!
- komunikaci v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat z důvodu přístupu k chráničky na VTL plynovodu;
- těleso chodníku nesmí zamezit přístupu k čelu chráničky na VTL plynovodu;
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu (s případnou úpravou krytí o cca. 15 cm souhlasíme);
- úroveň zemní pláňkomunikace a chodníku musí být min. 0,5 m od povrchu potrubí VTL plynovodu resp. chráničky;
- nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, číchačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.) musí zůstat min. 2 m od kraje komunikace;
- v případě rekonstrukce stávajícího hospodářského sjezdu požadujeme zachovat stávající půdorys a nerozšiřovat směrem k VTL plynovodu;
- hospodářské sjezdy požadujeme situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřehovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



- sloupek svodidla požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 2 m od potrubí VTL plynovodu;
- dopravní značky požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 2 m od potrubí VTL plynovodu;
- výsadbu stromů a keřů požadujeme provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);
- zatravnění bez omezení;
- při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

#### KANALIZACE DEŠŤOVÁ:

křížení: min. 0,1 m od potrubí VTL plynovodu;  
šachta/ vpust: umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu s technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9.  
Na tato zařízení se nevztahuje technická norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)!

- zařízení staveniště požadujeme situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí);

Stanovisko odboru EPZ – STL (Miloš Vávra, mail: milos.vavra@gasnet.cz):

#### V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

NTL plynovod PE 160,110,90,63, vč. NTL plynovodních přípojek  
STL plynovod OC DN 150,100, PE 160,63 a STL plynovodní přípojky  
Přeložky STL/NTL plynovodů a přípojek

- Při souběhu, křížení technické IS s PZ a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Předložená projektová dokumentace je NEDOSTAČUJÍCÍ.

Není předložena koordinační situace, která řeší zákresy přeložek STL/NTL plynovodu vč. přípojek a není okótovaná vzdálenost mezi nově řešenými objekty a stávajícím PZ. Tyto přeložky nejsou odsouhlaseny. K posouzení předložit te: ch. zprávu všech prováděných prací nebo zjednodušený popis prací.  
Z těchto důvodů není možné se zodpovědně vyjádřit k uvedené akci.

Před vydáním stanoviska ke stavebnímu účelu je zapotřebí mít vyřešené přeložky STL/NTL plynovodů, stavba musí být vyřešena smluvně i projekčně.

Kontaktní osoba:

technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy - Tomáš Tuček, email: tomas.tucek@gasnet.cz

Jednotlivé objekty je nutné koordinovat.

Do vyřešení odsouhlasení PD přeložek s vydáním stanoviska ke stavbě NESOUHLASÍME.

Následně k vydání stanoviska ke stavebnímu účelu je zapotřebí předložit pro posouzení a vydání podmínek stavby - koordinační situaci stavby vč. zákresu plynárenských zařízení. Okótovat křížení a souběh, dodržet ochranné pásmo. K posouzení předložit tech.zprávu všech prováděných prací a odsouhlasených přeložek.

- Pro upřesnění polohy plynárenského zařízení doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší objednávky (KONTAKT: [www. http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/](http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/))
- V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na GasNet, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (KONTAKT: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-clata-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>)
- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zařízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit v měřítku 1:500, popř. 1:1000, k posouzení.
- PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002844844 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Miloš Vávra  
Technik externích požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy  
MILOS.VAVRA@GASNET.CZ

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikorozi ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)



**Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002844844 ze dne 18.07.2023.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřipojka	kabel protikoroziční ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)
NTL									
STL									
VTL									
WTL									
nefunkční									
plánovaná stavba před realizací									
ve výstavbě, neuvedeno do provozu									



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WVTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvečeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikoroziční ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/	technologie (linie/ bod/plocha)



příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002844844 ze dne 18.07.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikorozní ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)
NTL									
STL									
VTL									
VVTL									
nefunkční									
plánovaná stavba před realizací									
ve výstavbě, neuvedeno do provozu									



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřípojka							
kabel protikorozi ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							
neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)							



příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002844844 ze dne 18.07.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.




Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřipojka	kabel protikoroziční ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín. K.ú.: Jičín, Podhradí u Jičína.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)



Investor:  
Město Jičín

Žižkovo náměstí 18  
50601 Jičín

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VOS/VAS/2023/0803**  
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**  
Telefon: **+420493544842**  
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:  
VDI Projekt s.r.o.  
Ing. Ivana Kramářová  
K Botiči 1453/6  
10100 Praha

**Název akce:** **II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření ke stavbám jiným než vodohospodářským**

Typ řízení: **Dokumentace pro stavební řízení**

***Zájmové území***

Obec: **Jičín, Podhradí**  
Katastr: **Jičín, Podhradí u Jičína**  
Datum vydání vyjádření: **04.07.2023**  
Platnost tohoto vyjádření: **04.07.2024 (12 měsíců)**

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na stavbu „II/502 – ul. Poděbradova a Ruská“ a územního rozhodnutí a stavebního povolení na SO 301 „Dešťová kanalizace“ dle předložené DSP (DUSP) zpracované firmou VDI Projekt s.r.o. v 12/2023 při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit stavbou dotčené vodovodních řady a kanalizační stoky včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. Jičíně ing. Mikolášovi tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Před zahájením stavby je nutno v předstihu koordinovat rekonstrukci vodovodu a výstavbu splaškové kanalizace s VOS a.s. – postup prací projednat s investičním technikem VOS a.s. p. Bartošem tel.č. 603 480 419 a vedoucím provozního stř. v Jičíně ing. Mikolášem tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Dešťové vody z komunikace, přilehlých ploch a střech okolních budov budou odvedeny novou dešťovou kanalizací do recipientů Cidlina a Porák, na stokách jsou navrženy retence s regulovaným odtokem.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm – 2,5 m, u kanalizačních stok, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem - 3,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Při výstavbě vodovodních řadů a splaškových kanalizačních stok požadujeme respektování Standardů VOS a.s., zveřejněných na <http://www.vosjicin.cz/>.
- Při umístění ostatních inž. sítí požadujeme při souběhu a křížení s vodovodem a splaškovou kanalizací včetně přípojek dodržet min. vzájemnou odstupovou





vzdálenost dle ČSN 736005.

- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodu a kanalizaci včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Mikoláše.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečným prohlídkám jednotlivých etap stavby a stavebních objektů a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
- Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

**Projektovou dokumentaci pro provádění stavby požadujeme projednat na koordinační schůzce s pracovníky VOS a.s. (vedoucí provozního stř. v Jičíně ing. Mikoláš tel.č. 602 473 673, investiční technik VOS a.s. p. Bartoš tel.č. 603 480 419).**

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811

Ing. Jaroslava Suchánková  
Vedoucí TPČ  
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

**Přílohy:**

počet příloh: 0  
souborové přílohy:





**ELEKTRO – PROJEKCE –  
REVIZE NN**

**Ing. Tomáš Srba**

**e-mail:**

**srbatomas@seznam.cz**

Váš dopis ze dne :

Naše značka :  
**Do/23/10/25**

Vyřizuje:  
**Doležal**

Dne :  
**25. října 2023**

**Věc: Potvrzení projektové dokumentace**

Vámi předložená projektová dokumentace na akci: „Jičín – Ruská, Poděbradova VO“ byla prověřena.

V zadané lokalitě se nachází naše zařízení podzemního vedení sítí veřejného osvětlení města Jičína viz přiložené nákresy.

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

**S pozdravem**

**hlavní dispečer  
Doležal Zdeněk**

Technické služby města Jičína  
Textilní 955. 506 01 JIČÍN  
IČO: 648 14 467, Tel. 493544740  
Středisko 02+19 Oprava+VO(2)


TELEFON 493544740  
Fax 493544755

Bankovní spojení KB Jičín -447530227/0100  
E-mail : zdolezal@tsjc.cz

DIČO : 238-64814467  
IČO : 64814467

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 90.





Technické služby města Jicin  
Textilní 95, 506 01 JICIN  
ČO 648 14 43, Tel. 648 44 10  
25. 8. 2023

V POŽADOVANÉM PROSTORU  
SE NACHÁZÍ TÍŽE ZARÍZENÍ VO.  
PŘESNOU TRASU VEDENÍ  
NUTNO NECHAT VYTÝČIT





technické služby města Jičína  
Textilní 95b, 506 01 Jičín  
ČO 846 14 43, Tel. 193540720  
25. 10. 2023


V POŽADOVANÉM PROSTORU  
SE NACHÁZÍ NAŠE ZAŘÍZENÍ VO  
PŘESNOU TRASU VEDENÍ  
NUTNO NECHAT VYTÝČIT






Technická služba Náša firma  
Textová část 505 01 JIČÍN  
00 646 34027 Tel. 140 140 140  
25. 10. 2023  
V POŽADOVANÉM PROSTORU  
SE NACHÁZÍ NAŠE ZAŘÍZENÍ VO.  
PŘESNOU TRASU VEDENÍ  
NUTNO NECHAT VYTÝČIT









SITUACE - ČÁST 1



Technické služby města Jičína  
 Telefon 955 506 01 Jičín  
 IČO: 648 14 467, Tel: 193946741  
 Smrčákova 92+101, Jičín

25. 10. 2023


V POŽADOVANÉM PROSTORU  
 SE NACHÁZÍ NAŠE ZAŘÍZENÍ VO.  
 PŘESNOU TRASU VEDENÍ  
 NUTNO NECHAT VYTÝČIT

Technické služby města Jihlavy  
Telefon 55 505 01 40  
CO 045 14 457, 061 19 63 4740  
Středisko 01 a 10 Jihlava

25. 10. 2023

V POŽADOVANÉM PROSTORU  
SE NACHÁZÍ NAŠE ZAŘÍZENÍ VO.  
PŘESNOU TRASU VEDENÍ  
NUTNO NECHAT VYTÝČIT


SITUACE - ČÁST 2





25. 10. 2023

### SITUACE - ČAST 3



Město Jičín  
Žižkovo nám. 18  
50601 Jičín

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 19.06.2023	UPTS/OS/336625/2023	Ing. Jiří Majzner	Praha / 20.06.2023

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Stavební řízení

**Akce: II/502 Jičín, ulice Poděbradova a Ruská**

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

**Provádění prací v blízkosti** našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:  
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@cra.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska, Oznámení zahájení prací“.
- b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je **Mgr. David Vránek** tel. 603 855 225, email: [vranek@vegacom.cz](mailto:vranek@vegacom.cz). Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana **Václava Popelku** tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního



telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.

l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.

m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu).

n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.

o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících **dodatečnou ochranu** (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

**Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom:**

**tel. 251 004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.**

S pozdravem

Za správnost:

  
**České Radiokomunikace a.s.**  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad, trasa ČRa


**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 20.06.2024**

PIN: 6830

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/336625/2023

## Zájmové území



**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.





2055

2054

2053

1544

2058

1545

1546

Nábř. Kpt. Jai

1:500  
k.ú. Jičín

580/9

3289/2

3289/1

583/2

3288/2

3288/1

4498

583/18

987

989

Raisova  
Optické vedení č. 1222/4

1222/4

988

837

919

627/5

628/1

628/4

2153/1

2153/2

2153/3

2153/4

2153/5

2153/6

1310/1

2051/1

4444

4472

351/4

1258

1259

1260

240/2

239/4

239/1

239/6

239/3

Majzner  
20.6.2023



VDI Projekt s.r.o.  
Ing. Ivana Kramářová  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha

V Praze, 20.6.2023

Naše zn.: **230620-1027567223**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel“)** na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **20.6.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

**souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen „VVKŠ“ )** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKŠ je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKŠ (dále jen „Ochranné pásmo“). Zjistí-li stavebník rozpor v poloze naší VVKŠ, která je zakreslena v příloze tohoto vyjádření (např. nenachází-li se trasa VVKŠ tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKŠ vede jinudy, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení VVKŠ konzultovat s kontaktní osobou pro překládky. V takovém případě trasa VVKŠ není částečně zaměřená a je nutné pomocí ručně kopaných sond určit polohu VVKŠ v terénu a hloubku jejího uložení.

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKŠ či jinému zásahu do VVKŠ. V případě, že zjistíte kolizi VVKŠ s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKŠ kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKŠ, případně stanovili podmínky přeložení VVKŠ.

V případě nutnosti přeložení VVKŠ je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKŠ budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytyčení VVKŠ přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinná se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKŠ společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vedení veřejné komunikační sítě:  
- vnitřní rozvody  
- výkopy (2)

Strana 1/4, vyjádření k žádosti č. 230620-1027567223

Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.



První zelená síť

**23**



- prostupy do budovy (3)

Vnitřní rozvody zakresleny v DXF souboru - obrys budov.

Kontaktní osoba pro vytýčení: Vytýčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS proti objednavce Vám zajistí odborná firma: InfoTel spol.s r.o. tel. 466 952 523 email: vytyceni@pardubice@infotel.cz, nutno kontaktovat s 14-ti denním předstihem.

Kontaktní osoba pro překládky: Jaroslav Růžička, tel.: 606 776 135, e-mail: jaroslav\_ruzicka@infotel.cz

Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS: Jaroslav Růžička, tel.: 606 776 135, e-mail:

jaroslav\_ruzicka@infotel.cz

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro účel vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Jaroslav Růžička  
InfoTel, spol. s r.o.  
Novolíšeňská 18  
62800 Brno

Tel.: 606776135

E-mail: jaroslav\_ruzicka@infotel.cz



#### Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost\_230620-1027567223.pdf

ZajmoveUzemi\_230620-1027567223.txt

ZajmoveUzemi\_230620-1027567223.dxf

Mapa1\_230620-1027567223.dxf

Mapa1\_230620-1027567223.jpg

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

## Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

### I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.



7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly neto stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.
12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.
13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

### **III. Práce v budovách a odstraňování budov**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.
2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Strana 4/4, vyjádření k žádosti č. 230620-1027567223

Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkovych 2  
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.







**Od:** Jaroslav Trnka <jaroslav.trnka@scom.cz>  
**Odesláno:** pondělí 26. června 2023 14:05  
**Komu:** 'Kristýna Jelínková'  
**Předmět:** Jicin\_Podebradova\_Ruska\_Tmobile  
  
**Důležitost:** Vysoká

Dobrý den,

pro dokumentaci k územnímu řízení je dostatečné vyjádření o existenci sítí. Další ostatní podmínky řešení přeložky (hlavně u přeložky s přerušením provozu) musí být řešeno v prováděcí dokumentaci stavby a odsouhlaseno T-Mobile.

Jakoukoliv přeložku je nezbytné samostatně a včas projednat s T-Mobile CZ. Bez řádně projednané a odsouhlasené dokumentace není možné jakkoliv zasahovat do inženýrských sítí a zařízení ve vlastnictví T-Mobile Czech Republic a.s.

Pro projednání přeložky je nezbytné předložit samostatnou podrobnou projektovou dokumentaci přeložky. V dokumentaci musí být ošetřeny všechny prvky naší sítě, kterých se přeložka dotkne a musí být jednoznačně popsán vliv na provoz služeb na překládaném zařízení (případné výpadky).

*(V případě potřeby, můžete pro zpracování projektu k provedení přeložky kontaktovat některého z našich dodavatelů:*

- Projekting, s.r.o. – kontakt p. Martin Marek: 603 245 019, [projekce@projekting.cz](mailto:projekce@projekting.cz)
- Sitel, s.r.o. - kontakt p. Ing. Vladimír Petkanič: 602 655 137
- SUPTel, a.s. - kontakt p. Petr Kubů: 724 635 308.)

Zpracovanou dokumentaci na přeložku s oficiální žádostí zašlete na adresu [vystavba@t-mobile.cz](mailto:vystavba@t-mobile.cz). Pokud bude potřeba dodat PD v papírové podobě, vyžádáme si ji následně.

Zpracovaný návrh přeložky bude v naší společnosti projednán, a pokud bude schválen, bude nezbytné před realizací přeložky uzavřít smlouvu o provedení přeložky – Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury.

- Aktualizaci informace o existenci sítě si vyžádejte na odd. ochrany sítě, prostřednictvím webového rozhraní: <https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>.
- Ke zpracování projektu si můžete vyžádat podrobnou geodetickou dokumentaci na adrese: [ochranasiti@t-mobile.cz](mailto:ochranasiti@t-mobile.cz).
- Seznam prvků a kabelů v trase a podrobné technické informace, schémata atd. si můžete vyžádat na adrese: [vystavba@t-mobile.cz](mailto:vystavba@t-mobile.cz).

Doporučujeme projednat přeložky v dostatečném časovém předstihu, protože zejména uzavření výše zmíněné Smlouvy bývá časově náročné.

S pozdravem J. Trnka

ing. Jaroslav Trnka  
obchodní manager

tel. +420257090348  
mobil. +420603256144  
[jaroslav.trnka@scom.cz](mailto:jaroslav.trnka@scom.cz)



Scom s.r.o.

Františka Diviše 1534/5

104 00, Praha 10, Uhřetěves

Tel: +420 257 090 311

Fax: +420 257 090 399

[www.scom.cz](http://www.scom.cz)

**From:** Kristýna Jelínková [<mailto:kristyna.jelinkova@vdiprojekt.cz>]

**Sent:** Monday, June 26, 2023 10:58 AM

**To:** [jaroslav.trnka@scom.cz](mailto:jaroslav.trnka@scom.cz)

**Subject:** Jicin\_Podebradova\_Ruska\_Tmobile

Dobrý den,

navazuji na naši telefonickou komunikaci. V příloze zasílám starší již zpracované přílohy z DÚR (detail ve výřezu je přeložka světle modrá, šedě stávající). V DÚR zpracována přeložka s označením **C15-C16 v km 0,220- příčně pod Ruskou- Optický kabel dl. 30 m.**

Vzhledem k rozsahu stavby bych radši uvažovala s přeložkou s přerušným provozem. Nyní ve stupni DSP, není podrobněji řešeno, bude zpracováno ve stupni PDPS. Kidně napište připomínky k zapracování, případně kontakt na doporučené projektanty.

Děkuji

S pozdravem

**Ing. Kristýna Jelínková** / projektant

[kristyna.jelinkova@vdiprojekt.cz](mailto:kristyna.jelinkova@vdiprojekt.cz) / +420 773 600 770

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 / IČ: 28860080

kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

[www.vdiprojekt.cz](http://www.vdiprojekt.cz)



**VDI PROJEKT s.r.o.**

vodohospodářská a dopravní  
infrastruktura



