



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/014-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
14.02.2025

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 4)

Dobrý den,

ke stavbě "II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33" bychom měli následující dotaz:

- V SO 101 (Způsobilé náklady hlavní) je položka týkající se odstranění podkladní vrstvy z penetračního makadamu (položka č. 11333) s odkazem na diagnostiku. V diagnostice je tato vrstva pojmenována jako penetrační makadam dehtový. Byla tudíž tato vrstva zkoumána a zaříděna podle metodiky vyhlášky č. 283/2023 Sb. ? A byly podle této vyhlášky zaříděny taktéž znovuzískané asfaltové směsi na této stavbě? Dle znění této vyhlášky v §13 by po datu 1. března 2024 měly takto být tříděny veškeré stavby, které jsou po tomto datu vypisovány. A povinnost zařizovat na základě diagnostiky určují Technické podmínky TP 150.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 4)

Stanovení obsahu PAU bylo v tomto úseku provedeno v roce 2020 dle tehdy platných právních předpisů, zejména vyhlášky č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, asfaltové vrstvy byly zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T2, tedy nejsou nebezpečným odpadem (protokol je součástí přílohy K. diagnostiky č.0821 V195046, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace). Vzhledem k tomu, že vyhláškou č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo ohledně kvalitativní třídy ZAS-T2 ke změně, nebylo nutné provést nové zařazení.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření