

Váš dopis č.j.:  
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková  
tel.č.: 493 544 842  
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

**ADVISIA s.r.o.**  
Pernerova 659/31a  
186 00 Praha 8 - Karlín

V Jičíně dne: 16.6.2020

Věc: **Lázně Bělohrad, nový chodník podél silnice II/501**  
Investor: Město Lázně Bělohrad, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad  
**Vyjádření k DSP**

SO 102 Chodník

SO 401 Veřejné osvětlení

Předmětem stavby je nový chodník v k.ú. Dolní Nová Ves v koordinaci s opravou silnice - stavba „II/501 Dolní Nová Ves – L.Bělohrad – Svatojánský Újezd“ v délce cca 375 m úseku km 0,629 65 – km 1,001 09 včetně obnovy a doplnění části veřejného osvětlení.

V zájmovém území se nacházejí vodovod PVC 110 a kanalizační stoka z kameniny DN 400 v našem vlastnictví, zakres sítí včetně digitálních dat byl zpracovateli PD poskytnut dne 12.9.2018, vyjádření k DUR bylo vydáno dne 21.8.2019.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených objektů.

**Na přeložku vodovodního řadu PVC 110 v budoucím chodníku je zpracována samostatná projektová dokumentace (PERSPOL s.r.o.).**

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle předložené DSP zpracované v 01/2020 při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení stavbou dotčených vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešovi, tel.č. 606 649 019.
- Požadujeme zkoordinovat výstavbu jednotlivých stavebních objektů s přeložkou vodovodu.
- Při umístění nových stožárů VO požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr potrubí 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
- Při umístění kabelu VO požadujeme při souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet min. vzájemnou odstupovou vzdálenost 1 m. V místech, kde nebude možno tuto vzdálenost dodržet, bude po dohodě s vedoucím provozního stř. VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem dodržena vzdálenost min. dle ČSN 736005 a kabel VO bude uložen v celé délce souběhu do chránícího potrubí.

- Při umístění nové dešťové kanalizace DN 300 bude dodržena vzdálenost od vodovodních řadů a kanalizačních stok v naší správě v souběhu minimálně 1 m, v případě, že nebude možno tuto vzdálenost dodržet požadujeme po prověření na místě a po dohodě s vedoucím provozního stř. VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005.
- Odvodnění chodníku požadujeme v maximální možné míře do okolní zeleně a do nové dešťové kanalizace (zatrubnění příkopu).
- V místech křížení kabelů VO a potrubí dešťové kanalizace s vodovodem a kanalizací požadujeme zemní práce provádět ručně a dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodu a kanalizaci včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska v Nové Pace.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečným prohlídkám jednotlivých etap stavby a stavebních objektů a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
- Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotovitelům jednotlivých stavebních objektů.
- Veškeré změny oproti odsouhlasené DSP požadujeme předložit k odsouhlasení.
- Naše vyjádření požadujeme citovat ve stavebním povolení.

**Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.**

*Ing. Jaroslava Suchánková*

*vedoucí odd. TPČ*

*[Signature]*  
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811

Na vědomí: VOS a.s. – provozní středisko Nová Paka  
MÚ Lázně Bělohrad – stavební úřad