

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VOS/VAS/2024/0764**

Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**

Telefon: **+420493544842**

E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Žadatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Bc. Martina Droznová

Kutnohorská 59/23

50004 Hradec Králové

Název akce: **II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad -
Svatojanský Újezd**

Upřesnění akce: **Rekonstrukce stávající komunikace**

Důvod akce / žádosti: **Jiný důvod**

Typ řízení: **Dokumentace pro stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Lázně Bělohrad**

Katastr: **Dolní Nová Ves**

Adresa: **Brtev 24, Lázně Bělohrad**

Datum vydání vyjádření: **04.06.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **04.06.2025 (12 měsíců)**

V přilehlém chodníku bude realizována přeložka vodovodního řadu PVC 110, která musí předcházet rekonstrukci komunikace - viz vyjádření VOS a.s. k přeložce vodovodu ze dne 16.1.2020 v příloze.

Vyjádření VOS a.s. ke stavbě chodníku ze dne 16.6.2020, k prodloužení chodníku ze dne 8.7.2020 - obě vyjádření v příloze. Tato vyjádření zůstávají včetně všech podmínek pro realizaci stavby nadále v platnosti.

Dále zde bude realizována stavba vodovodu, splaškové kanalizace a přeložka dešťové kanalizace pro firmu Giffy s.r.o. (p. Šádek) na p.č. 124/5 a 124/63 v k.ú. Dolní Nová Ves - situaci z PD zpracované ing. Kreislem v 04/2024, odsouhlasenou VOS a.s., koordinační situaci zasíláme v příloze.

Plánováno je připojení areálu Retail Parku na p.č. 178/38 v k.ú. Dolní Nová Ves na vodovod a kanalizaci v dotčené komunikaci, projekt bude zpracován.

Požadujeme zkoordinovat stavební práce na všech výše uvedených objektech, výstavba nových sítí a přípojek včetně přeložky vodovodu musí předcházet rekonstrukci komunikace.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu **"II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd - II. etapa"**, v délce 1,350 km, úsek 7,111 - 8,461, dle předložené PD zpracované firmou ADVISIA s.r.o. v 08/2023 č.zak. 18 041-A při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení dotčených vodovodních řadů a kanalizačních stok ve správě VOS a.s. včetně všech přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Umístění vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno prověřit s majitele připojených nemovitostí, část přípojek není zaměřena a zakreslena v poskytnutých podkladech (viz informace o existenci sítí ze dne 23.8.2023).
- Dešťová kanalizace není ve správě VOS a.s., vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit na naše provozní středisko v Nové Pace, vedoucí ing. Bareš, tel.č. 493 721 209, 606 649 019.
- Při realizaci stavby nebude snižováno ani zvyšováno vrchní krytí vodovodních řadů a kanalizačních stok.
- Do kanalizace ve správě VOS a.s. nebudou odváděny žádné dešťové vody z komunikace a chodníku.
- Při umístění odvodňovacích žlabů a dešťové kanalizace požadujeme při souběhu s vodovodním a kanalizačním potrubím dodržet odstupovou vzdálenost 1 m.
- V místech křížení potrubí dešťové kanalizace s vodovodem a kanalizací budou zemní práce prováděny ručně a bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005. Pokud bude kanalizační potrubí umístěno nad vodovodním potrubím, bude uloženo v chráničce s přesahem min. 1,5 m od osy vodovodního potrubí, ke kontrole křížení sítí přizvat vedoucího provozního stř. VOS a.s. v Nové Pace ing. Bareše.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb. - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek proti poškození, v případě poruchy na vodovodu během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska VOS a.s. v N.Pace.
- Při odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat pracovníky provozního střediska v N. Pace ke kontrole a před záhozem ke kontrole našeho i neodkrytého zařízení a k písemnému potvrzení, že nedošlo k poškození tohoto zařízení, a že byly obnoveny podsypy a pískové obsypy potrubí včetně signalizačního vodiče.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a od investora stavby požadovat písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků
- O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.
V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít



jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Lázně Bělohrad prodloužení chodníku podél silnice II_501 16.6.2020.pdf (příloha vyjádření)
- Lázně Bělohrad chodník podél silnice II_501 16.6.2020.pdf (příloha vyjádření)
- Dolní Nová Ves přeložka vodovodu VOS a.s. 16.1.2020.pdf (příloha vyjádření)
- 13.5.2024 Lázně Bělohrad Šádek kanal+vod řad SITUACE 500.pdf (příloha vyjádření)