

Váš dopis č.j.:
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č.: 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín

V Jičíně dne: 8.7.2020

Věc: **Lázně Bělohrad – prodloužení chodníku podél silnice II/501**
Investor: Město Lázně Bělohrad, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Vyjádření k DUSP

Předmětem stavby je nový chodník v k.ú. Dolní Nová Ves v délce cca 235 m včetně nových autobusových zálivů a nástupišť v koordinaci s opravou silnice - stavba „II/501 Dolní Nová Ves – L.Bělohrad – Svatojánský Újezd“ v úseku km 0,365 a 0,613 a doplnění veřejného osvětlení.

V zájmovém území se nachází vodovod PE 90 a kanalizace PP UR2 DN 300 v majetku firmy V-Garden a v provozování VOS a.s. 110 a tlakové kanalizační přípojky firem V-Garden a ZEPO zákres sítí - digitálních data byla zpracovateli PD poskytnuta dne 18.6.2020.

Vodovodní přípojka, splašková a dešťová kanalizační přípojka včetně vnitřních areálových rozvodů vodovodu a kanalizace firmy Freudenberg Home a Sleaning Solution s.r.o. jsou ve vlastnictví majitele připojeného areálu.


Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle předložené DUSP zpracované v 11/2019 při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení stavbou dotčených vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešovi, tel.č. 606 649 019.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení (nové stožáry VO) požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. – 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
- Při umístění kabelu VO požadujeme v místech křížení s vodovodním a kanalizačním potrubím při souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet min. vzájemnou odstupovou vzdálenost min. dle ČSN 736005 a kabel VO bude uložen do chránícího potrubí.
- Odvodnění chodníku bude řešeno prostřednictvím 3 nových vpustí propojených potrubím a vyústěným do obnoveného propustku.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodu a kanalizaci včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska v Nové Pace.

- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
- Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Veškeré změny oproti odsouhlasené PD požadujeme předložit k odsouhlasení.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.

*Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPC*



Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01/JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811

*Na vědomí: VOS a.s. – provozní středisko Nová Paka
MÚ Lázně Bělohrad – stavební úřad*