



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/021-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
24.02.2025

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 1. etapa“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

prosím o dodatečnou informaci, děkuji.

Detail oprav uvádí vrstvy z R-mat o tl. celkem 230 mm

V rozpočtu jsou dvě položky celkem o tl. 250 mm a 200 mm, celkem tedy 450 mm. Může investor objasnit tento rozpor?

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1 240,000

R-mat, vč. získání materiálu z mezideponie na stavbě

"50 mm je uvažováno na prosypání kameniva"

L: $1240 * 2,0 * (0,1 + 0,15) = 620,000$ [A]

P: $1240 * 2,0 * (0,1 + 0,15) = 620,000$ [B]

Celkem: $A+B = 1240,000$ [C]

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 992,000

odtěžená/odfrézovaná recyklace na š. 2,0 m (sanace), vč. získání materiálu z mezideponie na stavbě.

L: $1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000$ [A]

P: $1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000$ [B]

Celkem: $A+B = 992,000$ [C]

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Ve výkazu výměr zadavatel neshledal žádný rozpor.

Položka č. 567306.A VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU je uvažována z vyfrézovaného asfaltového souvrství jako ochranná vrstva geotextilie v tl. 100 mm a následně po doplnění vrstvy HDK (hrubě drceného kameniva) 63/125 jako uzavírací vrstva aktivní zóny v tl. 100 mm s tím, že dojde k částečnému prosypání do HDK až 50 mm. Dohromady tedy 100 + 150 mm. Uvedená tloušťka uzavírací vrstvy v detailu opravy je zakreslena jako průměrná tloušťka s prosypem, tedy 130 mm.

Položka č. 567306.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU je využití stávající odstraňované vrstvy v tl. 200 mm (p.č. 11334.R ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM) a po provedení sanace aktivní zóny (500 mm) a konstrukční vrstvy ze šterkodrti 0/63 (250 mm) její zpětné rozprostření v tl. 200 mm pro provedení vlastní recyklace za studena.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření