



**Poznámka:**

Kabely pro V01 uloženy ve výkopu 35x70 cm do pískového lože, po částečném zásypu položena výstražná fólie, výkop zasypán, zhutněn a povrchově upraven.

Kabely pro VB1 uloženy ve výkopu 50x120 cm v chrániče na podkladní beton, po částečném zásypu položena výstražná fólie, výkop zasypán, zhutněn a povrchově upraven.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3  
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je duševním vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užíť  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové			
AKCE:	Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod		MĚŘÍTKO:	1 : 250
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	4/2024
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	SITUACE		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
150/24			D.1.4.3.3	