



LEGENDA ZNAČENÍ:

- KOTEVNÍ PRVEK ZÁCHYTNEHO SYSTÉMU STŘECHY
- NEREZOVÉ LANO ZÁCHYTNEHO SYSTÉMU STŘECHY
- OCHRANA PŘED BLESKEM
- JIMACÍ TYČ O DÉLCE 1m, UMÍSTĚNÝ NA STOJANU
- FVE PANEL - rozměr 2280x1140 mm, 49 ks

Prostupy konstrukcí viz jednotlivé části dokumentace techniky prostředí stavby.

SKLADBA STŘECHY:

- nastavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože podélné hmotnosti 190g/m<sup>2</sup>, s retardéry hoření pro skladby s klasifikací broof (t3), na povrchu s břídicovým posypem. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1 4,5 mm
- samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o ploše hmotnosti 200 gm<sup>2</sup>, na povrchu se separačním posypem 3 mm
- tepelná izolace - PIR, polodrážka, AL folie 80 mm
- spádové klíny tepelná izolace - XPS, spád 2% 20-120 mm min.
- tepelná izolace - PIR, polodrážka, AL folie 80 mm
- nativitý SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z hliníko-polyesterová a skelné rohože (60g/m<sup>2</sup>) 4 mm
- třída reakce na oheň min. E
- penetrační nátěr podkladu 1 mm
- stropní panely dutinové ŽB 250 mm
- 422,5 mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod  
VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVALA  
Ing. Petr Chobotský Kristína Mohelníková

INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

OBSAH D.1.1.5 Střecha

FORMÁT 841/520  
DATUM 12/2024  
STUPEŇ PD DPS  
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU  
1:50 D.1.1.5

