



DETAIL D1
1:10

ŽB vñce

výztuž ŽB vñce dle
statického návrhu

podbetonávka
tl. 70mm, beton C20/25-XC1

DETAIL D2
1:10

LEGENDA:

PŘEDPÍJATÉ PANELE tl. 250mm

VÝPIS PREF:

ID	POPIS	ROZMÉR	POČET
P1	PREFA panel	1 200 x 8 800 x 250	16 ks
P2	PREFA panel	675 x 8 800 x 250	1 ks
P3	PREFA panel	1 200 x 3 820 x 250	8 ks
P4	PREFA panel	1 200 x 3 300 x 250	3 ks
P5	PREFA panel	475 x 3 300 x 250	1 ks
P6	PREFA panel	1 200 x 2 400 x 250	2 ks
P7	PREFA panel	525 x 2 400 x 250	1 ks
P8	PREFA panel	1 000 x 3 300 x 250	1 ks

ŽB vñce

výztuž ŽB vñce dle
statického návrhu

ULOŽENÍ STROPNÍCH DÍLCŮ:

NOSNÉ PODPOROVÉ KONSTRUKCE (NOSNÉ STĚNY, PŘEKLADY, PRŮVLAKY) JE NUTNÉ PROVĚŘIT S OHLEDEM NA ZATÍŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ A DALŠÍMI NAVAZUJÍCÍMI KONSTRUKCEMI, A TO JAK V KONEČNÉM, TAK MONTÁŽNÍM STAVU. DÍLCE PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ MUSÍ BÝT ULOŽENY NA PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI V CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY MEZI DÍLCEM A PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCÍ. MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ 150 MM. STROPNÍ DÍLCE SE OBVYKLE UKLÁDAJÍ NA PODSYP PO MONTÁŽI STROPNÍCH DÍLCŮ SE PROVEDE ZÁLIVKA SPÁR MEZI STROPNÍMI PANELE A ŽEL.BET. VĚNEC V ÚROVNI STROPNÍCH PANELŮ (TZV. OBRUČOVÝ VĚNEC), KTERÝ ZTUŽÍ STROPNÍ PANELE V ROVINĚ STROPU.

POZNÁMKY:
DÍLCE S PODÉLNÝM ŘEZEM (ŠÍŘKA < 1200mm) ORIENTOVAT ŘEZANOU HRANOU VŽDY DO NAZNAČENÉ ZDI.
DV MÍSTĚ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PANELEM STANDARTNÍ ŠÍŘKY (1200mm) A PANELEM PODÉLNĚ ŘEZANÝM (ŠÍŘKA < 1200mm) MŮŽE VLIVEM VÝROBNÍCH TOLERANCÍ VZNIKOUT TECHNOLOGICKÁ DOBETONÁVKA VYZADUJÍCÍ PŘED ZÁLIVKOU PROVEDENÍ BEDNĚNÍ SPÁRY. VÝKRES NEŘEŠÍ ZÁLIVKOVOU VÝZTUŽ, VÝZTUŽ VĚNCŮ POD A V ÚROVNI STROPU, VÝZTUŽ DOBETONÁVEK ANI STATICKÉ OVĚŘENÍ PODPORUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.
BETON ZÁLIVKY SPÁR C20/25-XC 1-Dmax8 (ČSN EN 206-1) - KONTROLU PROVEDENÍ ZAPSAT DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
PŘI MONTÁŽI PANELŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ A PŘI DLOUHODOBÉM VYSTAVENÍ SRÁŽKOVÉ VODY JE NUTNÉ DUTINY PANELŮ PROVRTAT TAK, ABY Z DUTIN MOHLA NAHROMADĚNÁ VODA VYTĚC.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE STATICKÝ VÝPOČET!
STROPNÍ PANELE BUDOU ŘEŠENY DODAVATELEM STROPNÍCH PANELE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

VEDOUcí PROJEKTU VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský Kristína Mohelníková

INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny
v nemocnici Náchod

OSAH D.1.1.4 Strop 1.NP

FORMÁT 841/495
DATUM 11/2024
STUPĚŇ PD DPS
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
1:50 D.1.1.4