

Váš dopis zn.

Naše značka 24-03251

Vyřizuje Urbanová Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736 008

E-mail urbanova@vakna.cz

Datum 30.05.2024

PRISPO s.r.o.

Běloves, Polská 375

54701 Náchod

Zákres sítí - Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

k.ú. Náchod p.č.: 944/2, 944/3, 944/4, 945/1,

Do přiložené situace jsme informativně zakreslili umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod, přeložku vodovodu, kanalizace.

Daná lokalita je zásobována z vodojemu Náchod-Nemocnice I s kótou dna 407,0 m n.m.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Majitelem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umístění přípojek žádejte jejich majitele.

Před zahájením projekčních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit. Vytyčení vodovodu zajistí p. Hejzlar, tel.: 606 754 303, vytyčení kanalizace zajistí p. Petr, tel.: 602 105 898.

Dle předložené žádosti se jedná o zákres sítí pro projektovou přípravu na výstavbu objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod.

Toto vyjádření je vydáno pro projekční účely a nelze použít pro vydání rozhodnutí či jiného správního úkonu dle Zákona č. 283/2021 Sb.

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení. V PD budou zpracovány příslušné podmínky VaK Náchod, a.s. (Podmínky pro projektování jsou na webových stránkách společnosti VaK Náchod, a.s. www.vakna.cz zákaznický servis vyjádření ke stavbám – základní_podmínky_PD.pdf) a posouzení tlakových poměrů v místě napojení vodovodní přípojky.

Na základě zákona 274/2001 Sb. §3 a §3a a ČSN 75 5411 Vás upozorňujeme, že pro jednoho odběratele se navrhuje pouze jedna vodovodní přípojka. Teprve v případě, jsou-li pozemky nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci rozděleny na 2 nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s různými vlastníky, mohou zřídit tito vlastníci nové přípojky.

Dešťové vody budou likvidovány podle směrnice S16/10/17 - Napojování dešťových vod, tj. přednostně zasakovány na pozemku stavebníka nebo odváděny do vhodné vodoteče. Vypouštění dešťových vod do jednotné kanalizace v majetku VaK Náchod, a.s. lze jen výjimečně po předchozím projednání.

v z. Urbanová

Ing. Jan Domáň

provozní náměstek

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Kladská 1521

547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 1

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967

Bankovní spojení
14504883/0300

IČO 48172928
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419 200
Fax 491 419 267

E-mail info@vakna.cz
Web www.vakna.cz

IDDS d7tgx37
Stránka 1 / 1

