



| Tabulka místností | |
|-------------------|------------------|
| Číslo | Jméno |
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ |
| 1.02 | CHODBA |
| 1.02a | ZÁDVEŘÍ WC |
| 1.03 | WC-DÍVKY |
| 1.04 | WC-CHLAPCI |
| 1.05 | UČEBNA 1 |
| 1.06 | UČEBNA 2 |
| 1.07 | KLIDOVÁ MÍSTNOST |
| 1.08 | ÚKLID.KOMORA |
| 1.09 | SKLAD |

LEGENDA:

- OBJEKT JE PŘIPOJEN STÁVAJÍCÍM NADZEMNÍM VEDENÍM Z BUDOVY ŠKOLY
- HLAVNÍ JISTIČ V ROZVADĚČI ŠKOLY 25A
- POZICE SVĚTEL A ZÁSUVEK UPRAVIT DLE POŽADAVKU INVESTORA PŘI VÝSTAVBĚ

POZNÁMKY:

VÝŠKA ZÁSUVEK: na chodbách, v učebnách 0,2m

VÝŠKA VYPÍNAČŮ: 1,2m

MONTÁŽ DO PŘÍČKY NEBO PODHLEDU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE AC, 50Hz, 400V/230V TN-C-S

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY LZE NAHRADIT OBDOBNÝMI SE SHODNÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI

±0,00= STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V HLAVNÍ MÍSTNOSTI

| | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Tomáš LIMBERSKÝ | | Tomáš Limberský projekční činnost ve výstavbě | |
| VYPRACOVAL: Ing. T. LIMBERSKÝ | | Kunčice/L č.p.72 IČO: 72873680 Kunčice nad Labem 543 61 | |
| KRESLIL | : B.Sobotka | DATUM | 02/2024 |
| MÚ | : VRCHLABÍ | STUPEŇ | DSP |
| INVESTOR | : ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 230, příspěvková organizace | Č.ZAK. | TL 01/2019 |
| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na st.p.č. 179, Vrchlabí | MĚŘÍTKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| VÝKRES: | ELEKTROINSTALACE 1.NP | | D 1.4.2/2 |