



LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ Z OCELI 75/55C
- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI VNĚ POZINKOVANÁ 55/45C

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- TČ - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA VYSOKOTEPLOTNÍ - TICHÁ VERZE
- CELKOVÝ JÍMENOVITÝ VÝKON 2x38,3 kW
- PK - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - CELKOVÝ JÍMENOVITÝ VÝKON 49,9kW
- Z - STÁVAJÍCÍ NEPŘÍMOTOPENÝ ZÁSOBNÍK ACV HR 601
- A - AKUMULAČNÍ NÁDOBA O OBJEMU 1000 LITRŮ
- P - STÁVAJÍCÍ KOTEL FERRO MAT 8BFN3-187Z
- EA - STÁVAJÍCÍ EXPAZNÍ AUTOMAT OLYMP PRO STÁVAJÍCÍ KOTLE
- EN - EXPAZNÍ NÁDOBA EXPAZNOMAT O OBJEMU 300 LITRŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY BENEFIT

centre

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.

Křemova 430/2, 182 00 Praha 6

tel: +420 225 125 125

e-mail: kontakt@energy-benefit.cz

internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. Martin Fejk

Zodpovědný projektant:

Ing. Vladimír Fiedler

STAVBY: ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNAZIA HOŘICE - STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PROJEKT: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZA A GYMNAZIA HOŘICE - DM ŠALOUNOVA

MÍSTO STAVBY: Šalounova 1822, 508 01 Hořice

ČÁST, PRŮŘEZ: D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

VÝKRES: Vytápění - PŮDORYS 1.PP

rozličko a podpis	Paré:
Zakázková číslo:	230159
Datum:	01/2024
Stupeň:	DPS
Č. výkres:	D.1.4.3_ÚT_03