


STŘECHA NAVAZUJÍCÍHO  
OBJEKTU KUCHYNĚ  
(NENÍ PŘEDMĚTEM PD)

PODOKAPNÍ ŽLAB

- Legenda:
- rozdávěč NN
  - vypínač řaz.1.IP20
  - vypínač řaz.5.IP20
  - vypínač řaz.6.IP20
  - vypínač řaz.6+6.IP20
  - vypínač řaz.7.IP20
  - zásuvka 230V/16A IP20
  - zásuvka 230V/16A IP44
  - nouzové sv.3W LED/1.hod IP44
  - venkovní nástěnné LED svítidlo 15W IP44
  - pohybový spínač
  - žaluziový spínač
  - vypínač řaz.1.IP44
  - vypínač řaz.5.IP44
  - vypínač řaz.6.IP44
  - vypínač řaz.7.IP44
  - stoupačka
  - klesačka



Označení svítidla	Množství	Název	Přikoln	Světelný tok
B	18	Interior luminaire for sports hall	34	4115,0 Lm
C	143	Prisazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	44	4600,0 Lm
D	21	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt, IK08	52	7100,0 Lm
F	18	Prisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	38	4400,0 Lm
G	36	Prisazené LED svítidlo, IP65, opalový PMMA kryt, průměr 300mm	36	5400,0 Lm
H	51		18	2300,0 Lm
I	19	Vestavní mřížkové LED svítidlo, leštěná AL mřížka	37	4700,0 Lm

HLAVNÍ PROJEKTANT:

**ENERGY BENEFIT centre**

Stavebník:  
ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIA HOŘICE - STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
RIEGROVA 1403, 508 01 HOŘICE

Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 4303, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 303 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Strojnírenská 1304  
580 01 Havlíčkův Brod  
www.sifo.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Jiří Provazník  
Hlavní projektant:  
Ing. Vladimír Fiedler  
Autorizace část elektro:  
Ing. Jaroslav Štěpánek

PROJEKT:  
**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZA A GYMNÁZIA HOŘICE - DM ŠALOUNOVA**

MÍSTO STAVBY: Šalounova 1822, 508 01 Hořice

ČÁST, PROFESE:  
**D.1.4.1 TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD**

VÝKRES:  
**SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 7\_np**

Zakázkové číslo:  
**230159**

Datum:  
**11/2023**

Stupeň:  
**DPS**

Č. výk.:  
**D.1.4.1\_E-SIL\_06**

naříklo a podpis