

---

■ ■ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  
■ ■ HRADEC KRÁLOVÉ

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec  
Králové, Komenského 234

Komenského 234, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 005 81 101

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k podlimitní veřejné zakázce v zjednodušeném podlimitním řízení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA DOMOV MLÁDEŽE - OPRAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ HRADECKÁ čp.868/1, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Vážený dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DOMOV MLÁDEŽE - OPRAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ HRADECKÁ čp.868/1, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3“.

**Dotaz č. 1 dodavatele učiněný prostřednictvím e-mailu:**

*Dobrý den,*

*prosím o jasné definování této položky, jinak nelze objektivně nacenit. Takto definovaná položka může obsahovat požadované práce za jednotky tisíc. ale i za stovky tisíc.*

*6 K 9.01 Pomocné práce - vyklizení nábytku soubor 1,000 0,00*

*PP Demontáž a zpětná montáž zařízení ( satelit, internet ... ) bez poškození*

*VV " vyklizení nábytku v místnostech pro stavební práce např. skříně, stoly, garnyže ...."*

*VV "rozsah dle požadavku investora*

*Upozorňujeme zadavatele, že dle platné legislativy za správnost a úplnost zadávací dokumentace plně odpovídá zadavatel a zadavatel tuto zodpovědnost nesmí přenášet na dodavatele.*

*Máme takové položky naceňovat dle ÚRS kódů ve vašem soupisu prací.*

**Odpověď č. 1:**

Prostory budou připravené bez nábytku, zařízení apod. Případnou demontáž a zpětnou montáž, nefunkčnost zařízení v průběhu realizace stavby (satelit, internet apod.) zajistí provozovatel nebo investor před zahájením prací a předáním staveniště. Položky neoceňovat, pouze upozornit, že nejsou součástí dodávky.

**Dotaz č. 2 dodavatele učiněný prostřednictvím profilu zadavatele:**

*Dobrý den, žádáme o upřesnění provedení vitrážové výplně u 3 ks oken ozn. 4, výkresu vitráže nebo o foto vitráže u stávajících oken. Děkuji*

**Odpověď č. 2:**

Dle požadavku Magistrátu města Hradec Králové, odbor památkové péče ze dne 2.10.2023 je třeba plně zachovat vitráže dle stávajících oken a zajistit demontáž a zpětnou montáž do nových okenních ráků. V příloze posílám foto oken ze stavby.

(viz. příloha)

**Dotaz č. 3 dodavatele učiněný prostřednictvím profilu zadavatele:**

*U zasklení nových oken na vnějších i vnitřních křídlech je předepsáno zasklení o kterém se domníváme, že neodpovídá standardům pro daný typ oken (izolační s kryptonem Ug=0,9, vnitřní jednoduché float 6 mm). Je běžnou praxí, že je u oken uváděn celkový součinitel prostupu tepla pro celé okno Uw a ne předepisovány jednotlivé zasklení Ug.*

Otázky:

- Postačuje pro zasklení venkovních křídel alternativa č.1 s koeficientem  $U_g 1,3 \text{ W(m}^2\text{K)}$ ?
- Je možné prokázat hodnoty pro celé okno s hodnotou např.  $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  bez ohledu na předepsané zasklení?

**Odpověď č. 3:**

- Ano, postačuje pro zasklení venkovních křídel alternativa č.1 s koeficientem  $U_g 1,3 \text{ W(m}^2\text{K)}$
- Je nutno dodržet hodnotu  $U_w = \text{min.}1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  pro celé okno

**Dotaz č. 4 dodavatele učiněný prostřednictvím profilu zadavatele:**

*Ve specifikaci a technických parametrech je uvedeno závěs okenní 100P. Okenní pant 100 je pant, který je neseřiditelný je určen k zasekání. Toto označení nepovažujeme za jednoznačné.*

Otázky:

- *Lze použít seřiditelný pant typu Trio?*
- *Pokud ano, musí být opatřen krytkou? Pokud ano, jakou (plast, kov, tvar)?*

**Odpověď č. 4:**

Ano, lze použít seřiditelný pant typu trio např. TKZ okenní závěs TRIO 15 VD PH + krytka – návlek kovový.

Zadavatel na základě výše uvedeného, tj. změna technických kvalifikačních předpokladů (viz. vysvětlení ZD č.1), prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z původního termínu 10. 03. 2025 do 09:00 hod. na nový termín do **11. 04. 2025 do 09:00 hod.**

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách.

Pardubice, dne 11. 03. 2025

---

Ing. Václav Javůrek  
pověřený administrátor VZ