



LEGENDA:

- NAVŘZENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- NAVŘZENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)
- NAVŘZENÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ STABI PLUS S HLINIKOVOU FÓLIÍ (S 3,2)

V1–V9 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. VÝKRES D.1.4. ZT–13

VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, TEPLÉ VODY A CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDECH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.9mm, OSTATNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ V PODHLEDECH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.25mm

ROZVODY VODY VEDENÉ V PODHLEDECH BUDOU ULOŽENY DO ŽLABU

PŘI PROSTUPU INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDE POSTUPOVÁNO PODLE ČSN 73 0810, PROSTUPY PLASTOVÉHO POTRUBÍ VODOVODU OD DIMENZE D 32 VOLNĚ PROCHÁZEJÍCÍHO JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY TRUBNÍ UCÁVKOU

POZNÁMKA:
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU
ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]
3.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	48.84
3.02	DÍLNA	47.17
3.04	ŠATNA	51.33
3.05	UMÝVÁRNA	8.52
3.06	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	7.35
3.07	WC CHLAPCI	8.66
3.08	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1.26
3.09	WC MUŽI	1.11
3.10	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1.30
3.11	WC ŽENY	1.18
3.12	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	5.85
3.13	WC DÍVKY	7.95
3.14	SKLAD ÚKLID	1.39
3.15	DENNÍ MÍSTNOST	26.98

POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01
ING.PETR KOŠTÁL	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK	
				
INVESTOR:	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TRUTNOV, ŠKOLNÍ 101, UL. ŠKOLNÍ 101, 541 01 TRUTNOV			
OÚ:	MLADÉ BUKY	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT 4x A4
STAVBA:	SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky			ÚČEL DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 223016.30
OBJEKT:				DATUM 01/2024
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			MĚŘITKO Č. VÝKRESU
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP - VODOVOD			1:50 D.1.4. ZT-10