



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie  
KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát  
Rychnov nad Kněžnou

PCR05ETRp099511799



KRPH-47467/ČJ-2019-050706

Rychnov nad Kněžnou 15. května 2019

VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

Počet listů: 1

**Stanovisko k projektové dokumentaci „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“ pro stavební řízení.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu má níže uvedené připomínky, ale po zapracování do projektové dokumentace nebudeme mít závaznějších připomínek ke stavebnímu řízení (*souhlasíme s vydáním stavebního povolení*), přičemž je nutno dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).

Připomínky k zapracování do projektové dokumentace:

- v místě napojení účelové komunikace (v km 0,950, vpravo ve směru staničení) doplnit dopravní zařízení č. Z 11g;
- v místě napojení účelové komunikace (v km 1,994, vlevo ve směru staničení) doplnit dopravní zařízení č. Z 11g;
- v místě napojení účelové komunikace (v km 2,456 09, vpravo ve směru staničení) doplnit dopravní zařízení č. Z 11g;
- v místě napojení účelové komunikace (v km 2,950, vlevo ve směru staničení) doplnit dopravní zařízení č. Z 11g.

***Při rekonstrukci silnic zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených silnic vyjíždějícími vozidly ze stavenišť.***


Zborovská 1360  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 720 954 719  
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

Před zahájením stavebních prací je nutné, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Josef Žabokrtský, DiS.  
komisař DI



npor. Ing. Rudolf Petřík  
vedoucí DI

