



NAVAZUJÍCÍ OBJEKT STŘEDNÍ ŠKOLY
(NENÍ PŘEDMĚTEM PD)

NAVAZUJÍCÍ OBJEKT
KUCHYNĚ
(NENÍ PŘEDMĚTEM PD)



Označení svítidla	Množství	Název	Přiklo n	Světelný tok
B	18	Interior luminaire for sports hall	34	4115,0 Lm
C	143	Přísazené LED svítidlo, opalový PMMA kryt, průměr 480mm	44	4600,0 Lm
D	21	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový kryt, IK08	52	7100,0 Lm
F	18	Přísazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	38	4400,0 Lm
G	36	Přísazené LED svítidlo, opalový kryt	36	5400,0 Lm
H	51	Přísazené LED svítidlo, IP65, opalový PMMA kryt, průměr 300mm	18	2300,0 Lm
I	59	Vestavní, odkřížkové LED svítidlo, leštěná Al mřížka	12	4200,0 Lm

PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU:  Energy Benefit Centre a.s. Štefánikova 483, 102 00 Praha 6 IČ: +420 720 003 300 E-mail: kontakt@energy-benefit.cz Internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVÁNÍ ČÁSTI:  Ing. Vladimír Fiedler Ing. Jaroslav Šelbánský Zpracováno: 14.10.2018 580 01 Našiměřská Brdč www.sife.cz		Vypracováno: Jitří Procházková Hlavní projektant Ing. Vladimír Fiedler Autorizace šifru elektro Ing. Jaroslav Šelbánský					
STAVEBNÍK: ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIUM HOŘICE - STŘEDNÍ ŠKOLA A VÝŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BŘEZOVKA 1483, 508 01 HOŘICE						název a podpis			
PROJEKT: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZA A DUMNÁZOV HOŘICE - DM SALOUNOVA MÍSTO STAVBY: Salounova 1822, 508 01 Hořice						Zakázka číslo: 230159 Datum: 11/2018		Papež:	
ČASŤ: ROZPOČET D.1.4.1 TPS - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD						Sheet: DPS		číslo	
VÝKRES: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 1.00						Měřítko: 1:50		Číslo: D.1.4.1-E.SIL_02	