

ivana.kramarova@vdiprojekt.cz
Ivana Ing. Kramářová
VDI Projekt s.r.o.
třída Míru 109
53002 Pardubice

Dne: 11.12.2024

Vaše č. j.:

Naše č. j.: S1/330/224, 20127/24, SP18967/24

Vyřizuje: Ivana Tvrzníková, ivana.tvrznikova@ceproas.cz, tel. 739240633

Vyjádření k předložené projektové dokumentaci – vydání podmínek pro provedení stavby

Pro žádost k území: POLYGON((-642021.85 -1033315.37,-642056.72 -1033556.94,-642297.1 -1033817.09,-642717.16 -1033982.15,-642836.71 -1034158.39,-643367.84 -1034531.39,-643229.97 -1034615.4,-642746.72 -1034230.53,-642479.94 -1034059.52,-642248.29 -1033976.48,-642021.18 -1033776.17,-641869.15 -1033585.37,-641838.91 -1033330.97,-642021.85 -1033315.37))

na pozemcích: neuvedeno

v k.ú.: Horní Neděliště, Sendražice u Smiřic

Název záměru: III/3252 Neděliště křiž. III/3254 – Sendražice křiž. III/32531

Žadatel: VDI Projekt s.r.o., Ivana Ing. Kramářová

Stavebník: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Záměr kříží zařízení kanalizace, která je součástí skladovacího zařízení Cerekvice nad Bystřicí.

Souhlasíme s provedením stavby a pro provedení stavby vydáváme tyto závazné podmínky:

- Předložení kompletní projektové dokumentace v každém stupni zpracování k připomínkám a stanovení podmínek, ve které bude zapracována ochrana zařízení a její dotčení plánovanou stavbou.
- Po celou dobu výstavby a trvání stavby nesmí dojít k ohrožení kanalizace v majetku ČEPRO, a.s.
- V případě provádění čištění příkopů je nutné dbát zvýšené opatrnosti při realizaci z důvodu průchodu potrubí kanalizace.
- Stavebník oznámí písemně alespoň 1 měsíc dopředu záměr zahájit práce prostřednictvím datové schránky a zároveň na email: Tomas.Netolicky@ceproas.cz a Frantisek.Petrik@ceproas.cz, bez oznámení není možné práce zahájit.
- Zhotovitel je povinen před zahájením prací (výkopových prací) vytýčit sítě a případně ověřit kopanou sondou průběh stávajícího vedení výtlačné kanalizace ČEPRO, a.s. Zaměření bude předáno prostřednictvím datové schránky a zároveň na e-mail Tomas.Netolicky@ceproas.cz a Frantisek.Petrik@ceproas.cz
- Stavebník na své náklady zajistí a následně předá ČEPRO, a. s. prostřednictvím datové schránky a zároveň na e-mail Tomas.Netolicky@ceproas.cz a Frantisek.Petrik@ceproas.cz před podáním žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užívání stavby geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude předáno v elektronické podobě a bude zpracováno podle Jednotného pokynu ČEPRO, a. s. pro geodetické zaměření staveb a zařízení ČEPRO, a. s. a pro tvorbu digitální účelové mapy v okolí staveb a zařízení ČEPRO, a. s. Podrobnosti o detailech

geodetického zaměření jsou ke stažení v aktuálním znění na internetových stránkách společnosti.

- Prostorové křížení sítí bude respektovat normu ČSN 73 6005, bude pořízena fotodokumentace křížení / souběhu. Před zakrytím a zásypem bude přizván zástupce ČEPRO, a.s. (vedoucí skladu Tomas.Netolicky@ceproas.cz, 739240476) ke kontrole provedených prací a bude sepsán zápis o převzetí a kontrole do stavebního deníku.
- Požadujeme v místě křížení se stávající kanalizací osadit potrubí kanalizace do chráničky.
- Při výkopových pracích v místě křížení budou veškeré činnosti zapsány ve stavebním deníku.

Toto sdělení vlastníka platí dva roky ode dne vydání.

S pozdravem
ČEPRO, a. s.



Ivana Tvrzníková,
specialista ESN
na základě pověření ze dne 23.1.2020 č. 050012