

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**  
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Oprava skladby střešní konstrukce na pavilonu A v ONN a. s.“**

<b>Zadavatel:</b>	<b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>IČ:</b>	26000202
<b>DIČ:</b>	CZ699004900
<b>Způsob zadání:</b>	zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 02.04.2025 ve 12:18:17 hod.

Zadavatel se rozhodl vzhledem v povaze obdržené žádosti účastníka vypořádat tuto žádost.

**Úplné znění dotazu č. 1 účastníka ze dne 02.04.2025:**

*Dobrý den,*

*v Zadávací dokumentaci je popis předmětu zakázky. V tom je položka, která není začleněna do výkazu výměr: Vyspravení podkladní spádové vrstvy - předpoklad lokálních oprav do 10%.*

*Prosím o začlenění položky do výkazu.*

*Dále pol. 13 ve výkazu výměr - Demontáž a zpětná montáž klempířského prvku zhlaví atiky.*

*Tato položka by měla znít demontáž oplechování atiky, neboť je v rozpočtu pol. 1 - okapnice z poplatovaného plechu, což by mělo být nové oplechování na atikách. (není možná demontáž a zpětná montáž systémové oplechování k PVC folii). Děkuji.*

**Odpověď zadavatele ze dne 03.04.2025:**

Na základě výše uvedené žádosti účastníka, zadavatel uvádí vysvětlení položky č.13 ve výkazu výměr - Demontáž a zpětná montáž klempířského prvku zhlaví atiky obsahuje **demontáž okapnice, demontáž a zpětnou montáž podkladní desky.**

Do výkazu výměr vložena položka č. 26 - Vyspravení podkladní spádové vrstvy - předpoklad lokálních oprav do 10 %.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že zařazením položky č. 26 do výkazu výměr nedojde k navýšení předpokládané hodnoty, a to z důvodu, že v předchozím vysvětlení došlo k vypuštění položek z výkazu výměr, hodnota těchto změn je stejném finančním objemu.

Zároveň zadavatel reviduje znění přílohy č. 2\_Cenová nabídka.

**Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to o 5 dní.

**Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 14.4.2025 do 13:00 h.**

Přílohy vysvětlení č. 1

Příloha č. 2\_Cenová nabídka\_REV II

V Náchodě, dne 03.04.2025



.....  
Miroslav Bůžek  
Technický náměstek  
ONN a.s.

