

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 5

(Dodatečná informace č. 5)

Veřejná zakázka: „**Vybudování zázemí pro zřízení dětské skupiny v Oblastní nemocnici Náchod a.s.**“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová, tel.: +420 720 066 579, lhojnakosarova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, na stavební práce.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Je rozpor mezi výkresy 1.NP a řezy resp. výpisy oken. Jedná se zejména o okna ozn. O07, O13, kde ve výkrese 1.NP je uvedeno okno bez parapetu a ve výkresech řezů a výpisu oken je uveden parapet ve výšce 400mm. Dále je uvedeno, že parapet je tvořen purenitem výšky 750mm tl. 150mm. Dle našeho poddodavatele není tento detail realizovatelný a je třeba ho upravit. Žádáme Vás o kontrolu a opravu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel upravuje provedení detailu parapetu oken. V souvislosti s touto úpravou projektové dokumentace pro provádění stavby v části architektonicko stavební části vydává upravené projekční výkresy s ozn. „D.1.1.3 Půdorys 1.NP REV1 D.1.1.7.pdf“; „Řezy A-B REV1.pdf“; „D.1.1.12 Výpis oken REV1.pdf“, a dále upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“, které plně nahrazují původní a zároveň jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Upravené položky soupisu jsou obsaženy v excel listu s ozn. „SO 01 - Architektonicko stavební část“ a jsou označeny ve sloupci „K“ tohoto soupisu.

Dotaz č. 2:

Žádáme o bližší specifikaci a výkresovou dokumentaci k pol. 289 - D+M Kompletních 3 sestav zatahovacích dělicích stěn v místnosti č.109. Bez bližší specifikace nelze tuto položku řádně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 2:

Bližší specifikace k sestavě dělicích stěn je doplněna do tabulky s ozn. „D.1.1.17 Výpis ostatních výrobků REV1.pdf“, která plně nahrazuje původní a zároveň je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. V souvislosti s výše uvedeným dotazem, zadavatel z vlastního podnětu upravuje množství u pol. č. 289 - D+M Kompletních 3 sestav zatahovacích dělicích stěn na počet 1. Tato úprava je zahrnuta do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“.

Dotaz č. 3:

Upozorňujeme na nesoulad mezi TZ a VV v požadavcích na výměru a sílu povrchu EPDM. Ve VV je uvedena výměra pro 10mm EPDM 166,4 m² a pro SBR 238 m².

U SBR je uvedena síla 35mm v poznámce 50mm. V TZ - situace zpevněných ploch je uvedena výměra 236,5 m². Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 3:

Platná výměra skladby C je 166,44 m². U položky č. 28 se mění popis položky na tl. 50 mm s úpravou hodnoty množství v soupise stavebních prací tj. v excel listu s ozn. „SO 02.3 - Zpevněné plochy, schodiště, zábradlí“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“, V souvislosti s tímto upřesněním se opravuje i výměra v situaci, která má ozn. „SO.02.2 Situace zpevněných ploch REV1.pdf“, která plně nahrazuje původní.

Dotaz č. 4:

Upozorňujeme na rozpor položky v PD a ve VV, kde jsou prefabrikáty s PVC obalem, ale v PD jsou klasické gabiony s povrchovou úpravou Zn+Al. Co tedy platí?

Odpověď na dotaz č. 4:

Platné pro zpracování nabídkové ceny je projektová část, tj. gabiony budou tvořeny gabionovou sítí v pozinkovaném provedení. Zadavatel k tomuto upřesnění upravil a doplnil položky do excel listu s ozn. „SO 02.2 - Opěrné zdi“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“ s vyznačením ve sloupci „K“ tohoto soupisu.

Dotaz č. 5:

V předloženém soupisu prací jsou špatně vykázané zárubně pro vnitřní dveře kde VV uvažuje s obložkovou zárubní, ale ve výpise dveří jsou zárubně ocelové. Co tedy platí? Případně žádáme o úpravu VV.

Odpověď na dotaz č. 5:

Platné pro zpracování nabídkové ceny je projektová část, tj. zárubně budou ocelové. V souvislosti s tímto upřesněním zadavatel vydává upravený soupis stavebních prací s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“, v kterém jsou položky týkající se zárubní změněny na ocelové včetně montáže dveřních křídel. Upravené položky soupisu jsou obsaženy v excel listu s ozn. „SO 01 - Architektonicko stavební část“ a jsou označeny ve sloupci „K“ tohoto soupisu.

Dotaz č. 6:

Použitá položka pro podhled v m.č. 109 (pol. č. 227) neodpovídá požadavku PD, kde je tento podhled popsán jako akustický děrovaný. Žádáme o úpravu použité položky.

Odpověď na dotaz č. 6:

Dodávku a montáž akustické zvukopohltivé podhledu z děrovaných sádkartonových desek s vloženou minerální vatou tl. 50mm zadavatel ocení do položek č. 410 (nově přidaná), 233, 234 a 235 excel listu s ozn. „SO 01 - Architektonicko stavební část“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx.

Dotaz č. 7:

V předloženém soupisu prací chybí položka pro UV fólii pod dřevěný fasádní obklad. Žádáme o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel doplnil do excel listu ozn. „SO 01 - Architektonicko stavební část“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“ položky č.403 a 404 pro ocenění dodávky a montáže UV fólie.

V souvislosti s výše uvedenými vysvětleními zadavatel poskytuje přílohami tohoto Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 5 nově upravené a pro zpracování nabídky Závazné přílohy zadávací dokumentace pro řádné zpracování nabídkové ceny s názvem:

D.1.1.3 Půdorys 1.NP REV1.pdf“; „D.1.1.7 Řezy A-B REV1.pdf“; „D.1.1.12 Výpis oken REV1.pdf“, „D.1.1.17 Výpis ostatních výrobků REV1.pdf“, „SO.02.2 Situace zpevněných ploch REV1.pdf“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx“ a „SEZNAM DOKUMENTACE – CELKOVÝ REV1“

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 30.4.2025 v 10:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

Přílohy:

- 1) D.1.1.3 Půdorys 1.NP REV1
- 2) D.1.1.7 Řezy A-B REV1.pdf
- 3) D.1.1.12 Výpis oken REV1.pdf
- 4) D.1.1.17 Výpis ostatních výrobků REV1.pdf
- 5) SO.02.2 Situace zpevněných ploch REV1.pdf
- 6) P_04 Soupis Výstavba objektu pro zřízení DS Náchod rev 2.xlsx
- 7) SEZNAM DOKUMENTACE - CELKOVÝ REV1

V Hradci Králové dne 03.04.2025

Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření