

Soupis vývodů z rozváděče RMO3_B

12

ŠKOLNÍ JÍDELNA - HRADECKÁ 1219, HK

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
Přívod z rozváděče RMO1					
WL1	FA01	1-CYKY 3x150+70	RMO1	RMO3_B	zázemí kuchyně
Centrál Stop - provoz varna					
WL101	X01:01+N	CYKY-J 3x1,5	RMO2_B	RMO3_B	přívod z rozváděče RMO2_B
Silové vývody					Stávající vývody budou dohledány a řádně popsány při realizaci a v dokumentaci DSPS
WL2	X1:01-03+N	1-CYKY 5x25	RMO3_B	EV.3.1-E14/1	konvektomat - nový
WL3	X1:04-06+N	CYKY-J 5x16	RMO3_B	EV.3.1-E13/1	konvektomat - stávající
WL4	X1:07-09+N	1-CYKY 5x25	RMO3_B	EV.3.1-E14/2	konvektomat - nový
WL5	X1:10-12+N	CYKY-J 5x16	RMO3_B	EV.3.1-E13/2	konvektomat - stávající
WL6	X1:13-15+N	CYKY-J 5x16	RMO3_B	EV.3.5-E22	konvektomat - stávající
WL7	X1:16-18+N	CYKY-J 5x10	RMO3_B	EV.3.6-E8	fritéza elektrická - stávající
WL8	X1:19-21+N	CYKY-J 5x6	RMO3_B	EV.3.7-E6	pánev elektrická - stávající
WL10	X2:01-03+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.15-E--	rychl ohnětací stroj - stávající
WL11	X2:04-06+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.16-E--	stolička ohřívací elektrická - stávající
WL12	X2:07-09+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.17-E--	kráječ knedlíků - stávající
WL13	X2:10+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.8-E2	pánev plynová multifunkční - stávající
WL14	X2:11+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.9-E3	vařidlo plynové - stávající
WL15	X2:12+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.10-E10	pánev plynová multifunkční - nová
WL16	X2:13+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.7	zásuvka 230V - varna - stávající
WL17	X2:14+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.8	zásuvka 230V - varna - stávající
WL18	X2:15+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.9	zásuvka 230V - varna - stávající
WL19	X2:16+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.10	zásuvka 230V - varna - stávající
WL20	X3:01-03+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.18-E--	mlýnek na maso - stávající
WL21	X3:04-06+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.19-E--	robot 2 - stávající
WL22	X3:07-09+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.20-E--	krouhač zeleniny - stávající
WL23	X3:10+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.11-E9	pánev plynová multifunkční - stávající
WL24	X3:11+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.12-E10	plynový kotel - stávající
WL25	X3:12+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.13-E11	plynový kotel - stávající
WL26	X3:13+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.11	zásuvka 230V - varna - stávající
WL27	X3:14+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.12	zásuvka 230V - varna - stávající
WL28	X3:15+N	rezerva	RMO3_B		
WL29	X3:16+N	rezerva	RMO3_B		
WL30	X4:01-03+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.21-E--	robot řezačka masa - stávající
WL31	X4:04-06+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.22-E--	kráječ - stávající
WL32	X4:07-09+N	CYKY-J 5x2,5	RMO3_B	EV.3.23-E--	dělička - stávající
WL33	X4:10+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	EV.3.14-E12	plynový kotel - nový
WL34	X4:11+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.13	zásuvka 230V - varna - stávající
WL35	X4:12+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.14	zásuvka 230V - varna - stávající
WL36	X4:13+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.15	zásuvka 230V - varna - stávající
WL37	X4:14+N	CYKY-J 3x2,5	RMO3_B	Z.3.16	zásuvka 230V - varna - stávající
WL38	X4:15+N	rezerva	RMO3_B		
WL39	X4:16+N	rezerva	RMO3_B		

Ekvipotenciální svorkovnice MET.3 - dle schéma zapojení rozváděče RMO3_B

Josef Mikyska

M-Projekt elektro

Erbenova 2366, 544 01 Dvůr Králové n.L.

IČ: 609 08 726

tel.: +420 603 481 869