



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/037-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
16.04.2025

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkem č. 2)

Dobrý den,

součástí ZD je výkres číslo D.1.1.4.1 Vzorové příčné řezy, kde je navržen způsob sanace kraje vozovky spočívající v sanaci aktivní zóny. Dovolujeme si upozornit, že tento detail není vhodně řešený, neboť není zajištěno odvodnění parapláně. Sanace by měla být navržena tak, aby bylo zajištěno její odvodnění až do silničního příkopu. Tímto řešením by mělo dojít k navýšení odkopávek a případně i množství kameniva pro sanaci. Žádáme zadavatele o opravu této části výkresové dokumentace. Sám zadavatel má s tímto způsobem provedení sanace bohaté zkušenosti v negativním slova smyslu.

Děkujeme.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkem č. 2)

Sanační vrstva bude odvodněna pomocí drenážích žebor z kameniva do přilehlého příkopu. Drenážní žebra budou umístěna ve vzdálenosti cca 50 – 100 m tak, aby docházelo k odvodnění parapláně. Podrobnější návrh bude řešen v rámci realizační dokumentace stavby. Kubatura kameniva na drenážní žebra je součástí krajových sanací aktivní zóny. Dotaz účastníka nemá vliv na uveřejněný výkaz výměr, ani na uveřejněnou projektovou dokumentaci.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření