

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)**

Veřejná zakázka: „ZD/23/403 – Bleskosvody v areálu nemocnice Rychnov nad Kněžnou – projektové práce“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zstoklasafusova@khk.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim ZZVZ.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Obracíme se s dotazem zda-li v rámci plnění díla 4.1.2. je skutečně požadováno vypracování plánu požárně-bezpečnostního řešení, které pro zpracování PD hromosvodu není potřebné, a které na předmět zakázky (hromosvody) má výrazný cenový dopad, v násobcích.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel zpracování PBŘ pro předmět plnění požaduje s ohledem na to, že doplněním stávajících budov o ochranu před bleskem bude mít vliv na požární ochrana budov občanské vybavenosti a vyvolává posouzení dodržení platné legislativy týkající se požární ochrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Forma a obsahovost bude zohledňovat předmět plnění.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 16.4.2025

Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření