



<p>OBJEDNATEL :</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</p>			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. VACLAV ČERMÁK		
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETR HAVLENA		
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK		
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JiČIN	
NÁZEV AKCE :			
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">OBLASTNí NEMOCNICE JiČIN PAVILON PSYCHIATRIE</p>			
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST : D-2.01-2 - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE		
NÁZEV PŘÍLOHY :	C. PŘÍLOHY :		
PŮDORYS 1NP		23026-DSP-D-2.01-2-02	

- Tento výkres je neoddelitelnou součástí stavebního projektu.
- Prováděcí firma je povinna uplatňovat projektanta technologie na každou neosnovatel měří tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních zúčastněných profesí a skutečným stavem na stavbě.
- Všechny míry jsou v mm od čisté zdi, respektive čisté podlahy.
- Dodržte kódy, dimenze a rozteče, půdorysné kótování vývodů pro speciality (např. mediplynů, el. zásuvek), umyvadel a dřezů je vždy na střed příslušného vývodu.
- Provedení instalace v ostatních nezařizovaných prostorách se řídí dle ČSN 33 2000 - 510.
- Požadavky ČSN 33 2000 - 510 edice 3 v místnostech pro lékařské účely řídí ČSN 332000-7-7.13.
- Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-7.10, který je uveden v názvu místnosti.
- Místo vstupů kabelových příloh do lůžkových ramp, nástěnných vývodů, zdrojových ramp a způsobu instalace úpravy rozvodu medicijních plynů.
- U všech pracovních linek před dokončáním nábytku je nutné zkontrolovat, zda-li rozmístění el. zásuvek odpovídá návrhu skříněové sestavy, aby bylo možné připojení spotřebiče bez problémů zapojení.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dvakrát mytla, dvakrát dezinfekce a zásobník papírových ručníků, proto je nutné ponechat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalční plány jsou orientální, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.