



PREJEZD KABINY	: 86 mm
STLÁČENÍ NARAZNÍKU KABINY	: 72 mm
CELKEM	: 157 mm
NADSKOCENÍ KABINY	: 35 mm
PREJEZD VYVAZOVACÍHO ZÁVAZI	: 79 mm
STLÁČENÍ NARAZNÍKU VYVAZOVACÍHO ZÁVAZI	: 66 mm
CELKEM	: 180 mm

HLAVNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPIS:		OSTATNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY:	
EN81-20:2020		EN81-70:2021+A1:2022 EN81-73:2020	
Odchytky:		Odchytky:	
Postup pro ES posouzení shody		CAP2 EU-tykové prezkoušený výťah	
VELIKOST HORNÍHO PREJEZDU & PROHLUBNĚ			
ře : PODLE NORMY			
ODSTAVEC EN81-20		MINIMUM EN81-20	
SKUTEČNÝ			
1.	52,5,6,2	607	100
2.	52,5,7,2 (c1)	300	300
3.	52,5,7,2 (a)	897	500
4.	52,5,7,2 (b)	837	100
5.	52,5,6,2	487	100
6.	52,5,7,1		Bezpečnostní prostor 0,5x0,7x1,0m
7.			
8.	52,5,8,1		Bezpečnostní prostor 0,7x1,0x0,5m
9.	52,5,8,2 (a)	674	500
10.	52,5,8,2 (a)	678	500
11.	52,5,8,2 (a1)	253	100
12.	52,5,8,2 (a2)	804	100

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : BpV  
±0,000 = 289,800 m n.m.

BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR (8)

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIAN	
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONE a.s.	
VYPRACOVAL	KONE a.s.	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD. JIČÍN	

# KANIA

KANIA a.s., Spálava 809, 702 00 Ostrava  
tel : 596 243 487  
e-mail : [info@kania-ostava.cz](mailto:info@kania-ostava.cz)

KANIA a.s., Štálova 80/9, 702 00 Ostrava  
tel : 596 243 487  
e-mail : info@kanie-ostava.cz

OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN  
PAVILON PSYCHIATRIE

NÁZEV OBJEKTU :  
SO 01  
NÁZEV PŘÍLOHY :

V3 - VÝKRES PRO POSOUZENÍ SHODY

23026-DSP-D-2-01.1-V3-01