

- * Tento výkres je neoddelitelnou součástí stavebního projektu.
- * Prováděcí firma je povinna upravit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních záujemců tohoto projektu a skutečným stavem na stavbě
- * Všechny mýsu v m m od čáry zdí, resp. čáry desky podlahy.
- * Dotříté kuty, dimenze a rozteže! plynosné kotlování vyvodů pro specialisty (např. mediplyny, el. zásuvek), umyvadel a dřezů je vždy na střed příslušného úseku.
- * Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řídí dle ČSN 33200 - 51edice 3.
- * Požadavky ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v místnostech pro lékařské účely řídí ČSN 332000-7-10.
- * Způsob napájení el. zásuvek a všech penze instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-10, který je uveden u názvu místnosti.
- * Misto vstupů kabelových přívodů do lůžkových prah, nástěnných vývodů, zdrojových prah a způsob instalace je určen projektem rozvodu mediálních plínů.
- * U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné zkontrolovat, zda-li rozmístění el. zásuvek odpovídá návrhu skříňové sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- * Při realizaci pracovištních linx s uváděním je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dvakrát mytla, dvakrát dezinfekce a zásobník papírových ubíračníků, proto je nutné ponechat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- * Instalací plány jsou orientováni, bez znalosti finálního dodatele. Po výběru dodatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.