



PODLAŽI CISLO:	PODLAŽI OZNAČENJE		HR	LR - IZBOLJŠANJE PODLAŽI	FEI - IZBOLJŠANJE PODLAŽI	PODLAŽI VRSNA
	Strana A	Strana C				
3	0	-	2280	1200	-1350	2100
2	-	-1	2280	1200	-3450	2650
1	-	-2	2280	1200	-6400	

VYSKA HORNIHO PREJEZDU	3500
VYSKA ZDVIMHU	5050
VYSKA PROHLUBENIE	1200
VYSKA SACHTY	9750
SPIKA SACHTY	1600
HLUBKA SACHTY	1830

MAXIMÁLNÍ SÚB V MÍSTECH KOTVENÍ VODITEK		T=0007126758	
CISLA VÝTAHU:		Zatížení	Hodnota (kN)
	P top	1,56	
	S top	4,05	
	T top	2,7	
	P top-1	3,79	
	S top-1	5,18	
	T top-1	4,64	
	P rest	2,02	
	S rest	1,3	
	T rest	2,25	

REAKCE NA STĚNY SACHTY V MÍSTĚ KOTVENÍ VODITEK
CÍSLA VTAHLU: T-0007126758
JÍMENOVITÁ NOSNOST: 630 kg

Typ	Hodnota (m)		
	Nosnost		
Strana kabiny	Mimo horní	Max Fx car Max Fy car	1,29 1,14
	Ty		4,05
	Měrove		-
	Horní-1	Max Fx car	1,29
	Horní-2	Max Fy car	1,14
		Max Fx car	1,29
Výškový stoj strana	Mimo horní	Max Fy car	1,14
	Tx		1,53
	Měrove		0,87
	Horní-1	Max Fx car	1,29
	Horní-2	Max Fy car	1,14
		Max Fx car	1,29

OBJEDNATEL :									
KRAJOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ									
									
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIAN							
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VACLAV ČERMÁK							
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONE a.s.							
VYPRACOVAL		KONE a.s.							
KRAJ: KRAJOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN							
NAZEV AKCE :									
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE									
NAZEV OBJEKTU :		ČÁST :							
SO 01		D-2-01.1 - VÝTAHY							
NAZEV PŘÍLOHY :									
V3 - VÝKRES PRO DODAVATELE STAVBY									
KRAJNA a.s., Špalova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@krajna-ostrava.cz									
STUPEŇ		DUR/DSP							
DATUM		02/2024							
FORMÁT/POČET STR.		A4/2							
MĚŘÍTKO		---							
Č. ZAK.		23026		ČÍSLO					
SOUBOR		DWG		SOUPRAVY					
Č. PŘÍLOHY :									
23026-DSP-D-2-01.1-V3-03									